

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# P7550A0N9B9E0E0A

## M7550 дистанционный терминал - 5 МБ - 512 выборок - Ethernet



### Основные характеристики

Семейство продуктов	PowerLogic
Краткое имя устройства	ION7550 RTU
Тип изделия или компонента	Дистанционный терминал

### Дополнительные характеристики

Область применения	Контроль и мониторинг оборудования Учет других энергоресурсов
Номинальное напряжение питания [Us]	85...240 В, переменный ток, 47...63 Hz 110...300 В, постоянный ток,
Частота сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	0...35 В·А
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Test	1/2 периода либо 1 секунда
Количество входов	4 аналоговых входа 0...20 mA 8 цифровых 120 V AC 50/60Hz постоянный ток 8 цифровых 50 В постоянный ток
Количество выходов	4 полупроводниковых выхода 3 релейных выхода
Протокол порта обмена данными	Telnet DNP3 ION Modbus TCP/IP
Коммуникационный порт(ы)	Ethernet RJ45 Инфракрасный Модем RJ11 RS485 RS232 SUB-D 9
Размер памяти	5 Мбайт

### Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Восприимчивость к электромагнитным полям в соответствии с МЭК 6100-4-3 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс в соответствии с МЭК 6100-4-5 Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с CISPR 22 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с МЭК 6100-4-4 Испытание стойкости к электролитическому разряду в соответствии с МЭК 6100-4-2
Способ крепления	Скрытого монтажа
Тип установки	Внутренн. установка
Категория перенапряжения	III
Степень защиты IP	IP52 в соответствии с IEC 60529
Относительная влажность	5...95 %
Степень загрязнения	2

Рабочая температура	-20...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая высота	0...2000 м
Стандарты	IEC 61010-1
Ширина	192 мм
Глубина	159 мм
Высота	192 мм
Масса продукта	1.9 кг

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--