



Основные характеристики

Семейство продуктов	Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
Тип изделия или компонента	Главный комплект распределения питания

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Модуль STBPDT2100 STBXTS1130, блоки винтовых зажимов STBXTS2130, блоки винтовых зажимов Монтажное основание STBXBA2200
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Тип цепи питания	Пост. ток
Выходной ток источника питания	0...4 A 30 °C вх/вых. цепь 0...2.5 A 60 °C вх/вых. цепь
Диапазон напряжения	19.2...30 V пост. ток шина датчика/исполнительного устройства
Поведение при горячей замене	Горячая замена недопустима
Тип защиты	Обратная полярность шина исполнительного устройства Встроенная защита от сверхтока 5 A выдержка времени выходная цепь Встроенная защита от сверхтока 5 A выдержка времени входная цепь
Допустимый ток	0...30 A в течение 2 мин. зажим заземления
Совместимость продуктов	Монтажное основание STBXBA2200
С маркировкой	CE
Категория перенапряжения	II
Глубина	65.1 мм
Высота	18.4 мм
Ширина	125 мм
Масса продукта	0.13 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	FM класс 1 раздел 2 CSA UL
Степень загрязнения	2 IEC 60664-1
Рабочая высота	<= 2000 м
Степень защиты IP	IP20 EN 61131-2 класс 1
Рабочая температура	0...60 °C без ухудшения номинальных значений
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % 60 °C без образования конденсата
Виброустойчивость	3 gn 58...150 Гц симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм +/-0,35 мм 10...58 Гц 5 gn 58...150 Гц симметричная DIN рейка 35 x 35 мм
Ударопрочность	30 gn 11 мс МЭК 88 ссылка 2-27

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0904 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--