

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Magelis XBTGH
Тип изделия или компонента	Распределительная коробка
Применение изделия	For XBTGH advanced hand-held panel

### Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пост. ток
Пределы напряжения питания	19.2...28.8 В
Макс. пусковой ток	<= 30 А
Потребляемая мощность	6.3 Вт
Электрическое соединение	1 вилка SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 кбит/с COM1 serial link Клеммный блок с винтовыми зажимами 24 inputs/outputs 1 разъем 24-pin connector hand-held panel 1 разъем RJ45 Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Материал шкафа	PPT
Монтаж	Защелкивающ. вкл. 35 мм симметричная DIN-рейка By 4 M4 screws вкл. 1.5 to 10 mm thick panel
С маркировкой	CE

### Условия эксплуатации

Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	<= 10 мс
Стандарты	FCC класс A EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
Сертификация	C-Tick cULus
Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Рабочая высота	<= 2000 м
Степень защиты IP	IP20 (задняя панель) IP65 (передняя панель)
Ударопрочность	15 гп для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	3,5 мм (f = 5...9 Гц) 1 гп (f = 9...150 Гц)
Относительная влажность	<= 90 % (без попадания конденсата или капель воды)
Стойкость к электростатическому разряду	6 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 3
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0627 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---