



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Семейство продуктов | Spacial S3D Spacial CRN |
| Диапазон | Spacial |
| Область применения | Приложения для электроники |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф |
| Тип корпуса | 2-корпус |
| Тип стойки | Фиксированный |
| Высота шкафа | 500 мм |
| Ширина шкафа | 600 мм |
| Глубина шкафа | 480 мм |
| Тип принадлежностей | Настенный монтаж |
| Назначение изделия | Электроника и сети |
| Состав устройства | Плата кабельного ввода 2 верх и низ задней части Дверь с замком 1 Задняя часть 1 Внутри корпуса Фиксированная стойка 19" 1 65 мм назад от передней панели Корпус 1 |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Тип двери | Стекланный |
| Количество дверей | 1 лицевая панель |
| Открытие двери | Реверсируемый 120 ° |
| Тип замка | Замок с 3 мм двойной запорной планкой |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт |
| Количество 19" элемент | 10 |
| Удобство для доступа | Передний корпус и передняя/задняя |
| Съемные части | Стойка Дверь шарнирами Корпус фиксирующий элемент |
| Материал | Сталь с гальван. покрытием для 19" фиксированная рама Сталь для шкафа |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэфировое напыление шкаф |
| Цвет | Серый RAL 7035 шкаф : |
| Стандарты | МЭК 62208 |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|