

Основные характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Семейство продуктов | Vigilohm |
| Краткое имя устройства | XD312-H |
| Тип изделия или компонента | Автоматический детектор повреждения |
| Область применения | Лазарет |
| Количество каналов | 12 |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Макс. измеряемое значение | 50 кОм |
| Сигнализация | 12 светодиодов : индикация аварии 1 светодиод : общая аварийно-предупредительная индикация |
| Тип управления | Переключатель ВКЛ/ОТКЛ. : сохранение в памяти неустойчивых повреждений Кнопка : квитирование информации световых индикаторов |
| Время опроса | 20 с на канал |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 220/240 V - пер. ток при 50/60 Hz (-15...10 %) |
| Потребляемая мощность | 6 В·А |
| Выводные контакты | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами отказобезопасный |
| Напряжение цепи сигнализации | 220 В - постоянный ток при 0,45 А (L/R = 1 ms) 120 В - постоянный ток при 0,65 А (L/R = 1 ms) 400 В - переменный ток при 3 А (cos f =0.7) 24 В - постоянный ток при 10 А (L/R = 1 ms) 230 В - переменный ток при 5 А (cos f =0.7) 48 В - постоянный ток при 2,5 А (L/R = 1 ms) |
| Способ крепления | Поверхностный монтаж Установка заподлицо |
| Монтажная опора | DIN рейка |
| Монтажное положение | Горизонт. |
| Клеммная колодка вспом. цепей | Клеммы туннельного типа : 1.5 мм ² |
| Материал | Термопласт |
| Масса продукта | 0.6 кг |
| Высота | 81 мм |
| Ширина | 106 мм |
| Глубина | 73.5 мм |
| Код совместимости | XD312-H |

Условия эксплуатации

| | |
|--|---|
| Электрическая прочность изоляции | 2500 В |
| Степень защиты IP | Установка заподлицо : IP30 Поверхностный монтаж : IP20 |
| Стандарты | МЭК 60634-7-10 МЭК 61557-9 |
| Рабочая температура | -5...55 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C |

Экологичность предложения

Статус предложения

Продукт не входит в категорию Green Premium

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery