



**DCE 18 VH 05 PSK**
**Induktiver Näherungsschalter**
**Inductive Proximity Switch**
**Détecteur inductif de proximité**


BN = braun/brown/marron

BK = schwarz/black/noir

BU = blau/blue/bleu



mm (typ.)

di-soric GmbH &amp; Co. KG

Steinbeisstraße 6

DE-73660 Urbach

Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0

Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179

info@di-soric.com

www.di-soric.com

200538

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Montage	Mounting	Montage	bündig/flush/Noyé
Besonderheiten	Characteristics	Caractéristiques	bis 160 °C/up to 160 °C/jusqu'à 160 °C, hochtemperaturfest/high-temperature resistant/résistant à la haute température
Schaltabstand	Operating distance	Portée de détection	5 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	10 ... 33 V DC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	< 7 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	-25 ... +160 °C
Schutzzart	Protection class	Indice de protection	IP 65


**Sicherheitshinweis**


Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.  
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

**Safety instructions**

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.  
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

**Instructions de sûreté**

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

Induktiver Näherungsschalter	Inductive Proximity Switch	Détecteur inductif de proximité																																																		
Einbauhinweise ⑧	Mounting recommendations ⑧	Recommendations de montage ⑧																																																		
<b>Maximale Einschraublängen</b> <p>Durch die in DIN 13 festgelegten Gewindemaße und Toleranzen ergeben sich folgende maximale Einschraublängen:</p> <table> <tr><td>M12</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>M18</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>M30</td><td>16 mm</td></tr> </table> <p>Längere Gewinde sind entsprechend freizubohren.</p>	M12	8 mm	M18	8 mm	M30	16 mm	<b>Maximum screw-in length</b> <p>Due to the thread dimensions and tolerances stipulated in DIN 13, the following maximum screw-in lengths are valid:</p> <table> <tr><td>M12</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>M18</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>M30</td><td>16 mm</td></tr> </table> <p>Clearance drilling is required for longer threads.</p>	M12	8 mm	M18	8 mm	M30	16 mm	<b>Longueur noyable maximale</b> <p>Selon la norme DIN 13, en fonction du filetage, les longueurs maximales d'implantation sont :</p> <table> <tr><td>M12</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>M18</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>M30</td><td>16 mm</td></tr> </table> <p>Un lamage devra être prévu pour les gros filets.</p>	M12	8 mm	M18	8 mm	M30	16 mm																																
M12	8 mm																																																			
M18	8 mm																																																			
M30	16 mm																																																			
M12	8 mm																																																			
M18	8 mm																																																			
M30	16 mm																																																			
M12	8 mm																																																			
M18	8 mm																																																			
M30	16 mm																																																			
<b>Leitungsführung</b> <p>Um eine sichere und zuverlässige Funktion zu gewährleisten, muss Folgendes beachtet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlussleitungen der Näherungsschalter nicht zusammen mit Leitungen höherer Spannungen oder mit Anschlussleitungen hoher induktiver Lasten (Schütze, Ventile usw.) verlegen. Sicherheitsabstände einhalten.</li> <li>■ Auf der Versorgungsspannung dürfen keine Spannungsspitzen auftreten. Nicht geregelte Spannungsversorgungen mit einem Kondensator puffern.</li> </ul>	<b>Cable routing</b> <p>To ensure a secure and reliable function, the following must be taken into account:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Do not route the connection cables of the proximity switches together with higher voltage cables or with connection cables of higher inductive loads (contactors, valves, etc.). maintain safety distances.</li> <li>■ No peaks may occur in the power supply. Use a capacitor to buffer uncontrolled power supplies.</li> </ul>	<b>Câblage</b> <p>Afin d'assurer un fonctionnement fiable et sécurisé, respecter les points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne pas faire cheminer les câbles des détecteurs de proximité avec des câbles de tension supérieure ou des câbles ayant une charge inductive plus élevée (ex. : contacteurs...) et maintenir une distance de sécurité.</li> <li>■ L'alimentation doit être stable, sans pic de tension. Utiliser un condensateur comme réservoir d'alimentation.</li> </ul>																																																		
<b>Anzugsmomente</b> <p>Durch zu hohe Anzugsmomente der Muttern können Näherungsschalter beschädigt werden. Die maximal zulässige Anzugsmomente sind zu beachten:</p> <table> <tr><td>M12</td><td>10 Nm</td></tr> <tr><td>M18</td><td>36 Nm</td></tr> <tr><td>M30</td><td>200 Nm</td></tr> </table>	M12	10 Nm	M18	36 Nm	M30	200 Nm	<b>Tightening torque</b> <p>Proximity switches can be damaged by an excessive tightening torque of the nuts. Please note the maximum permissible tightening torques:</p> <table> <tr><td>M12</td><td>10 Nm</td></tr> <tr><td>M18</td><td>36 Nm</td></tr> <tr><td>M30</td><td>200 Nm</td></tr> </table>	M12	10 Nm	M18	36 Nm	M30	200 Nm	<b>Couple de serrage</b> <p>Les détecteurs de proximité peuvent être endommagés en cas de pression trop forte exercée sur les écrous. Il faut tenir compte des couples de serrage maxi. suivants :</p> <table> <tr><td>M12</td><td>10 Nm</td></tr> <tr><td>M18</td><td>36 Nm</td></tr> <tr><td>M30</td><td>200 Nm</td></tr> </table>	M12	10 Nm	M18	36 Nm	M30	200 Nm																																
M12	10 Nm																																																			
M18	36 Nm																																																			
M30	200 Nm																																																			
M12	10 Nm																																																			
M18	36 Nm																																																			
M30	200 Nm																																																			
M12	10 Nm																																																			
M18	36 Nm																																																			
M30	200 Nm																																																			
 <p><b>Bündiger Einbau (b)</b> Bei bündigem Einbau bzw. bei Parallelmontage sind folgende Abstände einzuhalten:</p> <table> <thead> <tr> <th>Bauform</th> <th>Abstand [mm]</th> <th>Design</th> <th>Distance [mm]</th> <th>Boîtiers</th> <th>Distance [mm]</th> </tr> <tr> <th></th> <th>a    b    c</th> <th></th> <th>a    b    c</th> <th></th> <th>a    b    c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M12</td> <td>18    24    6</td> <td>M12</td> <td>18    24    6</td> <td>M12</td> <td>18    24    6</td> </tr> <tr> <td>M18</td> <td>27    36    5</td> <td>M18</td> <td>27    36    5</td> <td>M18</td> <td>27    36    5</td> </tr> <tr> <td>M30</td> <td>45    60    30</td> <td>M30</td> <td>45    60    30</td> <td>M30</td> <td>45    60    30</td> </tr> </tbody> </table>	Bauform	Abstand [mm]	Design	Distance [mm]	Boîtiers	Distance [mm]		a    b    c		a    b    c		a    b    c	M12	18    24    6	M12	18    24    6	M12	18    24    6	M18	27    36    5	M18	27    36    5	M18	27    36    5	M30	45    60    30	M30	45    60    30	M30	45    60    30	<p><b>Flush mounting (b)</b> In case of flush mounting or parallel mounting the following distances should be observed:</p> <table> <thead> <tr> <th>Design</th> <th>Distance [mm]</th> </tr> <tr> <th></th> <th>a    b    c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M12</td> <td>18    24    6</td> </tr> <tr> <td>M18</td> <td>27    36    5</td> </tr> <tr> <td>M30</td> <td>45    60    30</td> </tr> </tbody> </table>	Design	Distance [mm]		a    b    c	M12	18    24    6	M18	27    36    5	M30	45    60    30	<p><b>Montage noyé (b)</b> Dans le cas d'un montage noyé ou d'un montage en parallèle, il faut respecter les distances minimales suivantes :</p> <table> <thead> <tr> <th>Boîtiers</th> <th>Distance [mm]</th> </tr> <tr> <th></th> <th>a    b    c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M12</td> <td>18    24    6</td> </tr> <tr> <td>M18</td> <td>27    36    5</td> </tr> <tr> <td>M30</td> <td>45    60    30</td> </tr> </tbody> </table>	Boîtiers	Distance [mm]		a    b    c	M12	18    24    6	M18	27    36    5	M30	45    60    30
Bauform	Abstand [mm]	Design	Distance [mm]	Boîtiers	Distance [mm]																																															
	a    b    c		a    b    c		a    b    c																																															
M12	18    24    6	M12	18    24    6	M12	18    24    6																																															
M18	27    36    5	M18	27    36    5	M18	27    36    5																																															
M30	45    60    30	M30	45    60    30	M30	45    60    30																																															
Design	Distance [mm]																																																			
	a    b    c																																																			
M12	18    24    6																																																			
M18	27    36    5																																																			
M30	45    60    30																																																			
Boîtiers	Distance [mm]																																																			
	a    b    c																																																			
M12	18    24    6																																																			
M18	27    36    5																																																			
M30	45    60    30																																																			

Einbauhinweise ⑧				Mounting recommendations ⑧				Recommendations de montage ⑧																																																															
Nichtbündiger Einbau (nb)				Non-flush mounting (nb)				Montage non noyé (nb)																																																															
<p>metallfreier Bereich metal free zone Zone sans métaux</p> <p>Trägermaterial Support material Matériau d'implantation</p> <p>Bei nicht bündigem Einbau bzw. bei Parallelmontage sind folgende Abstände einzuhalten:</p>				<p>In case of non-flush mounting or parallel mounting the following distances should be observed:</p> <table> <thead> <tr> <th>Bauform</th> <th colspan="4">Abstand [mm]</th> <th>Design</th> <th colspan="4">Distance [mm]</th> <th>Boîtiers</th> <th colspan="4">Distance [mm]</th> </tr> <tr> <th></th> <th>e</th> <th>f</th> <th>g</th> <th>h</th> <th></th> <th>e</th> <th>f</th> <th>g</th> <th>h</th> <th></th> <th>e</th> <th>f</th> <th>g</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M12</td> <td>18</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>M12</td> <td>18</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>M12</td> <td>18</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>M18</td> <td>27</td> <td>39</td> <td>21</td> <td>14</td> <td>M18</td> <td>27</td> <td>39</td> <td>21</td> <td>14</td> <td>M18</td> <td>27</td> <td>39</td> <td>21</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>				Bauform	Abstand [mm]				Design	Distance [mm]				Boîtiers	Distance [mm]					e	f	g	h		e	f	g	h		e	f	g	h	M12	18	24	12	8	M12	18	24	12	8	M12	18	24	12	8	M18	27	39	21	14	M18	27	39	21	14	M18	27	39	21	14	<p>Dans le cas d'un montage non-noyé ou d'un montage en parallèle, il faut respecter les distances suivantes :</p>			
Bauform	Abstand [mm]				Design	Distance [mm]				Boîtiers	Distance [mm]																																																												
	e	f	g	h		e	f	g	h		e	f	g	h																																																									
M12	18	24	12	8	M12	18	24	12	8	M12	18	24	12	8																																																									
M18	27	39	21	14	M18	27	39	21	14	M18	27	39	21	14																																																									
Normmessplatten und Faktoren	Standard meas. plates and factors				Cibles standard et facteurs de réduction																																																																		
Bauform	Normmessplatte [mm]				Design	Measuring plate [mm]				Boîtiers	Cible [mm]																																																												
M12	12x12x1				M12	12x12x1				M12	12x12x1																																																												
M18 b	18x18x1				M18 b	18x18x1				M18 b	18x18x1																																																												
M18 nb	24x24x1				M18 nb	24x24x1				M18 nb	24x24x1																																																												
M30	30x30x1				M30	30x30x1				M30	30x30x1																																																												
Materialeinfluss Messplatte / Schaltabstand	Standard measuring plates and factors				Cibles standard et facteurs de réduction																																																																		
Materialeinfluss	Material influence				Matériaux																																																																		
Messplatte	Schaltabstand				meas. plate	Operating distance				de la cible	Portée																																																												
Stahl St 37	Snx1,00				Steel St 37	Snx1,00				Acier St 37	Snx1,00																																																												
Edelstahl V2A	Snx0,70				Stainless steel V2A	Snx0,70				Inox V2A	Snx0,70																																																												
Messing	Snx0,50				Brass	Snx0,50				Laiton	Snx0,50																																																												
Aluminium	Snx0,45				Aluminium	Snx0,45				Aluminium	Snx0,45																																																												
Kupfer	Snx0,40				Copper	Snx0,40				Cuivre	Snx0,40																																																												
Geometrieeinfluss	Geometric influence				Influence géométrique																																																																		
<p>Bei Folien ist eine Verringerung des Schaltabstandes zu erwarten.</p>				<p>When using foils, a decrease in the usable operating distance can be expected.</p>				<p>Dans le cas d'utilisation de feuillets, une réduction de la portée est à prévoir.</p>																																																															