

The arrangement of the capacitor unit, which provides the tripping energy for the shunt release of the mesh network relay, can be made independently of the switch.

Die Anordnung des Kondensatorgerätes, das die Auslöseenergie für den Arbeitsstromauslöser des Maschennetzschalters bereitstellt, kann unabhängig vom Schalter erfolgen.

Le condensateur fournissant l'énergie de commande du déclencheur à émission de tension du disjoncteur pour réseau maillé peut être monté indépendamment du disjoncteur.

La disposición del aparato condensador, el cual facilita la energía de disparo para el disparador shunt del interruptor para redes de malla, puede llevarse a cabo independientemente del interruptor.

La disposizione dell'apparechio condensatore che eroga l'energia di sgancio per lo sganciatore a lancio di corrente dell'interruttore per reti magliate può avvenire indipendentemente dall'interruttore.

为封闭网路开关的工作电流触发器提供能源的电容器装置，其布局与开关无关。
Размещение конденсаторного прибора, подготавливающего энергию срабатывания для расцепителя максимального тока выключателя сложнзамкнутой сети, может производиться независимо от выключателя.



Caution!

1. The control voltage (230 V, 50 - 60 Hz) must always be taken from the incoming feeder (if necessary, via transformer > 50 VA).
2. Observe an inrush of approx. 16 A (cos φ 0.4) at 110 % U_s for the switch contact of the reverse power relay (mesh network relay).
3. Always connect a make contact of the standard auxiliary contact NHI upstream of the shunt A-... (230 V, 50 Hz).

Vorsicht!

1. Steuerspannung (230 V, 50 - 60 Hz) stets von der Zuleitung abnehmen (evtl. Trafo > 50 VA).
2. Einschaltstrom von ca. 16 A (cos φ 0,4) bei 110 % U_s für den Schaltkontakt des Rückwattrelais (Maschennetzrelais) beachten.
3. Dem Arbeitsstromauslöser A-... (230 V, 50 Hz) stets einen Schließer des Normalhilfsschalters NHI vorschalten.

Attention !

1. Toujours prélever la tension de commande (230 V, 50 - 60 Hz) côté alimentation (si nécessaire transfo > 50 VA).
2. Tenir compte d'un courant d'enclenchement d'env. 16 A (cos φ 0,4) sous 110 % U_s pour le fonctionnement du relais à retour de courant (relais de maille).
3. Toujours mettre un contact F du contact auxiliaire de position NHI en amont du déclencheur à émission de tension A-... (230 V, 50 Hz).

¡Atención!

1. La tensión de maniobra (230 V, 50 - 60 Hz) debe tomarse siempre de la red de alimentación (si es necesario, mediante transformador > 50 VA).
2. Respetar una intensidad de conexión de 16 A (cos φ 0,4) con 110 % U_s para el contacto de maniobra del relé de regeneración (retorno) de potencia (relé para redes de malla).
3. Conectar siempre un contacto de cierre del contacto auxiliar normal NHI al disparador shunt A-... (230 V, 50 Hz).

Attenzione!

1. La tensione di comando (230 V, 50 - 60 Hz) deve essere sempre presa dall'alimentazione (se necessario da un trasformatore > 50 VA).
2. Considerare la corrente di inserzione di ca. 16 A (cos φ 0,4) a 110 % U_s per il contatto del relé a ritorno di corrente (relé per reti magliate).
3. Per lo sganciatore di comando a distanza A-... (230 V, 50 Hz) prevedere sempre un contatto normalmente aperto NHI.
4. Ulteriori informazioni relative al montaggio e al collegamento si trovano nelle istruzioni di montaggio di ogni interruttore.

小心！

1. 控制电压 (230 V, 50 - 60 Hz) 始终从馈线上获取 (可能变压器 > 50 VA)。
2. 注意，在控制电压 (U_s) 为 110% 时回程功率继电器 (环形网络继电器) 开关触点的接通电流约为 16 A (cosφ 0.4)。
3. 始终将标准辅助开关 NHI 的常开接点与工作电流切断器 A-... (230 V, 50 Hz) 串联。

Осторожно!

1. Управляющее напряжение (230 V, 50 - 60 Hz) постоянно снимать с подводящей линии (возм. трансформатор > 50 VA).
2. Соблюдать ток включения прикл. 16 A (у 0,4) при 110 U_s для коммутационного контакта реле обратной мощности (реле сложнзамкнутой сети).
3. К действующему от рабочего тока расцепителю A-... (230 V, 50 Hz) всегда предвключать замыкающий контакт нормального вспомогательного выключателя NHI.

