


Analoge I/O-Module



EAT•N

Powering Business Worldwide

Hersteller

Eaton Automation AG
Spinnereistrasse 8-14
CH-9008 St. Gallen
Schweiz

www.eaton-automation.com

www.eaton.com

Support

Region North America

Eaton Corporation
Electrical Sector
1111 Superior Ave.
Cleveland, OH 44114
United States
877-ETN-CARE (877-386-2273)
www.eaton.com

Andere Regionen

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen
Lieferanten oder senden Sie eine
E-Mail an:
automation@eaton.com

Originalanleitung

Die deutsche Ausführung dieses Dokuments ist die Originalanleitung.

Übersetzungen der Originalanleitung

Alle nicht deutschen Sprachausgaben dieses Dokuments sind Übersetzungen der Originalanleitung.

Redaktion

Monika Jahn

Marken- und Produktnamen

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelinhaber.

Copyright

© Eaton Automation AG, CH-9008 St. Gallen

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Eaton Automation AG, St. Gallen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.



Warnung!

Gefährliche elektrische Spannung!

Vor Beginn der Installationsarbeiten

- Gerät spannungsfrei schalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.
- Die für das Gerät angegebenen Montagehinweise sind zu beachten.
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal gemäß EN 50110-1/-2 (DIN VDE 0105 Teil 100) darf Eingriffe an diesem Gerät vornehmen.
- Achten Sie bei Installationsarbeiten darauf, dass Sie sich statisch entladen, bevor Sie das Gerät berühren.
- Die Funktionserde (FE) muss an die Schutz Erde (PE) oder den Potenzialausgleich angeschlossen werden. Die Ausführung dieser Verbindung liegt in der Verantwortung des Errichters.
- Anschluss- und Signalleitungen sind so zu installieren, dass induktive und kapazitive Einstreuungen keine Beeinträchtigung der Automatisierungsfunktionen verursachen.
- Einrichtungen der Automatisierungstechnik und deren Bedienelemente sind so einzubauen, dass sie gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt sind.
- Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite nicht zu undefinierten Zuständen in der Automatisierungseinrichtung führen kann, sind bei der E/A-Kopplung hard- und softwareseitig entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Bei 24-Volt-Versorgung ist auf eine sichere elektrische Trennung der Kleinspannung zu achten. Es dürfen nur Netzgeräte verwendet werden, die die Forderungen der IEC/HD 60364-4-41 (DIN VDE 0100 Teil 410) erfüllen.
- Schwankungen bzw. Abweichungen der Netzspannung vom Nennwert dürfen die in den technischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen nicht überschreiten, andernfalls sind Funktionsausfälle und Gefahrenzustände nicht auszuschließen.
- NOT-AUS-Einrichtungen nach IEC/EN 60204-1 müssen in allen Betriebsarten der Automatisierungseinrichtung wirksam bleiben. Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtungen darf keinen Wiederanlauf bewirken.
- Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass nach Spannungseinbrüchen und -ausfällen ein unterbrochenes Programm ordnungsgemäß wieder aufgenommen werden kann. Dabei dürfen auch kurzzeitig keine gefährlichen Betriebszustände auftreten. Ggf. ist NOT-AUS zu erzwingen.

Sicherheitsvorschriften

- An Orten, an denen in der Automatisierungseinrichtung auftretende Fehler Personen- oder Sachschäden verursachen können, müssen externe Vorkehrungen getroffen werden, die auch im Fehler- oder Störfall einen sicheren Betriebszustand gewährleisten beziehungsweise erzwingen (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen usw.).
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung).
- Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden (IEC/HD 60364 (DIN VDE 0100) und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	5
Zu diesem Handbuch	11
Lesekonventionen	11
1 Die XI/ON-Station	13
Dimensionen	13
Technische Daten einer XI/ON-Station	20
Technische Daten Anschlussklemmen	24
Bezeichnungen der Basismodule	25
Modulbezeichnungen und Abkürzungen	27
Verdrahtung der XI/ON-Module	28
– Verdrahtung von Zugfederanschlüssen	29
– Verdrahtung von Schraubanschlüssen	30
– Handhabung der Push-In-Federzugklemmen von XNE ECO-Modulen	31
Die Versorgungsmodule	32
– Busauffrischung (Bus Refreshing-Module XN-BR-24VDC-D)	32
– Einspeisung (Power Feeding-Module XN-PF-24VDC-D und XN-PF-120/230VAC-D)	33
2 Analoge Eingabemodule	35
Allgemeines	35
Darstellung der Analogwerte	36
– 16 Bit- oder 12 Bit-Darstellung	36
– Das Zweierkomplement im Zahlenkreis	37
Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung	38
– Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA	38
– Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA	40
– Darstellung der Temperaturwerte und Widerstandswerte für das XN-2AI-PT/NI-2/3	42

– Darstellung der Temperaturwerte und Spannungswerte für das XN-2AI-THERMO-PI.	48
– Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0 V DC...10 V DC.	54
– Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC	56
– Beispiel zur Berechnung negativer Zahlenwerte.	58
Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung	60
– Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA	60
– Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA	62
– Darstellung der Temperaturwerte und Widerstandswerte für das XN-2AI-PT/Ni-2/3.	64
– Darstellung der Temperaturwerte und Spannungswerte für das XN-2AI-THERMO-PI.	70
– Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0 V DC...10 V DC.	76
– Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC	78
– LED-Anzeigen.	81
XN-1AI-I(0/4...20mA)	82
– Technische Daten	83
– Diagnosemeldungen	85
– Modulparameter	86
– Basismodule	86
– Anschlussbilder	87
XN-2AI-I(0/4...20mA)	89
– Technische Daten	90
– Diagnosemeldungen	92
– Modulparameter (pro Kanal)	93
– Basismodule.	94
– Anschlussbilder	95
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)	96
– Technische Daten	97
– Diagnosemeldungen	99
– Modulparameter	100
– Basismodule	100
– Anschlussbilder	101

XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)	103
– Technische Daten	104
– Diagnosemeldungen	106
– Modulparameter (pro Kanal)	107
– Basismodule	108
– Anschlussbilder	109
XN-2AI-PT/NI-2/3	110
– Technische Daten	111
– Diagnosemeldungen	113
– Modulparameter (pro Kanal)	114
– Basismodule	115
– Anschlussbilder	116
XN-2AI-THERMO-PI	117
– Technische Daten	118
– Diagnosemeldungen	121
– Modulparameter (pro Kanal)	122
– Basismodule	123
– Anschlussbild	124
XN-4AI-U/I	125
– Technische Daten	126
– Diagnosemeldungen	129
– Modulparameter (pro Kanal)	130
– Basismodule	131
– Anschlussbild	132
XNE-8AI-U/I-4PT/NI	133
– Technische Daten	135
– Diagnosemeldungen	138
– Modulparameter (pro Kanal)	140
– Anschlussbild	142
– Prozesseingabedaten	143
– Standard Zahlendarstellung für Spannung / Strom	144
– „Extended Range“ Zahlendarstellung für Spannung / Strom	150
– Zahlendarstellung Prozessautomation (NE43) für Spannung / Strom	156
– Standard Zahlendarstellung für PT-/ NI- und Widerstands-Messung	162

3	Analoge Ausgabemodule	173
	Allgemeines	173
	Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung	174
	– Darstellung der Stromwerte im Bereich	
	0 mA...20 mA	174
	– Darstellung der Stromwerte im Bereich	
	4 mA...20 mA	176
	– Darstellung der Spannungswerte im Bereich	
	0...10 V DC	178
	– Darstellung der Spannungswerte im Bereich	
	-10 V DC...10 V DC	180
	– Berechnung der hexadezimalen/binären Werte	
	zu den negativen Dezimalwerten	182
	Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung	184
	– Darstellung der Stromwerte im Bereich	
	0 mA...20 mA	185
	– Darstellung der Stromwerte im Bereich	
	4 mA...20 mA	187
	– Darstellung der Spannungswerte im Bereich	
	0...10 V DC	189
	– Darstellung der Spannungswerte im Bereich	
	-10 V DC...10 V DC	191
	– Berechnung der hexadezimalen/binären Werte	
	zu den negativen Dezimalwerten	193
	– LED-Anzeigen	195
	XN-1AO-I(0/4...20mA)	196
	– Technische Daten	197
	– Diagnosemeldungen	199
	– Modulparameter	199
	– Basismodule	200
	– Anschlussbild	200
	XN-2AO-I(0/4...20mA)	201
	– Technische Daten	202
	– Diagnosemeldungen	204
	– Modulparameter (pro Kanal)	204
	– Basismodule	205
	– Anschlussbild	205
	XN-2AO-U (-10/0...+10VDC)	206
	– Technische Daten	207
	– Diagnosemeldungen	209

– Modulparameter	209
– Basismodule	210
– Anschlussbild	210
XNE-4AO-U/I	211
– Technische Daten	213
– Diagnosemeldungen	215
– Modulparameter (pro Kanal)	216
– Anschlussbild	218
– Standard Zahlendarstellung	219
– „Extended Range“ Zahlendarstellung	223
– Zahlendarstellung Prozessautomation (NE43)	227
 4 Integration in PROFIBUS-DP	231
Allgemeines	231
Prozesseingabedaten	232
– Datenaufbau bei 16-Bit Darstellung	232
– Datenaufbau bei 12-Bit Darstellung	233
Prozessausgabedaten	234
– Datenaufbau bei 16-Bit Darstellung	234
– Datenaufbau bei 12-Bit Darstellung	235
Parameter-Datenaufbau	236
– XN-1AI-I(0/4...20MA)	237
– XN-2AI-I(0/4...20MA)	237
– XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)	238
– XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)	238
– XN-2AI-PT/NI-2/3	239
– XN-2AI-THERMO-PI	239
– XN-4AI-U/I	240
– XNE-8AI-U/I-4PT/NI	240
– XN-1AO-I(0/4...20MA)	241
– XN-2AO-I(0/4...20MA)	241
– XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)	242
– XNE-4AO-U/I	243
Aussage der Parameterdaten	244
Diagnose	251
 5 Integration in CANopen	255
Prozesseingabedaten / Prozessausgabedaten	255
Objekte zu den Prozessdaten	256

– Übersicht	256
– 6401hex Read Analog Input 16 Bit	257
– 6411hex Write Analog Output 16 Bit	258
Objekte zum Interruptverhalten	259
– 6421hex Analogue Input Interrupt Trigger Selection	260
– 6422hex Analogue Input Interrupt Source.	262
– 6423hex Analogue Input Global Interrupt Enable	263
– 6424hex Analogue Input Interrupt Upper Limit Integer	264
– 6425hex Analogue Input Interrupt Lower Limit Integer	265
– 6426hex Analogue Input Interrupt Delta Unsigned	266
– 6427hex Analogue Input Interrupt Negative Delta Unsigned.	267
– 6428hex Analogue Input Interrupt Positive Delta Unsigned.	268
Objekte zum Ausgangs-Ersatzwert im Fehlerfall	269
– Übersicht	269
– 6443hex Analogue Output Error Mode	270
– 6444hex Analogue Output Error State.	271
Objekte zum Parametrieren	272
– 5420hex Manu Spec Analogue Input Range	272
– 5440hex Manu Spec Analogue Output Range	282
Objekt zum Device-Profil und den I/O-Typen.	287
– 67FFhex Device Type DS401	287
Emergencies.	288
 6 Integration in DeviceNet	 291
Analog Input Voltage Module Class (VSC106)	291
Analog Output Voltage Module Class (VSC107)	296
Analog Input Current Module Class (VSC108).	301
Analog Output Current Module Class (VSC109)	304
Analog Input PT100/NI Module Class (VSC110)	307
Analog Input THERMO Module Class (VSC111)	313
Analog VERSATILE Module Class (VSC118)	319
 Stichwortverzeichnis	 327

Zu diesem Handbuch

Lesekonventionen

In diesem Handbuch werden Symbole eingesetzt, die folgende Bedeutung haben:

**Achtung!**

warnt vor leichten Sachschäden.

**Vorsicht!**

warnt vor schweren Sachschäden und leichten Verletzungen.

**Warnung!**

warnt vor schweren Sachschäden und schweren Verletzungen oder Tod.



macht Sie aufmerksam auf interessante Tipps und Zusatzinformationen

1 Die XI/ON-Station

Dimensionen

Maße für Gateways, Abschlussplatte und Endwinkel

Tabelle 1: Maße für Gateways, Abschlussplatte und Endwinkel

Elektronikmodul	B × L × H [mm]
XN Standard-Gateway (XN-GW...)	50,6 × 114,75 × 74,4
XNE ECO-Gateway (XNE-GWBR-...)	33,5 × 129 × 75
Abschlussplatte (XN-ABPL)	9,2 × 114,4 × 48,4
Endwinkel (XN-WEW-35/2-SW)	8 × 56 × 47




Abbildung 1: XN Standard-Gateway (XN-GW...)

1 Die XI/ON-Station

Dimensionen




Abbildung 2: XNE ECO-Gateway (XNE-GWBR-...)




Abbildung 3: Abschlussplatte (XN-ABPL)




Abbildung 4: Endwinkel (XN-WEW-35/2-SW)

Maße für Basis- und Elektronikmodule

Tabelle 2: Maße für Elektronikmodule

Elektronikmodul	B × L × H [mm]
XN Standard-Elektronikmodul:	
Scheibenausführung	12,6 × 74,1 × 55,4
Blockausführung (XN-16..., XN-32...)	100,8 × 74,1 × 55,4
XNE ECO-Elektronikmodul:	
XNE-8DI-24VDC-P XNE-8DO-24VDC-0.5A-P XNE-1SWIRE	13 × 129,5 × 74,5
XNE-16DI-24VDC XNE-16DO-24VDC-0.5A-P XNE-8AI-U/I-4PT/NI XNE-4AO-U/I XNE-2CNT-2PWM	13 × 161,5 × 74,5

Tabelle 3: Maße für Basismodule

Basismodul	B × L × H [mm]
Scheibenausführung mit:	
3 Anschlussebenen (XN-S3..., XN-P3...)	12,6 × 117,6 × 49,9
4 Anschlussebenen (XN-S4..., XN-P4...)	12,6 × 128,9 × 49,9
6 Anschlussebenen (XN-S6...)	12,6 × 154,5 × 49,9
Blockausführung mit:	
3 Anschlussebenen (XN-B3...)	100,8 × 117,6 × 49,9
4 Anschlussebenen (XN-B4...)	100,8 × 128,9 × 49,9
6 Anschlussebenen (XN-B6...)	100,8 × 154,5 × 49,9

1 Die XI/ON-Station

Dimensionen




Abbildung 5: XN Standard-Elektronikmodul in Scheibenausführung




Abbildung 6: XN Standard-Elektronikmodul in Blockausführung




Abbildung 7: XN Standard-Elektronikmodul mit Basismodul komplettiert

1 Die XI/ON-Station

Dimensionen




Abbildung 8: Basismodule in Scheibenausführung mit Zugfederanschluss (XN-SxT..., XN-PxT...)




Abbildung 9: Basismodule in Scheibenausführung mit Schraubanschluss (XN-SxS..., XN-PxS...)

1 Die XI/ON-Station

Dimensionen




Abbildung 10: Basismodule in Blockausführung mit Zugfederanschluss (XN-BxT...)




Abbildung 11: Basismodule in Blockausführung mit Schraubanschluss (XN-BxS...)




Abbildung 12: XNE ECO-Elektronikmodul:

- XNE-8DI-24VDC-P
- XNE-8DO-24VDC-0.5A-P
- XNE-1SWIRE




Abbildung 13: XNE ECO-Elektronikmodul:

- XNE-16DI-24VDC-P
- XNE-16DO-24VDC-0.5A-P
- XNE-8AI-U/I-4PT/NI
- XNE-4AO-U/I
- XNE-2CNT-2PWM

1 Die XI/ON-Station

Technische Daten einer XI/ON-Station

Technische Daten einer XI/ON-Station



Achtung!

Die Hilfsenergie muss den Bedingungen der Sicherheitskleinspannung (SELV = Safety extra low voltage) nach IEC 60364-4-41 entsprechen.

Tabelle 4: Technische Daten der XI/ON-Station

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung/Hilfsenergie	
Nennwert (Bereitstellung für andere Module)	24 V DC
Restwelligkeit	nach IEC/EN 61131-2
Potenzialtrennung (U_L gegen U_{SYS} / U_L gegen Feldbus/ U_{SYS} gegen Feldbus)	ja, über Optokoppler
Umgebung/Temperatur	
Betriebstemperatur horizontaler Einbau	0...+55 °C
Betriebstemperatur vertikaler Einbau	0...+55 °C
Lagertemperatur	-25...+85 °C
relative Feuchte nach IEC/EN 60068-2-30	5...95 % (indoor), Level RH-2, keine Kondensation (Lagerung bei 45 °C, keine Funktionsprüfung)
Auslegung der XN Standard-Gehäuse ²⁾ für Scheibenmodule (max. mögliche Verlustleistung)	1,3 W
Auslegung der XN ECO-Gehäuse ²⁾ für Scheibenmodule (max. mögliche Verlustleistung)	3 W
Auslegung der XN Standard-Gehäuse ²⁾ für Blockmodule (max. mögliche Verlustleistung)	5 W

1 Die XI/ON-Station

Technische Daten einer XI/ON-Station

Bezeichnung	Wert
Schadgas	
SO ₂	10 ppm (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
H ₂ S	1,0 ppm (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
Vibrationsfestigkeit	
10...57 Hz, konstante Amplitude 0,075 mm, 1 g	ja
57...150 Hz, konstante Beschleunigung 1 g	ja
Schwingungsart	Frequenzdurchläufe mit einer Änderungsgeschwindigkeit von 1 Oktave/min
Schwingungsdauer	20 Frequenzdurchläufe pro Koordinatenachse
Schockfestigkeit gemäß IEC/EN 60068-2-27	18 Schocks, Halbsinus 15 g Scheitelwert/11 ms, jeweils in +/- Richtung pro Raumkoordinate
Dauerschockfestigkeit gemäß IEC/EN 60068-2-29	1000 Schocks, Halbsinus 25 g Scheitelwert/6 ms, jeweils in +/- Richtung pro Raumkoordinate
Kipfallen und Umstürzen	
Fallhöhe (Gewicht < 10 kg)	1,0 m
Fallhöhe (Gewicht 10...40 kg)	0,5 m
Testläufe	7
Gerät mit Verpackung, Leiterplatten elektrisch geprüft	
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß IEC/EN 61000-6-2 (Industrie)	
Statische Elektrizität nach IEC/EN 61000-4-2	
Luftentladung (direkt)	8 kV

1 Die XI/ON-Station

Technische Daten einer XI/ON-Station

Bezeichnung	Wert
Relaisentladung (indirekt)	4 kV
Elektromagnetische HF-Felder nach IEC/EN 61000-4-3	10 V/m
Leitungsgebundene Störgrößen, induziert durch HF-Felder nach IEC/EN 61000-4-6	10 V
Schnelle Transienten (Burst) nach IEC/EN 61000-4-4	1 kV / 2 kV
Störaussendung nach IEC/EN 61000-6-4 (Industrie)	nach IEC/CISPR 11 / EN 55011, Klasse A ¹⁾

- 1) Der Einsatz im Wohnbereich könnte zu Funktionsstörungen führen. Zusätzliche Dämpfungsmaßnahmen sind erforderlich!
- 2) XNE ECO-Gehäuse sind einteilige Gehäuse. Die Modulelektronik und die Anschlussebene sind nicht trennbar.
XN Standard-Gehäuse sind zweiteilig. Die Modulelektronik befindet sich in einem separaten Gehäuse und muss auf ein passendes Basismodul gesteckt werden. Die Mehrzahl der XN Standard-Elektronikmodule sind mit unterschiedlichen Basismodultypen kombinierbar.

Tabelle 5: Zulassungen und Prüfungen einer
XI/ON-Station

Bezeichnung	Wert
Zulassungen ¹⁾	CE, cULus
Prüfungen (IEC/EN 61131-2)	
Kälte	IEC/EN 60068-2-1
Trockene Wärme	IEC/EN 60068-2-2
Feuchte Wärme, zyklisch	IEC/EN 60068-2-30
Temperaturwechsel	IEC/EN 60068-2-14
Lebensdauer MTBF	120 000 h ²⁾
Zieh-/Steckzyklen der Elektronikmodule	20
Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 60664 (IEC/EN 61131-2)	2
Schutzart nach IEC/EN 60529	IP 20

- 1) Die Zulassungen neuerer XI/ON-Module können noch in Vorbereitung sein.
- 2) Die Lebensdauer der Relaismodule wird nicht in Stunden angegeben. Für die Lebensdauer der Relaismodule ist die „Anzahl der Schaltspiele“ relevant.

1 Die XI/ON-Station

Technische Daten Anschlussklemmen

Technische Daten Anschlussklemmen

Tabelle 6: Technische Daten der Anschlussklemmen

Bezeichnung	XN-Gateways, Basismodule	XNE-Gateways, XNE-Elektronikmodule
Schutzart	IP20	IP20
Abisolierlänge	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
max. Klemmbereich	0,5...2,5 mm ²	0,14...1,5 mm ²
klemmbare Leiter		
„e“ eindrätig H 07V-U	0,5...2,5 mm ²	0,25...1,5 mm ²
„f“ feindrätig H 07V-K	0,5...1,5 mm ²	0,25...1,5 mm ²
„f“ mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228-1 (Ader- endhülsen gasdicht aufge- crimpt)	0,5...1,5 mm ²	0,25...1,5 mm ²
„f“ mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderend- hülsen gasdicht aufge- crimpt)	0,5...1,5 mm ²	0,25...0,75 mm ²
Lehrdorn nach IEC/EN 60947-1	A1	A1
Bemessungsdaten	nach VDE 0611 Teil 1/8.92 / IEC/EN 60947-7-1	nach VDE 0611 Teil 1/8.92 / IEC/EN 60947-7-1
Bemessungsspannung	250 V	250 V
Bemessungsstrom	17,5 A	17,5 A
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Bemessungsstoßspan- nung	4 kV	4 kV
Verschmutzungsgrad	2	2
Anschluss technik in TOP-Richtung	Zugfederanschluss oder Schraubanschluss	Push-in-Federzugklemmen

Bezeichnungen der Basismodule




Abbildung 14: Beispiel zur Bezeichnung eines Basismoduls

Tabelle 7: Abkürzungen der Basismodul-Bezeichnungen

Kennung	Bezeichnung	Beispiel
XN	Abkürzung für XI/ON	<u>XN</u> -B3S-SBB
B	Bezeichnung für Basismodule in Blockaufbau („ Block “)	XN- B 3S-SBB
S	Bezeichnung für Basismodule in Scheibenaufbau („ Slice “)	XN- S 3T-SBB
P	Bezeichnung der Basismodule für Feeding- und Bus Refreshing-Module („ Power “)	XN- P 3T-SBB
3, 4, 6	Anzahl der Anschluss-Reihen.	XN- P 3T-SBB
S	Bezeichnung für Basismodule mit Schraubanschluss („ Screw “)	XN-S3 S -SBB
T	Bezeichnung für Basismodule mit Zugfederanschluss („ Tension Clamp “)	XN-S3T-SBB
x	Wahlweise für „ S “ oder „ T “ in der Bezeichnung von Basismodulen mit Schraub- bzw. Zugfederanschluss („ Screw / Tension “)	XN-S3 x -SBB
S	Nicht gebrückte Anschlüsse der gleichen Anschlussebene (hier 1. Anschlussebene) in einem Basismodul, zum Anlegen des Signals („ Single Connector “)	XN-S3T- S BB

1 Die XI/ON-Station

Bezeichnungen der Basismodule

Kennung	Bezeichnung	Beispiel
B	Gebrückte Anschlüsse der gleichen Anschlussebene in einem Basismodul; zum Anlegen von Potenzialen. („ Bridged Connector “)	XN-S3T-SBB
B	Zusatz bei der Bezeichnung von Basismodulen für Bus Refreshing-Module, die innerhalb einer XI/ON-Station zum Einsatz kommen, aber nicht zur Versorgung des Gateways dienen. („ Bus Refreshing “)	XN-P4T-SBBC- B
C	Bezeichnung einer Anschlussebene, die eine Verbindung zur C-Schiene aufweist und u. a. als PE verwendet werden kann (nur bei bestimmten Basismodulen). („ Cross Connection “)	XN-S4T-SBBC
CJ	Basismodul für XN-2AI-THERMO-PI mit integriertem PT1000 zur Kaltstellenkompensation. („ Cold Junction Compensation “)	XN-S4T-SBBS- CJ

**Modulbezeichnungen und
Abkürzungen**

Tabelle 8: Legende der Modulkennungen

Kennung	Bezeichnung	Beispiel
Analoge Ein- und Ausgabemodule		
AI	Analoges Eingabemodul	XN-1 AI -U(-10/0...+10VDC)
AO	Analoges Ausgabemodul	XN-1 AO -I(0/4...20MA)
PT	Analoges Eingabemodul für den Anschluss von Widerstandsthermometern mit Sensoren PT100, PT200, PT500 und PT1000 in 2- bzw. 3-Leiter-Messart	XN-2AI- PT /NI-2/3
NI	Analoges Eingabemodul für den Anschluss von Widerstandsthermometern mit Sensoren NI100 und NI1000 in 2- bzw. 3-Leiter-Messart	XN-2AI-PT/ NI -2/3
PI	Engl. „potentially isolated“; Potenzialtrennung bei Analogmodulen für Thermoelemente.	XN-2AI-THERMO- PI
Versorgungsmodule		
BR	Bus Refreshing-Modul	XN- BR -24VDC-D
PF	Power Feeding-Modul	XN- PF -24VDC-D
D	Diagnose	XN-BR-24VDC- D
Digitale Ein- und Ausgabemodule		
DI	Digitales Eingabemodul	XN-2 DI -24VDC-P
DO	Digitales Ausgabemodul	XN-2 DO -24VDC-2A-P
N	Minusschaltend	XN-2DI-24VDC- N
P	Plusschaltend	XN-2DI-24VDC- P
Relaismodule		
R	Relaismodul	XN-2DO- R -NC
CO	Engl. „change over“: Wechsler	XN-2DO-R- CO
NC	Engl. „normally closed“: Öffner	XN-2DO-R- NC
NO	Engl. „normally open“: Schließer	XN-2DO-R- NO

Verdrahtung der XI/ON-Module

Das Vorgehen beim Verdrahten der XI/ON-Module ist abhängig von der verwendeten Anschlusstechnik:

- Die Basismodule verwenden Federkontakte in den folgenden Ausführungen:
 - Basismodule in Zugfederanschlusstechnik (XN-...**T**-...)
 - Basismodule in Schraubanschlusstechnik (XN-...**S**-...)
- Die XNE ECO-Module verwenden Direkt-Steckkontakte:
 - Push-In-Federzugklemmen



Die XNE ECO-Module lassen sich problemlos mit den Basismodulen in Zugfederanschlusstechnik (XN-...**T**-...) kombinieren. Mit Basismodulen in Schraubanschlusstechnik (XN-...**S**-...) ist eine Verbindung **nicht** möglich.




Abbildung 15: XNE ECO-Module kombiniert mit Zugfederkontakt-Modulen

Verdrahtung von Zugfederanschlüssen




Abbildung 16: Zugfederanschlüsse

Vorgehen:

- Setzen Sie den Schraubendreher in die rechteckige Öffnung einer Anschlussebene am Basismodul. Wenn Sie Widerstand spüren, drücken Sie den Schraubendreher bis zum Anschlag hinein. Dadurch öffnet sich die Zugfeder im Inneren dieser Anschlussebene.
- Führen Sie den Leiter in die runde Öffnung, direkt unter der rechteckigen Öffnung, ein, bis das Kabel auf Widerstand stößt.
- Wenn Sie den Schraubendreher wieder herausziehen, schließt sich die Zugfeder und der Leiter sitzt fest.

Verdrahtung von Schraubanschlüssen




Abbildung 17: Schraubanschlüsse

Vorgehen:

- ▶ Setzen Sie den Schraubendreher in die rechteckige Öffnung einer Anschlussebene am Basismodul. Lösen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn und drehen Sie sie soweit heraus, dass das Gewinde gerade noch in der Führung sitzt.
- ▶ Führen Sie den Leiter in die runde Öffnung, direkt unter der rechteckigen Öffnung, ein, bis der Leiter auf Widerstand stößt.
- ▶ Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest, bis der Leiter fest sitzt und nicht mehr heraus gezogen werden kann.

Handhabung der Push-In-Federzugklemmen von XNE ECO-Modulen

Einstecken des Leiters

Der Leiter wird einfach in den entsprechenden Kontakt geschoben.




Abbildung 18: Einstecken des Leiters

Lösen des Leiters

Der Leiter lässt sich durch Drücken des Entriegelungsmechanismus, z. B. mit einem Schraubendreher, aus dem entsprechenden Kontakt herausziehen.




Abbildung 19: Lösen des Leiters

Die Versorgungsmodule

Eine detaillierte Beschreibung der Versorgungsmodule finden Sie im Handbuch:

- Benutzerhandbuch XI/ON:
Digitale I/O-Module, Versorgungsmodule

Busauffrischung (Bus Refreshing-Module XN-BR-24VDC-D)

Die Bus Refreshing-Module liefern:

- 5 V DC Spannung für den internen XI/ON-Modulbus und für das benachbarte Gateway.
- 24 V DC Spannung (zulässiger Bereich gemäß IEC/EN 61131-2) für die Versorgung der Modulelektronik und des Feldes. Diese 24 V DC Spannung wird auf einer separaten Leitung durch die gesamte XI/ON-Station geführt.

Zu der linken benachbarten Versorgungsgruppe besteht Potenzialtrennung.



Achtung!

Hat die XI/ON-Station ein Gateway ohne integrierte Spannungsversorgung (XN-GW-...), muss das erste Bus Refreshing-Modul unmittelbar rechts neben dem Gateway montiert werden. In Verbindung mit einem speziellen Basismodul wird so die Spannungsversorgung des Gateways mit 5 V DC gewährleistet.



Achtung!

Zur Versorgung des Gateways (= als erstes Modul rechts neben dem Gateway) können nur die Basismodule XN-P3x-SBB oder XN-P4x-SBBC verwendet werden!

Einspeisung (Power Feeding-Module XN-PF-24VDC-D und XN-PF-120/230VAC-D)

Die Power Feeding-Module dienen der Versorgung der verschiedenen XI/ON-Module mit der Feldspannung von 24 V DC (XN-PF-24VDC-D) bzw. mit 120/230 V AC (XN-PF-120/230VAC-D). Sie kommen zum Einsatz, wenn unterschiedliche Potenzialgruppen innerhalb einer XI/ON-Station gebildet werden sollen, oder falls die erforderliche Nennstromversorgung der XI/ON-Module nicht mehr ausreichend gewährleistet ist. Zu der linken benachbarten Versorgungsgruppe besteht Potentialtrennung.



Warnung!

Power Feeding-Module können nicht zur Versorgung von XI/ON-Gateways mit 5 V DC eingesetzt werden.

Die Basismodule für Power Feeding-Module heben sich durch die staubgraue Haube klar erkennbar von den Basismodulen für die XI/ON-I/O-Module ab.

XN-PF-120/230VAC-D

Folgende Module können durch ein vorausgehendes XN-PF-120/230VAC-D versorgt werden:

- XN-2DI-120/230VAC
- XN-2DO-120/230VAC-0.5A



Vorsicht!

Relaismodule dürfen **nicht** durch ein vorausgehendes XN-PF-120/230VAC-D versorgt werden! Die Nennspannung durch die Versorgungsklemmen ist 24 V DC (Δ Spulenspannung)! Extern können die Relaismodule mit 230 V AC belastet werden (Δ Kontaktspannung).

1 Die XI/ON-Station

Die Versorgungsmodule

2 Analoge Eingabemodule

Allgemeines

Analoge Eingabemodule (AI) erfassen normierte elektrische Standardsignale, digitalisieren diese und übertragen den entsprechenden Messwert über den internen Modulbus an das Gateway.

Die modulbusseitige Elektronik der analogen Eingabemodule ist über Optokoppler von der Feldebene galvanisch getrennt und besitzt einen Schutz vor Verpolung.

Analoge Eingabemodule sind als Scheibenausführung konstruiert. XN Standard-Elektronikmodule werden durch Basismodule mit Zugfeder- oder mit Schraubanschluss komplettiert. XNE ECO-Elektronikmodule benötigen kein Basismodul.

Unterstützte Signalbereiche

0...20 mA
4...20 mA
0...10 V DC
-10...+10 V DC

Anschließbare Sensoren

Platin-Sensoren (PT100, PT200, PT500, PT1000)
Nickel-Sensoren (NI100, NI1000, NI1000TK5000)
Thermoelemente (Typen B, E, J, K, N, R, S, T)



Für die Darstellung der Strom- und Spannungswerte mit speziellen Betriebsarten (z.B. Extended Range und NE43) gelten andere Gleichungen und Parametereinstellungen. Erläuterungen dazu finden Sie in den Unterkapiteln «Zahlendarstellung» des entsprechenden Moduls.

Darstellung der Analogwerte

16 Bit- oder 12 Bit-Darstellung

Die Analogwerte können wahlweise mit 16 Bit oder mit 12 Bit dargestellt werden. Mit der Darstellung der Zahl als Zweierkomplement können sowohl positive als auch negative Werte dargestellt werden.

16 Bit Darstellung:

Die 16 Bit Darstellung erfolgt als **Zweierkomplement**. 2 Byte Prozessdaten sind vollständig belegt

12 Bit Darstellung:

Bei der Spannungsmessung (-ausgabe) und der Temperaturmessung wird der Wert als **Zweierkomplement** widergegeben. Bei der Strommessung (-ausgabe) und der Widerstandsmessung wird der Wert als **Dualzahl** widergegeben. Der 12-Bit Wert wird **linksbündig** in den Prozessdaten abgebildet und ist damit kompatibel (z.B. zu WIN bloc).

Die Diagnosedaten werden in die Prozesseingabedaten integriert und belegen 4 Bit (rechtsbündig).

→ „Datenaufbau bei 12-Bit Darstellung“ Seite 233

Das Zweierkomplement im Zahlenkreis

Die Abbildung zeigt im äußeren Kreis einen 5-stelligen Binärcode. Der innere Zahlenkreis gibt die entsprechende Dezimalzahl an, wenn dieser Binärcode als Dualzahl (positive Zahlenwerte) und als Zweierkomplement interpretiert wird:




Abbildung 20: Binärcode als Dualzahl und als Zweierkomplement

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichung, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden.

Der Wertebereich:

0 mA...20 mA

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.

Der hexadezimale/binäre Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da sich hier alle Zahlen im positiven Bereich des Zweierkomplements (→ Abbildung 20 Seite 37) zu 16-Bit Werten befinden.

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Stromwerte mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{Stromwert} = \frac{\text{dezimaler Zahlenwert}}{1638,35} \text{ mA} = 6,1 \times 10^{-4} \text{ mA} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 21: Darstellung der Stromwerte zu den dezipalcr Werten im Koordinatensystem

Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichung, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden.

Der Wertebereich:

4 mA...20 mA

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.

Der hexadezimale/binäre Zahlenwert lässt sich hier sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da sich alle Zahlen im positiven Bereich des Zweierkomplements (→ Abbildung 20 Seite 37) zu 16-Bit Werten befinden.

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Stromwerte mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{Stromwert} = 4,88 \times 10^{-4} \text{ mA} \times \text{dezimaler Zahlenwert} + 4 \text{ mA}$$

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 22: Darstellung der Stromwerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Darstellung der Temperaturwerte und Widerstandswerte für das XN-2AI-PT/NI-2/3

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichungen, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden.

Die hexadezimalen/binären Zahlenwerte für den negativen Zahlenbereich lassen sich nicht einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da die Zahlen über das Zweierkomplement (→ Abbildung 20 Seite 37) kodiert sind.

Alle Zahlenwerte im Bereich $0000_{\text{hex}} \dots 7FFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **positive** Zahlenwerte dar. Zahlen in diesem Bereich können Sie mit dem Taschenrechner in einen Dezimalwert umrechnen. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (16tes) Bit eine „0“ haben.

Alle Zahlenwerte im Bereich $8000_{\text{hex}} \dots FFFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **negative** Zahlenwerte dar. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (16tes) Bit eine „1“ haben. Die Umrechnung in eine Dezimalzahl wird an einem Beispiel gezeigt:

→ „Beispiel zur Berechnung negativer Zahlenwerte“ Seite 58

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die **Temperaturwerte** je nach Parametrierung berechnen.

Für die Parametrierung

- "PT100, -200..850'C"
- "NI100, -60..250'C"
- "PT200, -200..850'C"
- "PT500, -200..850'C"
- "PT1000, -200..850'C"
- "NI1000, -60..250'C"

gilt:

$$\text{Temperaturwert} = 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Der Wertebereich:

-200 °C...-0,1°C

wird auf den Zahlenbereich:

F830_{hex}...FFFF_{hex} (dezimal: -2000...-1)

abgebildet.

Der Wertebereich:

0 °C...850°C

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...2134_{hex} (dezimal: 0...8500)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Für die Parametrierung

- "PT100, -200..150°C"
- "NI100, -60..150°C"
- "PT200, -200..150°C"
- "PT500, -200..150°C"
- "PT1000, -200..150°C"
- "NI1000, -60..150°C"

gilt:

$\text{Temperaturwert} = 0,01 \text{ °C} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$
--

Der Wertebereich:

-200 °C...-0,01°C

wird auf den Zahlenbereich:

B1E0_{hex}...FFFF_{hex} (dezimal: -20000...-1)

abgebildet.

Der Wertebereich:

0 °C...150°C

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...3A98_{hex} (dezimal: 0...15000)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 23: Darstellung der Temperaturwerte zu den dezipalen Werten im Koordinatensystem

Die **rote** Gerade (Faktor 0,1) ist relevant, wenn folgende Parametrierung vorliegt:

"PT100, -200..850°C"

"NI100, -60..250°C"

"PT200, -200..850°C"

"PT500, -200..850°C"

"PT1000, -200..850°C"

"NI1000, -60..250°C"

Die **blaue** Gerade (Faktor 0,01) ist relevant, wenn folgende Parametrierung vorliegt:

"PT100, -200..150°C"

"NI100, -60..150°C"

"PT200, -200..150°C"

"PT500, -200..150°C"

"PT1000, -200..150°C"

"NI1000, -60..150°C"

Mit der Parametrierung zur Messung von **Widerstandswerten** werden nur positive Zahlenwerte (hexadezimal/binär) zur Darstellung benötigt. Die positiven Zahlenwerte lassen sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen Dezimalwert umrechnen.

Der Wertebereich:

0...100 Ω; 0...200 Ω; 0...400 Ω; 0...1000 Ω

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Widerstandswerte je nach Parametrierung berechnen.

Es gelten die folgenden Gleichungen:

"Widerstand, 0..100 Ohm" (gelbe Gerade):

$$\text{Widerstandswert} = 0,00305 \, \Omega \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

"Widerstand, 0..200 Ohm" (rote Gerade):

$$\text{Widerstandswert} = 0,00610 \, \Omega \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

"Widerstand, 0..400 Ohm"(blaue Gerade):

$$\text{Widerstandswert} = 0,01221 \, \Omega \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

"Widerstand, 0..1000 Ohm"(grüne Gerade):

$$\text{Widerstandswert} = 0,03052 \, \Omega \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 24: Darstellung der Widerstandswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Darstellung der Temperaturwerte und Spannungswerte für das XN-2AI-THERMO-PI

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichungen, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden.

Die hexadezimalen/binären Zahlenwerte für den negativen Zahlenbereich lassen sich nicht einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da die Zahlen über das Zweierkomplement (→ Abbildung 20 Seite 37) kodiert sind.

Alle Zahlenwerte im Bereich $0000_{\text{hex}} \dots 7FFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **positive** Zahlenwerte dar. Zahlen in diesem Bereich können Sie mit dem Taschenrechner in einen Dezimalwert umrechnen. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (16tes) Bit eine „0“ haben.

Alle Zahlenwerte im Bereich $8000_{\text{hex}} \dots FFFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **negative** Zahlenwerte dar. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (16tes) Bit eine „1“ haben. Die Umrechnung in eine Dezimalzahl zeigt: → „Beispiel zur Berechnung negativer Zahlenwerte“ Seite 58.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die **Temperaturwerte** und die **Spannungswerte** je nach Parametrierung berechnen.

Für die Parametrierung

"Typ K, -270..1370'C"

"Typ B, +100..1820'C"

"Typ E, -270..1000'C"

"Typ J, -210..1200'C"

"Typ N, -270..1300'C"

"Typ R, -50..1760'C"

"Typ S, -50..1540'C"

"Typ T, -270..400'C"

gilt:

$$\text{Temperaturwert} = 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Der Wertebereich:

-270 °C...-0,1°C

wird auf den Zahlenbereich:

F574_{hex}...FFFF_{hex} (dezimal: -2700...-1)

abgebildet.

Der Wertebereich:

0 °C...1820°C

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...4718_{hex} (dezimal: 0...18200)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 25: Darstellung der Temperatur zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Der Wertebereich:

**-50 mV...-0,002 mV;
-100 mV...-0,003 mV;
-500 mV...-0,015 mV;
-1000 mV...-0,031 mV**

wird auf den Zahlenbereich:

8000_{hex}...FFFF_{hex} (dezimal: -32768...-1)

abgebildet.

Der Wertebereich:

**0 mV...50 mV;
0 mV...100 mV;
0 mV...500 mV;
0 mV...1000 mV;**

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.

Für die Parametrierung **"±50mV"** gilt:

$$\text{Spannungswert} = 0,001526 \text{ mV} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Für die Parametrierung **"±100mV"** gilt:

$$\text{Spannungswert} = 0,003052 \text{ mV} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Für die Parametrierung **"±500mV"** gilt:

$$\text{Spannungswert} = 0,015259 \text{ mV} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Für die Parametrierung **"±1000mV"** gilt:

$$\text{Spannungswert} = 0,030516 \text{ mV} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 26: Darstellung der Spannungswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem für die Parametrierung "+/-500mV" (rot) und "+/-1000mV" (blau)

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 27: Darstellung der Spannungswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem für die Parametrierung " $\pm 50\text{mV}$ " (grün) und " $\pm 100\text{mV}$ " (schwarz)

Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0 V DC...10 V DC

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichung, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden.

Der hexadezimale/binäre Zahlenwert lässt sich hier sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da sich alle Zahlen im positiven Bereich des Zweierkomplements (→ Abbildung 20 Seite 37) zu 16-Bit Werten befinden.

Der Wertebereich:

0 V DC...10 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Spannungswerte mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{Spannungswert} = 3,05185 \times 10^{-4} \text{ V} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 28: Darstellung der Spannungswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichung, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden.

Die hexadezimalen/binären Zahlenwerte für den negativen Zahlenbereich lassen sich nicht einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da die Zahlen über das Zweierkomplement (→ Abbildung 20 Seite 37) kodiert sind.

Alle Zahlenwerte im Bereich $0000_{\text{hex}} \dots 7FFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **positive** Zahlenwerte dar. Zahlen in diesem Bereich können Sie mit dem Taschenrechner in einen Dezimalwert umrechnen. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (16tes) Bit eine „0“ haben.

Alle Zahlenwerte im Bereich $8000_{\text{hex}} \dots FFFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **negative** Zahlenwerte dar. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (16tes) Bit eine „1“ haben. Die Umrechnung in eine Dezimalzahl zeigt: → „Beispiel zur Berechnung negativer Zahlenwerte“ Seite 58

Der Wertebereich:

-10 V DC...-3,052 10^{-4} V DC

wird auf den Zahlenbereich:

$8000_{\text{hex}} \dots FFFF_{\text{hex}}$ (dezimal:-32768...-1)

abgebildet.

Der Wertebereich:

0 V DC...10 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Spannungswerte mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{Spannungswert} = 3,052 \times 10^{-4} \text{ V} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$




Abbildung 29: Darstellung der Spannungswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Beispiel zur Berechnung negativer Zahlenwerte

Für das Beispiel gilt die Parametrierung:
"PT100, -200..150°C"

Die Temperatur wird folglich mit dem Faktor 0,01 berechnet (→ Seite 44).

Das Beispiel zeigt allgemein das Vorgehen zur Berechnung einer negativen Dezimalzahl aus einer als Zweierkomplement kodierten Hexadezimal- bzw. Binärzahl

Der angezeigte hexadezimale Wert sei „**B344**“.

Der binäre Wert dazu lautet:

$B344 \Leftrightarrow 1011.0011.0100.0100$
--

Invertieren Sie die Binärzahl

$1011.0011.0100.0100 \Rightarrow 0100.1100.1011.1011$

Addieren Sie zu der invertierten Binärzahl eine „1“:

$\begin{array}{r} 0100.1100.1011.1011 \\ 0000.0000.0000.0001 \\ \hline 0100.1100.1011.1100 \end{array}$

Berechnen Sie (mit dem Taschenrechner) die zugehörige Dezimalzahl:

$0100.1100.1011.1100 \Leftrightarrow 19644$

Sie haben jetzt den Betrag zu der negativen Dezimalzahl und das gewünschte Ergebnis lautet:

$B344 \Leftrightarrow -19644$

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Der Temperaturwert berechnet sich zu:

$$\text{Temperaturwert} = 0,01 \text{ }^{\circ}\text{C} \times \text{dezimaler Zahlenwert} = 0,01 \text{ }^{\circ}\text{C} \times (-19644) = -196,44 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung



Achtung!

Die 12-Bit-Darstellung ist „linksbündig“ ausgeführt. Die Zahl wird mit 16 Bit übertragen! Bit 0...Bit 3 der Binärzahl bzw. die letzte Stelle der hexadezimalen Zahl geben die Diagnosebits wieder!

Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichung, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden. Der Zahlenwert wird von den 3 höherwertigen Ziffern der Hexadezimalzahl bzw. von den 12 höherwertigen Ziffern der Binärzahl widergegeben.

Der Wertebereich:

0 mA...20 mA

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: 0...4095)

abgebildet.

Der hexadezimale/binäre Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln.

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Stromwerte mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{Stromwert} = 4,88 \times 10^{-3} \text{ mA} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 30: Darstellung der Stromwerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichung, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden. Der Zahlenwert wird von den 3 höherwertigen Ziffern der Hexadezimalzahl bzw. von den 12 höherwertigen Ziffern der Binärzahl widergegeben.

Der Wertebereich:

4 mA...20 mA

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: 0...4095)

abgebildet.

Der hexadezimale/binäre Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln.

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Stromwerte mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{Stromwert} = 3,91 \times 10^{-3} \text{ mA} \times \text{dezimaler Zahlenwert} + 4 \text{ mA}$$

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 31: Darstellung der Stromwerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Darstellung der Temperaturwerte und Widerstandswerte für das XN-2AI-PT/NI-2/3

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichungen, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden. Der Zahlenwert wird von den 3 höherwertigen Ziffern der Hexadezimalzahl bzw. von den 12 höherwertigen Ziffern der Binärzahl widergegeben (linksbündige Darstellung).

Die hexadezimalen/binären Zahlenwerte für den negativen Zahlenbereich lassen sich nicht einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da die Zahlen über das Zweierkomplement (→ Abbildung 20 Seite 37) kodiert sind.

Alle Zahlenwerte im Bereich $000_{\text{hex}} \dots 7FF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **positive** Zahlenwerte dar. Zahlen in diesem Bereich können Sie mit dem Taschenrechner in einen Dezimalwert umrechnen. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (16tes) Bit eine „0“ haben.

Alle Zahlenwerte im Bereich $800_{\text{hex}} \dots FFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **negative** Zahlenwerte dar. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (12tes) Bit eine „1“ haben.

Die Umrechnung in eine Dezimalzahl an einem Beispiel zeigt:→ „Beispiel zur Berechnung negativer Zahlenwerte“ Seite 58.

Hier erfolgt die Berechnung jedoch nur mit den 3 höherwertigen Hexadezimalziffern bzw. den 12 höherwertigen Binärziffern!

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die **Temperaturwerte** je nach Parametrierung berechnen.

Die erste Gleichung gilt für die Parametrierung:

- "PT100, -200..850'C"
- "NI100, -60..250'C"
- "PT200, -200..850'C"
- "PT500, -200..850'C"
- "PT1000, -200..850'C"
- "NI1000, -60..250'C"

$\text{Temperaturwert} = 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$

Der Wertebereich:

-200 °C...-0,5°C

wird auf den Zahlenbereich:

E70_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: -400...-1)

abgebildet.

Der Wertebereich:

0 °C...850°C

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...6A4_{hex} (dezimal: 0...1700)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Die zweite Gleichung gilt für die Parametrierung:

- "PT100, -200..150'C"
- "NI100, -60..150'C"
- "PT200, -200..150'C"
- "PT500, -200..150'C"
- "PT1000, -200..150'C"
- "NI1000, -60..150'C"

$\text{Temperaturwert} = 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$

Der Wertebereich:

-200 °C...-0,1°C

wird auf den Zahlenbereich:

830_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: -2000...-1)

abgebildet.

Der Wertebereich:

0 °C...150°C

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...5DC_{hex} (dezimal: 0...1500)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 32: Darstellung der Temperaturwerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Die **rote** Gerade ist relevant, wenn folgende Parametrierung vorliegt:

"PT100, -200..850'C"

"NI100, -60..250'C"

"PT200, -200..850'C"

"PT500, -200..850'C"

"PT1000, -200..850'C"

"NI1000, -60..250'C"

Die **blaue** Gerade ist relevant, wenn folgende Parametrierung vorliegt:

"PT100, -200..150'C"

"NI100, -60..150'C"

"PT200, -200..150'C"

"PT500, -200..150'C"

"PT1000, -200..150'C"

"NI1000, -60..150'C"

Mit der Parametrierung zur Messung von **Widerstandswerten** werden nur positive Zahlenwerte (hexadezimal/binär) zur Darstellung benötigt. Die positiven Zahlenwerte lassen sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen Dezimalwert umrechnen.

Die Berechnung erfolgt jedoch nur mit den 3 höherwertigen Hexadezimalziffern bzw. den 12 höherwertigen Binärziffern!

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Widerstandswerte je nach Parametrierung berechnen.

Der Wertebereich:

0...100 Ω ;

0...200 Ω ;

0...400 Ω ;

0...1000 Ω ;

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: 0...4095)

abgebildet.

Es gelten die folgenden Gleichungen:

"Widerstand, 0..100 Ohm" (gelbe Gerade):

$$\text{Widerstandswert} = 0,02442 \, \Omega \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

"Widerstand, 0..200 Ohm" (rote Gerade):

$$\text{Widerstandswert} = 0,04884 \, \Omega \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

"Widerstand, 0..400 Ohm"(blaue Gerade):

$$\text{Widerstandswert} = 0,09768 \, \Omega \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

"Widerstand, 0..1000 Ohm"(grüne Gerade):

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

$$\text{Widerstandswert} = 0,24420 \, \Omega \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$




Abbildung 33: Darstellung der Widerstandswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Darstellung der Temperaturwerte und Spannungswerte für das XN-2AI-THERMO-PI

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichungen, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden. Der Zahlenwert wird von den 3 höherwertigen Ziffern der Hexadezimalzahl bzw. von den 12 höherwertigen Ziffern der Binärzahl widergegeben (linksbündige Darstellung).

Die hexadezimalen/binären Zahlenwerte für den negativen Zahlenbereich lassen sich nicht einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da die Zahlen über das Zweierkomplement (→ Abbildung 20 Seite 37) kodiert sind.

Alle Zahlenwerte im Bereich $000_{\text{hex}} \dots 7FF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **positive** Zahlenwerte dar. Zahlen in diesem Bereich können Sie mit dem Taschenrechner in einen Dezimalwert umrechnen. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (16tes) Bit eine „0“ haben.

Alle Zahlenwerte im Bereich $800_{\text{hex}} \dots FFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **negative** Zahlenwerte dar. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (12tes) Bit eine „1“ haben.

Die Umrechnung in eine Dezimalzahl an einem Beispiel zeigt: → „Beispiel zur Berechnung negativer Zahlenwerte“ Seite 58.

Hier erfolgt die Berechnung jedoch nur mit den 3 höherwertigen Hexadezimalziffern bzw. den 12 höherwertigen Binärziffern!

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die **Temperaturwerte** und die **Spannungswerte** je nach Parametrierung berechnen.

Für die Parametrierung

"Typ K, -270..1370'C"

"Typ B, +100..1820'C"

"Typ E, -270..1000'C"

"Typ J, -210..1200'C"

"Typ N, -270..1300'C"

"Typ R, -50..1760'C"

"Typ S, -50..1540'C"

"Typ T, -270..400'C"

gilt:

$\text{Temperaturwert} = 1\text{ }^{\circ}\text{C} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$
--

Der Wertebereich:

-270 °C...1820°C

wird auf den Zahlenbereich:

EF2_{hex}...71C_{hex} (dezimal: -270...1820)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 34: Darstellung der Temperatur zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Für die Parametrierung "+/-50mV" gilt:

$$\text{Spannungswert} = 0,02443 \text{ mV} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Für die Parametrierung "+/-100mV" gilt

$$\text{Spannungswert} = 0,04885 \text{ mV} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Für die Parametrierung "+/-500mV" gilt

$$\text{Spannungswert} = 0,24426 \text{ mV} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Für die Parametrierung "+/-1000mV" gilt

$$\text{Spannungswert} = 0,48852 \text{ mV} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Der Wertebereich:

**-50 mV...-0,024mV;
-100 mV...-0,049mV;
-500 mV...-0,244mV;
-1000 mV...-0,489mV;**

wird auf den Zahlenbereich:

800_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: -2048...-1)

abgebildet.

Der Wertebereich:

**0 mV...50 mV;
0 mV...100 mV;
0 mV...500 mV;
0 mV...1000 mV;**

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...7FF_{hex} (dezimal: 0...2047)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 35: Darstellung der Spannungswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem für die Parametrierung " $\pm 50\text{mV}$ " (grün) und " $\pm 100\text{mV}$ " (schwarz)

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 36: Darstellung der Spannungswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem für die Parametrierung " $\pm 500\text{mV}$ " (rot) und " $\pm 1000\text{mV}$ " (blau)

Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0 V DC...10 V DC

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichung, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden. Der Zahlenwert wird von den 3 höherwertigen Ziffern der Hexadezimalzahl bzw. von den 12 höherwertigen Ziffern der Binärzahl wiedergegeben (linksbündige Darstellung!).

Der hexadezimale/binäre Zahlenwert lässt sich hier sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da sich alle Zahlen im positiven Bereich des Zweierkomplements (→ Abbildung 20 Seite 37) zu 12-Bit Werten befinden.

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Spannungswerte mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{Spannungswert} = 0,002442 \text{ V} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Der Wertebereich:

0 V DC...10 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: 0...4095)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 37: Darstellung der Spannungswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC

Zur Anwendung der unten stehenden Gleichung, muss der hexadezimale oder binäre Zahlenwert in einen dezimalen Zahlenwert umgewandelt werden. Der Zahlenwert wird von den 3 höherwertigen Ziffern der Hexadezimalzahl bzw. von den 12 höherwertigen Ziffern der Binärzahl widergegeben (linksbündige Darstellung!).

Die hexadezimalen/binären Zahlenwerte für den negativen Zahlenbereich lassen sich nicht einfach (mit dem Taschenrechner) in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln, da die Zahlen über das Zweierkomplement (→ Abbildung 20 Seite 37) kodiert sind.

Alle Zahlenwerte im Bereich $000_{\text{hex}} \dots 7FF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **positive** Zahlenwerte dar. Zahlen in diesem Bereich können Sie mit dem Taschenrechner in einen Dezimalwert umrechnen. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (12tes) Bit eine „0“ haben.

Alle Zahlenwerte im Bereich $800_{\text{hex}} \dots FFF_{\text{hex}}$ stellen als Zweierkomplement kodiert **negative** Zahlenwerte dar. Das gilt ebenso für Binärzahlen, die als höchstwertigstes (12tes) Bit eine „1“ haben. Die Umrechnung in eine Dezimalzahl zeigt: → „Beispiel zur Berechnung negativer Zahlenwerte“ Seite 58.

Hier erfolgt die Berechnung jedoch nur mit den 3 höherwertigen Hexadezimalziffern bzw. den 12 höherwertigen Binärziffern!

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Ist der dezimale Zahlenwert ermittelt, lassen sich die Spannungswerte mit den folgenden Gleichungen berechnen:

Gleichungen berechnen:

Für **positive** Spannungswerte 0 V DC...10 V DC:

$$\text{Spannungswert} = 0,004885 \text{ V} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Der Wertebereich:

0 V DC...10 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...7FF_{hex} (dezimal: 0...2047)

abgebildet.

Für **negative** Spannungswerte -
10 V DC...10 V DC:

$$\text{Spannungswert} = 0,004883 \text{ V} \times \text{dezimaler Zahlenwert}$$

Der Wertebereich:

-10 V DC...-0,0049 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

800_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: -2048...-1)

abgebildet.

2 Analoge Eingabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 38: Darstellung der Spannungswerte zu den dezimalen Werten im Koordinatensystem

LED-Anzeigen

Fehlermeldungen der I/O-Ebene erfolgen modulweise über die Sammel-LED „DIA“. Die entsprechenden Diagnoseinformationen werden über Diagnosebits an das Gateway übertragen.

Leuchtet die LED „DIA“ permanent rot, signalisiert das den Ausfall der Modulbuskommunikation bei dem analogen Eingabemodul. Bei einigen analogen Eingabemodulen signalisiert dies zudem, dass die Feldspannung U_L nicht anliegt.

Schirmung

Bei Verwendung von geschirmten Signalkabeln erfolgt die Verbindung zwischen Schirm und Basismodul über einen als Zubehör erhältlichen, zweipoligen Schirmanschluss.

Modulübersicht

	Kanalanzahl
XN-1AI-I(0/4...20MA)	1
XN-2AI-I(0/4...20MA)	2
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)	1
XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)	2
XN-2AI-PT/NI-2/3	2
XN-2AI-THERMO-PI	2
XN-4AI-U/I	4

2 Analoge Eingabemodule XN-1AI-I(0/4...20mA)

XN-1AI-I(0/4...20mA)



Abbildung 39: Analoges Eingabemodul,
1 analoger Eingang: 0...20 mA/4...20 mA




Abbildung 40: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 9: XN-1AI-I(0/4...20MA)

Bezeichnung	Wert
Messgrößen	Strom
Anzahl der Kanäle	1
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1)2)}$	≤ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{2)}$	≤ 41 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	< 1 W
Geberversorgung	gebrückt mit den Versorgungsklemmen U_L und GND _L der Einspeisung; nicht kurzschlussfest
Strommessung	
Messbereiche	0...20 mA/4 ...20 mA
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-/3-/4-Leiter + Shield
Max. Eingangsstrom I_{max} (kurzzeitig - bereits ab 20,2 mA wird „Messwert-Bereichsfehler“ gemeldet)	50 mA
Eingangswiderstand (Bürde) R_L	< 125 Ω
Grenzfrequenz f_G	200 Hz
Offsetfehler	< 0,1 %
Linearität (0,1 mA...19,9 mA)	0,03 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Wiederholgenauigkeit	0,09 %
Temperaturkoeffizient	≤ 300 ppm/ °C vom Endwert

2 Analoge Eingabemodule

XN-1AI-I(0/4...20MA)

Bezeichnung	Wert
Darstellung des umgewandelten Eingangswertes	
Auflösung des A/D-Wandlers	14 Bit Signed Integer
Messprinzip	sukzessive Approximation
Messwertdarstellung	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Die Versorgungsklemme (U_L) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Analogwertgeber an den Eingängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.
- 2) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).

Diagnosemeldungen



LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot blinkend, 0,5 Hz	Anstehende Diagnose	–
	Rot	Ausfall der Modulkommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	–

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten:

- Messwert-Bereichsfehler:
Anzeige eines Über- oder Unterstroms von 1 % des eingestellten Strombereiches.
 - Strom 0...20 mA:
 - Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2 \text{ mA}$)
 - Unterstrom wird nicht erkannt.
 - Strom 4...20 mA:
 - Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2 \text{ mA}$)
 - Unterstrom: $I_{\min}$ ($I < 3,8 \text{ mA}$)
- Drahtbruch:
Anzeige eines Drahtbruchs der Signalleitung für den Betriebsmodus 4...20 mA mit der Schwelle 3 mA.

Modulparameter

Parametername	Wert
Diagnose	freigegeben ¹⁾
	sperrern
Werte-Darstellung	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾
	12Bit (linksbuendig)
Strom-Modus	0..20mA ¹⁾
	4..20mA

1) Standardparameterwerte

Basismodule




Abbildung 41: Basismodul XN-S3T-SBB (links) und XN-S4T-SBBS (rechts)

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S3T-SBB XN-S4T-SBBS
mit Schraubanschluss	XN-S3S-SBB XN-S4S-SBBS

Anschlussbilder




Abbildung 42: Anschlussbild XN-S3x-SBB Analogwert-
geber ohne Gebersversorgung




Abbildung 43: Anschlussbild XN-S4x-SBBS Analogwert-
geber mit 1-Leiter Gebersversorgung

2 Analoge Eingabemodule XN-1AI-I(0/4...20MA)




Abbildung 44: Anschlussbild XN-S4x-SBBS Analogwert-
geber mit 2-Leiter Geberversorgung

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

XN-2AI-I(0/4...20mA)



Abbildung 45: Analoges Eingabemodul,
2 analoge Eingänge: 0...20 mA/4...20 mA




Abbildung 46: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 10: XN-2AI-I(0/4...20MA)

Bezeichnung	Wert
Messgrößen	Strom
Anzahl der Kanäle	2
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1/2)}$	≤ 12 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{2)}$	≤ 35 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	< 1 W
Geberversorgung	≤ 250 mA; gebrückt mit den Versorgungsklemmen U_L und GND _L der Einspeisung; nicht kurzschlussfest
Strommessung	
Messbereiche	0...20 mA/4 ...20 mA
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-/3-Leiter + Shield
Max. Eingangsstrom I_{max} (kurzzeitig - bereits ab 20,2 mA wird „Messwert-Bereichsfehler“ gemeldet)	50 mA
Eingangswiderstand (Bürde) R_L	< 125 Ω
Grenzfrequenz f_G	50 Hz
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Wiederholgenauigkeit	0,05 %
Temperaturkoeffizient	≤ 300 ppm/ °C vom Endwert
Darstellung des umgewandelten Eingangswertes	
Auflösung des A/D-Wandlers	16 Bit
Messprinzip	sukzessive Approximation

Bezeichnung	Wert
Messwertdarstellung	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Die Versorgungsklemme (U_L) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Analogwertgeber an den Eingängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.
- 2) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).

Diagnosemeldungen

LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot blinkend, 0,5 Hz	Anstehende Diagnose	-
	Rot	Ausfall der Modulbus-kommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	-

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten (pro Kanal):

- Messwert-Bereichsfehler:
Anzeige eines Über- oder Unterstroms von 1 % des eingestellten Strombereiches.
 - Strom 0...20 mA:
 - Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2 \text{ mA}$)
 - Unterstrom wird nicht erkannt.
 - Strom 4...20 mA:
 - Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2 \text{ mA}$)
 - Unterstrom: $I_{\min}$ ($I < 3,8 \text{ mA}$)
- Drahtbruch:
Anzeige eines Drahtbruchs der Signalleitung für den Betriebsmodus 4...20 mA mit der Schwelle 3 mA.



Bei der Messwertdarstellung „12Bit (linksbündig)“ werden die Diagnosedaten mit den Bits 0 bis 3 der Prozessdaten des entsprechenden Kanals übertragen.

Modulparameter (pro Kanal)

Parametername	Wert
Kanal Kx (x=1,2)	aktivieren ¹⁾
	deaktivieren
Diagnose	freigeben ¹⁾
	sperrern
Werte-Darstellung	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾
	12Bit (linksbuendig)
Strom-Modus	0..20mA ¹⁾
	4..20mA

¹⁾ Standardparameterwert

Basismodule




Abbildung 47: Basismodul XN-S3T-SBB (links) und XN-S4T-SBBS (rechts)

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S3T-SBB XN-S4T-SBBS
mit Schraubanschluss	XN-S3S-SBB XN-S4S-SBBS

Anschlussbilder




Abbildung 48: Anschlussbild XN-S3x-SBB




Abbildung 49: Anschlussbild XN-S4x-SBBS

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

2 Analoge Eingabemodule XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)

XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)



Abbildung 50: Analoges Eingabemodul, 1 analoger Eingang: -10...+10 V DC/0...+10 V DC




Abbildung 51: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 11: XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)

Bezeichnung	Wert
Messgrößen	Spannung
Anzahl der Kanäle	1
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1)2)}$	≤ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{2)}$	≤ 41 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	< 1 W
Geberversorgung	gebrückt mit Versorgungsklemme U_L und GND _L der Einspeisung; nicht kurzschlussfest
Spannungsmessung	
Messbereiche	-10...10 V DC/0...10 V DC
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-/3-/4-Leiter + Shield
Max. Eingangsspannung U_{max} (dauernd - bereits ab 10,1 V DC wird „Messwert-Bereichsfehler“ gemeldet)	35 V DC
Eingangswiderstand (Bürde) R_L	$\geq 98,5$ k Ω
Grenzfrequenz f_G	200 Hz
Offsetfehler	< 0,1 %
Linearität	0,03 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Wiederholgenauigkeit	0,05 %
Temperaturkoeffizient	≤ 300 ppm/ °C vom Endwert

2 Analoge Eingabemodule

XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)

Bezeichnung	Wert
Darstellung des Eingangswertes	
Auflösung des A/D-Wandlers	14 Bit Signed Integer
Messprinzip	sukzessive Approximation
Messwertdarstellung	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Zweierkomplement kodiert (auch negative Zahlenwerte möglich) • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Die Versorgungsklemme (U_L) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Analogwertgeber an den Eingängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.
- 2) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).

Diagnosemeldungen



LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot blinkend, 0,5 Hz	Anstehende Diagnose	–
	Rot	Ausfall der Modulkommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	–

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten:

- Messwert-Bereichsfehler:
 Anzeige einer Über- oder Unterspannung von 1% des eingestellten Spannungsbereiches.
 - Spannung -10... +10 V DC:
 - Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1 \text{ V DC}$)
 - Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -10,1 \text{ V DC}$)
 - Spannung 0... +10 V DC:
 - Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1 \text{ V DC}$)
 - Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -0,1 \text{ V DC}$)

Modulparameter

Parametername	Wert
Diagnose	freigegeben ¹⁾
	sperrern
Werte-Darstellung	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾
	12Bit (linksbuendig)
Spannungs-Modus	-10..+10V
	0..10V ¹⁾

1) Standardparameterwert

Basismodule




Abbildung 52: Basismodul XN-S3T-SBB (links) und XN-S4T-SBBS (rechts)

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S3T-SBB XN-S4T-SBBS
mit Schraubanschluss	XN-S3S-SBB XN-S4S-SBBS

Anschlussbilder




Abbildung 53: Anschlussbild XN-S3x-SBB Analogwert-
geber ohne Gebersversorgung




Abbildung 54: Anschlussbild XN-S4x-SBBS Analogwert-
geber mit 1-Leiter Gebersversorgung

2 Analoge Eingabemodule XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)




Abbildung 55: Anschlussbild XN-S4x-SBBS Analogwert-
geber mit 2-Leiter Geberversorgung

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)



Abbildung 56: Analoges Eingabemodul, 2 analoge Eingänge: -10...+10 V DC/0...+10 V DC




Abbildung 57: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 12: XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)

Bezeichnung	Wert
Messgrößen	Spannung
Anzahl der Kanäle	2
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1/2)}$	≤ 12 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{2)}$	≤ 35 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	< 1 W
Geberversorgung	≤ 250 mA; gebrückt mit Versorgungsklemme U_L und GND _L der Einspeisung; nicht kurzschlussfest
Spannungsmessung	
Messbereiche	-10...10 V DC/0...10 V DC
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-/3-Leiter + Shield
Max. Eingangsspannung U_{max} (dauernd - bereits ab 10,1 V DC wird „Messwert-Bereichsfehler“ gemeldet)	35 V DC
Eingangswiderstand (Bürde) R_L	$\geq 98,5$ k Ω
Grenzfrequenz f_G	50 Hz
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Wiederholgenauigkeit	0,05 %
Temperaturkoeffizient	≤ 150 ppm/ °C vom Endwert
Darstellung des Eingangswertes	
Auflösung des A/D-Wandlers	16 Bit
Messprinzip	Delta Sigma

Bezeichnung	Wert
Messwertdarstellung	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Zweierkomplement kodiert (auch negative Zahlenwerte möglich) • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Die Versorgungsklemme (U_L) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Analogwertgeber an den Eingängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.
- 2) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).

Diagnosemeldungen

LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot blinkend, 0,5 Hz	Anstehende Diagnose	-
	Rot	Ausfall der Modulbus-kommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	-

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten (pro Kanal):

- Messwert-Bereichsfehler:
 Anzeige einer Über- oder Unterspannung von 1% des eingestellten Spannungsbereiches.
 - Spannung -10... +10 V DC:
 - Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1 \text{ V DC}$)
 - Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -10,1 \text{ V DC}$)
 - Spannung 0... +10 V DC:
 - Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1 \text{ V DC}$)
 - Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -0,1 \text{ V DC}$)



Bei der Messwertdarstellung „12Bit (linksbündig)“ werden die Diagnosedaten mit den Bits 0 bis 3 der Prozessdaten des entsprechenden Kanals übertragen.

Modulparameter (pro Kanal)

Parametername	Wert
Kanal Kx (x=1,2)	aktivieren ¹⁾
	deaktivieren
Diagnose	freigeben ¹⁾
	sperrern
Werte-Darstellung	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾
	12Bit (linksbuendig)
Spannungs-Modus	0..10V ¹⁾
	-10..+10V

¹⁾ Standardparameterwert

Basismodule




Abbildung 58: Basismodul XN-S3T-SBB (links) und
XN-S4T-SBBS (rechts)

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S3T-SBB XN-S4T-SBBS
mit Schraubanschluss	XN-S3S-SBB XN-S4S-SBBS

Anschlussbilder




Abbildung 59: Anschlussbild XN-S3x-SBB




Abbildung 60: Anschlussbild XN-S4x-SBBS

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

2 Analoge Eingabemodule XN-2AI-PT/NI-2/3

XN-2AI-PT/NI-2/3



Abbildung 61: Analoges Eingabemodul,
2 analoge Eingänge: PT-/NI-Sensoren




Abbildung 62: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 13: XN-2AI-PT/NI-2/3

Bezeichnung	Wert
Messgrößen	Temperatur (PT, NI), Widerstand R
Anzahl der Kanäle	2
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1)2)}$	≤ 30 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{2)}$	≤ 45 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	< 1 W
Temperaturmessung	
Anschließbare Sensoren	PT100, PT200, PT500, PT1000 (IEC/EN 60751), NI100, NI1000 (DIN 43760)
Messbereiche	Platin-Sensoren: -200...850 °C/-200...150 °C Nickel-Sensoren: -60...250 °C/-60...150 °C
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-/3-Leiter
Messstrom I_{mess}	< 1 mA
Zerstörgrenze U_{max}	> 30 V DC
Offsetfehler	$\leq 0,1$ %
Linearität	< 0,1 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Wiederholgenauigkeit	0,05 %
Temperaturkoeffizient	≤ 300 ppm/ °C vom Endwert

2 Analoge Eingabemodule

XN-2AI-PT/NI-2/3

Bezeichnung	Wert
R (Widerstandsmessung)	
Messbereiche	0...100 Ω , 0...200 Ω , 0...400 Ω , 0...1000 Ω
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-/3-Leiter
Zerstörgrenze $U_{\max}$	> 30 V DC
Offsetfehler	$\leq 0,1 \%$
Linearität	< 0,1 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Wiederholgenauigkeit	0,05 %
Temperaturkoeffizient	≤ 300 ppm/ °C vom Endwert
Darstellung des Eingangswertes	
Auflösung des A/D-Wandlers	16 Bit
Messprinzip	Delta Sigma
Zykluszeit	200 ms
Messwertdarstellung	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Zweierkomplement kodiert (auch negative Zahlenwerte möglich) • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Die Versorgungsklemme (U_L) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Analogwertgeber an den Eingängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.
- 2) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).

Diagnosemeldungen



LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot blinkend, 0,5 Hz	Anstehende Diagnose	–
	Rot	Ausfall der Modulkommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	–

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten (pro Kanal):

- Messwert-Bereichsfehler:
 - Unterlauf-Diagnose nur bei Temperaturmessungen
 - Schwelle: 1 % des positiven Messbereichsendwertes
- Drahtbruch
- Kurzschluss (nur bei Temperaturmessungen):
 - Schwelle: 5 Ω (Schleifenwiderstand)
 - Bei 3-Leiter-Messungen mit PT100-Sensoren, kann bei einer Temperatur unter -177 °C nicht zwischen Kurzschluss und Drahtbruch unterschieden werden. In diesem Fall wird die Diagnose „Kurzschluss“ generiert.

Modulparameter (pro Kanal)

Parametername	Wert
Messbetriebsart Kx (x=1,2)	2-Leiter ¹⁾ 3-Leiter
Element Kx (x=1,2)	PT100, -200..850°C ¹⁾ PT100, -200..150°C NI100, -60..250°C NI100, -60..150°C PT200, -200..850°C PT200, -200..150°C PT500, -200..850°C PT500, -200..150°C PT1000, -200..850°C PT1000, -200..150°C NI1000, -60..250°C NI1000, -60..150°C Widerstand, 0..100 Ohm Widerstand, 0..200 Ohm Widerstand, 0..400 Ohm Widerstand, 0..1000 Ohm
Kanal Kx (x=1,2)	aktivieren ¹⁾ deaktivieren
Diagnose Kx (x=1,2)	freigeben ¹⁾ sperren
Werte-Darstellung Kx (x=1,2)	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾ 12Bit (linksbueendig)
Netzunterdrückung Kx (x=1,2)	50Hz ¹⁾ 60Hz

1) Standardparameterwert

Basismodule




Abbildung 63: Basismodul XN-S3T-SBB (links) und XN-S4T-SBBS (rechts)

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S3T-SBB (nur 2-Leiter-Messung möglich) XN-S4T-SBBS (auch 3-Leiter-Messung möglich)
mit Schraubanschluss	XN-S3S-SBB (nur 2-Leiter-Messung möglich) XN-S4S-SBBS (auch 3-Leiter-Messung möglich)

Anschlussbilder




Abbildung 64: Anschlussbild XN-S3x-SBB (2-Leiter-Messung)




Abbildung 65: Anschlussbild XN-S4x-SBBS (3-Leiter-Messung)

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
 Seite 24

XN-2AI-THERMO-PI



Abbildung 66: Analoges Eingabemodul, 2 analoge Eingänge: Thermoelemente




Abbildung 67: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 14: XN-2AI-THERMO-PI

Bezeichnung	Wert
Messgrößen	Temperatur (Thermoelemente)
Anzahl der Kanäle	2
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme I_L ¹⁾²⁾	≤ 30 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus I_{MB} ²⁾	≤ 45 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Isolationsspannung (U_L gegen Kanäle)	500 V _{eff}
Verlustleistung	< 1 W
Temperaturmessung	
Anschließbare Sensoren	Thermoelemente Typ B, E, J, K, N, R, S, T nach IEC/EN 60584, Klasse 1, 2, 3
Messbereiche	Typ B: 100...1820 °C Typ E: -270...1000 °C Typ J: -210...1200 °C Typ K: -270...1370 °C Typ N: -270...1300 °C Typ R: -50...1760 °C Typ S: -50...1540 °C Typ T: -270...400 °C
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter (Kaltstellenkompensation im Basismodul)
Zerstörgrenze U_{max}	> 10 V DC
Grundfehlergrenze bei 23 °C	Die Werte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt
Wiederholgenauigkeit	→ Tabelle 15, Seite 120.
Fehler durch Kaltstellenkompensation	

Bezeichnung	Wert
Temperaturkoeffizient	$\leq 300 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ vom Endwert
Übersprechdämpfung	$\geq 80 \text{ dB}$
Spannungsmessung	
Messbereiche	-50...50 mV -100...100 mV -50...500 mV -1000...1000 mV
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter
Max. Eingangsspannung U_{max}	10 V DC
Grundfehlergrenze bei 23 °C (% vom positiven Endwert)	< 0,2 % (typisch)
Wiederholgenauigkeit (% vom positiven Endwert)	0,05 %
Temperaturkoeffizient	$\leq 300 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ vom Endwert
Übersprechdämpfung	$\geq 80 \text{ dB}$
Darstellung des Eingangswertes	
Auflösung des A/D-Wandlers	16 Bit
Messprinzip	Delta Sigma
Zykluszeit	260 ms
Messwertdarstellung	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Zweierkomplement kodiert (auch negative Zahlenwerte möglich) • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Die Versorgungsklemme (U_L) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Analogwertgeber an den Eingängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.

- 2) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).

Tabelle 15: Grundfehlergrenzen und Wiederholgenauigkeiten bei Temperaturmessung

Thermoelement	Temperaturbereich [°C]	Grundfehlergrenze bei 23°C	Wiederholgenauigkeit	Fehler durch Kaltstellenkompensation ¹⁾
(% vom positiven Endwert)				
Typ B	300...1820	0,2	0,05	0,11
Typ E	-180...1000	0,2	0,05	0,20
Typ J	-210...1200	0,2	0,05	0,17
Typ K	-200...1370	0,2	0,05	0,15
Typ N	-150...1300	0,2	0,05	0,16
Typ R	-50...1760	0,2	0,05	0,12
Typ S	-50...1540	0,2	0,05	0,13
Typ T	-200...0 0...400	0,6	0,1	–
		0,2	0,075	0,50

- 1) Bei negativen Messtemperaturen ist mit höherer Abweichung der Kaltstellenkompensation zu rechnen.

Diagnosemeldungen



LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot blinkend, 0,5 Hz	Anstehende Diagnose	–
	Rot	Ausfall der Modulbuskommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	–

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten (pro Kanal):

- Messwert-Bereichsfehler:
 - Schwelle: 1 % des positiven Messbereichsendwertes
 - Bei Sensoren der Typen K, N und T wird bei Unterschreitung der Temperatur von $-271,6^{\circ}\text{C}$ die Diagnose „Unterlauf“ generiert.
- Drahtbruch (nur bei Temperaturmessungen)

Modulparameter (pro Kanal)

Parametername	Wert
Element Kx (x=1,2)	Typ K, -270..1370°C ¹⁾ Typ B, +100..1820°C Typ E, -270..1000°C Typ J, -210..1200°C Typ N, -270..1300°C Typ R, -50..1760°C Typ S, -50..1540°C Typ T, -270..400°C +/-50mV +/-100mV +/-500mV +/-1000mV
Kanal Kx (x=1,2)	aktivieren ¹⁾ deaktivieren
Diagnose Kx (x=1,2)	freigeben ¹⁾ sperren
Werte-Darstellung Kx (x=1,2)	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾ 12Bit (linksbündig)
Netzunterdrückung Kx (x=1,2)	50Hz ¹⁾ 60Hz

1) Standardparameterwert

Basismodule




Abbildung 68: Basismodul XN-S4T-SBBS-CJ

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S4T-SBBS-CJ
mit Schraubanschluss	XN-S4S-SBBS-CJ

Anschlussbild




Abbildung 69: Anschlussbild XN-S4x-SBBS-CJ

① Kaltstellenkompensation im Basismodul
 → „Technische Daten Anschlussklemmen“
 Seite 24

XN-4AI-U/I



Abbildung 70: Analoges Eingabemodul, 4 analoge Eingänge:
Spannung (-10...+10 V DC/0...+10 V DC) /
Strom (0...20 mA/4...20 mA)




Abbildung 71: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 16: XN-4AI-U/I

Bezeichnung	Wert
Messgrößen	Spannung, Strom
Anzahl der Kanäle	4
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1)2)}$	≤ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{2)}$	≤ 20 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V_{eff}
Verlustleistung	< 1 W
Spannungsmessung	
Messbereiche	-10...10 V DC/0...10 V DC
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter + Shield
Max. Eingangsspannung U_{max} (dauernd - bereits ab 10,1 V DC wird „Messwert-Bereichsfehler“ gemeldet)	30 V DC
Eingangswiderstand (Bürde) R_L	≥ 98.5 k $\Omega^{3)}$
Grenzfrequenz f_G	20 Hz
Grundfehlergrenze bei 23 °C	$< 0,3$ %
Temperaturkoeffizient	≤ 300 ppm/ °C vom Endwert
Strommessung ⁴⁾	
Messbereiche	0...20 mA/4 ...20 mA
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter + Shield
Max. Eingangsstrom I_{max} (kurzzeitig - bereits ab 20,2 mA wird „Messwert-Bereichsfehler“ gemeldet)	50 mA ³⁾
Eingangswiderstand (Bürde) R_L	< 62 $\Omega^{3)}$

Bezeichnung	Wert
Grenzfrequenz f_G	20 Hz
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,3 %
Temperaturkoeffizient	$\leq 300 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ vom Endwert
Darstellung des umgewandelten Eingangswertes	
Auflösung des A/D-Wandlers	16 Bit
Messprinzip	Delta Sigma
Messwertdarstellung	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Zweierkomplement kodiert (auch negative Zahlenwerte möglich) • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Die Versorgungsklemme (U_L) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Analogwertgeber an den Eingängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.
- 2) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).

3)



Der Eingangswiderstand des Kanals ändert sich automatisch, wenn das Modul im Messbereich parametrier ist und mit einem unzulässig hohem Strom belastet wird. Diagnosemeldungen bleiben erhalten. Das Modul schaltet in diesem Fall von parametrierter Strommessung auf Spannungsmessung um.

Durch diese Funktionalität ist der Eingangskanal durch eine Zerstörung wegen Überlastung weitgehend geschützt!

4)



Erst mit dem Freischalten des Kanals sind die Bedingungen für die Betriebsart „Strommessung“ relevant!

Das Freischalten des Kanals erfolgt mit dem Parameter „Kanal Kx“. → „Modulparameter (pro Kanal)“ Seite 130

Diagnosemeldungen

LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot blinkend, 0,5 Hz	Anstehende Diagnose	-
	Rot	Ausfall der Modulbus-kommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden. Prüfen Sie die Modulversorgung durch die Versorgungsklemme U_L .
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	-

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten (pro Kanal):

- Messwert-Bereichsfehler:
Anzeige einer Über- oder Unterspannung von 1 % des eingestellten Spannungsbereiches bzw. eines Über- oder Unterstroms von 1 % des eingestellten Strombereiches.
 - Spannung -10... +10 VDC:
 - Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1 \text{ V DC}$)
 - Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -10,1 \text{ V DC}$)
 - Spannung 0... +10 VDC:
 - Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1 \text{ V DC}$)
 - Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -0,1 \text{ V DC}$)
 - Strom 0...20 mA:
 - Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2 \text{ mA}$)
 - Unterstrom wird nicht erkannt.
 - Strom 4...20 mA:
 - Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2 \text{ mA}$)
 - Unterstrom: $I_{\min}$ ($I < 3,8 \text{ mA}$)
- Drahtbruch:
Anzeige eines Drahtbruchs der Signalleitung für den Betriebsmodus 4...20 mA mit der Schwelle 3 mA.



Bei der Messwertdarstellung „12Bit (linksbuendig)“ werden die Diagnosedaten mit den Bits 0 bis 3 der Prozessdaten des entsprechenden Kanals übertragen.

Modulparameter (pro Kanal)

Parametername	Wert
Betriebsart	Spannung ¹⁾
	Strom
Kanal Kx (x= 1...4)	aktivieren ¹⁾
	deaktivieren
Diagnose	freigeben ¹⁾
	sperrern
Werte-Darstellung	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾
	12Bit (linksbuendig)
Bereich	0..10V/0..20mA ¹⁾
	-10..+10V/4..20mA

1) Standardparameterwert

Basismodule




Abbildung 72: Basismodul XN-S6T-SBCSBC

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S6T-SBCSBC
mit Schraubanschluss	XN-S6S-SBCSBC

Anschlussbild




Abbildung 73: Anschlussbild XN-S6x-SBCSBC

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

XNE-8AI-U/I-4PT/NI




Abbildung 74: Analoges Eingabemodul (XNE ECO),
8 analoge Eingänge:
- Spannung (-10...+10 V DC/0...+10 V DC) /
- Strom (0...20 mA/4...20 mA)
oder 4 analoge Eingänge:
- PT-/NI-Sensoren

Das analoge Eingangsmodul ermöglicht den Anschluss von 8 Analogwertgebern, wobei jeder Kanal in verschiedenen Strom- bzw. Spannungsbereichen parametrierbar ist. Zudem können jeweils zwei Analogkanäle zu einem PT-/NI- oder R-Eingang in 2- oder 3-Leiter Technik zusammengefasst werden.

Damit stehen maximal acht Messeingänge für Spannung oder Strom bzw. vier Kanäle zur 2- bzw. 3-Leiter PT-/NI- oder R-Messung zur Verfügung. Die Funktionseinstellung erfolgt über eine kanalorientierte Parametrierung.

Das Modul verfügt über eine galvanische Trennung zwischen der Feldebene und der Modulbusanschaltung.

2 Analoge Eingabemodule XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Die Geberversorgung muss extern erfolgen. Ein Schirmanschluss über das Basismodul ist nicht möglich.




Abbildung 75: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 17: XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Bezeichnung	Wert
Messgrößen	Spannung, Strom, Temperatur (PT, NI), Widerstand R
Anzahl der Kanäle	8 (U/I) / 4 (PT/NI/R)
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme I_L ¹⁾²⁾	typisch 35 mA (ohne Messsignal)
Nennstromaufnahme aus Modulbus I_{MB} ²⁾	≤ 30 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	< 1,5 W
Spannungsmessung	
Messbereiche	-10...10 V DC/0...10 V DC
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig) Extended Range, 16 Bit/12 Bit (linksbündig) NE43, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter
Max. Eingangsspannung U_{max} ³⁾	± 20 V DC
Eingangswiderstand (Bürde) R_L	≥ 200 k Ω
Grenzfrequenz f_G	1,5 Hz
Grundfehlergrenze bei 23 °C ³⁾	< 0,2 %
Temperaturkoeffizient	≤ 200 ppm/ °C vom Endwert
Strommessung	
Messbereiche	0...20 mA/4 ...20 mA
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig) Extended Range, 16 Bit/12 Bit (linksbündig) NE43, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Bezeichnung	Wert
Max. Eingangsstrom $I_{\max}$	40 mA
Max. Eingangsspannung $U_{\max}$ ³⁾	< 17 V DC
Eingangswiderstand (Bürde) R_L	< 52 Ω
Grenzfrequenz f_G	1,5 Hz
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Temperaturkoeffizient	≤ 200 ppm/ °C vom Endwert
Temperaturmessung	
Anschließbare Sensoren	PT100, PT200, PT500, PT1000 (alle Platin-Sensoren: IEC/EN 60751), NI100, NI1000 (DIN 43760), NI1000TK5000
Messbereiche	Platin-Sensoren: -200...850 °C/-200...150 °C Nickel-Sensoren: -60...250 °C/-60...150 °C
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-/3-Leiter
Messstrom I_{mess}	< 0,5 mA (Integral)
Zerstörgrenze $U_{\max}$	> 30 V DC
Grenzfrequenz f_G	1,5 Hz
Grundfehlergrenze bei 23 °C ¹⁾	PT100, NI100: 0,35 % PT200, PT500, PT1000, NI1000, NI1000TK5000: 0,2 %
Temperaturkoeffizient	≤ 200 ppm/ °C vom Endwert
R (Widerstandsmessung)	
Messbereiche	0...250 Ω , 0...400 Ω , 0...800 Ω , 0...2000 Ω , 0...4000 Ω
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-/3-Leiter
Zerstörgrenze $U_{\max}$	> 30 V DC
Grenzfrequenz f_G	1,5 Hz
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %

Bezeichnung	Wert
Temperaturkoeffizient	$\leq 200 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ vom Endwert

- 1) Die Versorgungsklemme (U_L) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Analogwertgeber an den Eingängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.
- 2) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).
- 3)



Wird die maximale Eingangsspannung eines Kanals überschritten, kann dies zu Messfehlern auch bei anderen Kanälen führen!

Diagnosemeldungen

LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot blinkend, 0,5 Hz	Anstehende Diagnose	–
	Rot	Ausfall der Modulbus-kommunikation oder Feldspannung U_L nicht vorhanden	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden. Prüfen Sie die Feldspannung U_L .
	AUS	Keine Fehlermeldung oder Diagnose	–
1...8	Grün	Kanaleingang aktiv	
	Grün blinkend, 4 Hz	Messwertüberschrei-tung am Kanal	
	Grün blinkend, 0,5 Hz	Messwertunterschrei-tung am Kanal	
	AUS	Kanal inaktiv	

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten (pro Kanal):

- Messwert-Bereichsfehler „Übersteuerung / Untersteuerung“ (Out of Range **OoR**):
 - Der gemessene Wert über- oder unter-schreitet die Grenze des Nennbereichs (Grenz-werte je nach Parametrierung).
- Drahtbruch (Wire Break **WB**):
 - Der Messwert liegt in dem Bereich, bei dem von einem Drahtbruch der Signalleitung auszu-gehen ist.
 - Bei Temperaturmessungen
 - Bei Widerstandsmessungen
 - Bei Strommessungen im Bereich von 4...20 mA

- Kurzschluss (**SC**):
 - Der Messwert liegt in dem Bereich, bei dem von einem Kurzschluss auszugehen ist.
 - Bei Temperaturmessungen:
Schwelle: 5 Ω (Schleifenwiderstand)
 - Bei 3-Leiter-Messungen mit PT100-Sensoren, kann bei einer Temperatur unter 177 °C nicht zwischen Kurzschluss und Drahtbruch unterschieden werden. In diesem Fall wird die Diagnose „Kurzschluss“ generiert.
- Überlauf / Unterlauf (Overflow / Underflow **OUFL**):
 - Der Messwert liegt außerhalb der Bereichsgrenzen. Das Modul ist nicht in der Lage diese Werte zu messen. Der Rückgabewert ist der Maximal- bzw. Minimalwert, der gemessen werden kann.
- Hardware-Fehler (**HW Error**)
 - Beispiele: CRC-Fehler, Abgleichfehler...
 - Der Rückgabewert des Messwertes ist „0“.



Die Schaltschwellen sind abhängig von der Einstellung des Modulparameters Betriebsart Kx. Sie entnehmen die Schaltschwellen dem entsprechenden Abschnitt ab Seite 144.



In den Messbereichen der Strommessung schaltet das Modul bei $I > 40,0$ mA nach 300 ms automatisch um in die Spannungsmessung. Für die 300 ms ist ein Strom von max. 500 mA zugelassen. Danach erfolgt eine periodische Umschaltung in die Strommessung. Liegt der Strom wieder im zulässigen Bereich, wird dauerhaft auf Strommessung zurückgeschaltet. Während dieses Vorgangs bleibt der übermittelte Messwert auf dem Messbereichsendwert. Bitte beachten Sie die max. Eingangsspannung des Moduls!

Modulparameter (pro Kanal)

Das Modul verfügt über 8 Byte Parameterdaten. Jedem analogen Eingangskanal ist ein Parameterbyte zugeordnet.

→ Zur Erläuterung der Parametereinstellungen (Standard, Extended Range, NE43) lesen Sie bitte ab Seite 144.

Tabelle 18: Modulparameter

Parameter	Einstellungen
Betriebsart Kx	Spannung -10V..10V Standard ¹⁾ Spannung 0..10V Standard Spannung -10V..10V NE43 Spannung 0..10V NE43 Spannung -10V..10V Ext. Range Spannung 0..10V Ext. Range Strom 0..20mA Standard Strom 4..20mA Standard Strom 0..20mA NE43 Strom 4..20mA NE43 Strom 0..20mA Ext. Range Strom 4..20mA Ext. Range PT100, -200..850°C 2-Leiter ²⁾ PT100, -200..150°C 2-Leiter PT200, -200..850°C 2-Leiter PT200, -200..150°C 2-Leiter PT500, -200..850°C 2-Leiter PT500, -200..150°C 2-Leiter PT1000, -200..850°C 2-Leiter PT1000, -200..150°C 2-Leiter PT100, -200..850°C 3-Leiter PT100, -200..150°C 3-Leiter PT200, -200..850°C 3-Leiter PT200, -200..150°C 3-Leiter PT500, -200..850°C 3-Leiter PT500, -200..150°C 3-Leiter PT1000, -200..850°C 3-Leiter PT1000, -200..150°C 3-Leiter

Parameter	Einstellungen
Betriebsart Kx	NI100, -60..250°C 2-Leiter ²⁾ NI100, -60..150°C 2-Leiter NI1000, -60..250°C 2-Leiter NI1000, -60..150°C 2-Leiter NI1000TK5000, -60..250°C 2-Leit NI100, -60..250°C 3-Leiter NI100, -60..150°C 3-Leiter NI1000, -60..250°C 3-Leiter NI1000, -60..150°C 3-Leiter NI1000TK5000, -60..250°C 3-Leit Widerstand, 0..250 Ohm ²⁾ Widerstand, 0..400 Ohm Widerstand, 0..800 Ohm Widerstand, 0..2000 Ohm Widerstand, 0..4000 Ohm deaktivieren
Werte-Darstellung Kx	• Integer (15Bit + Vorzeichen)¹⁾ • 12Bit (linksbündig)
Diagnose Kx	• freigeben¹⁾ • sperren

1) Default-Einstellungen

2) Bei der PT-, NI-, R-Messung wird nur der erste der genutzten Kanäle parametrier (Kanal 1, 3, 5, 7). Die Parametrierung des zweiten Kanals wird ignoriert.

Anschlussbild




Abbildung 76: Anschlussmöglichkeiten

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

Prozesseingabedaten

Wird ein PT-/NI-/R-Sensor parametrierung, liegt der Messwert in dem niederwertigen Kanal der verwendeten Kanäle (K1, K3, K5, K7).



Offene Eingänge bzw. nicht genutzte Kanäle sollten **nicht** in den Bereichen PT/NI oder R parametrierung werden, da dies zu geringfügigen Messfehlern benachbarter Kanäle führen kann.

Kanal	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
	MSB															LSB
1	Byte 1								Byte 0							
2	Byte 3								Byte 2							
3	Byte 5								Byte 4							
4	Byte 7								Byte 6							
5	Byte 9								Byte 8							
6	Byte 11								Byte 10							
7	Byte 13								Byte 12							
8	Byte 15								Byte 14							

**Standard Zahlendarstellung
für Spannung / Strom**

16 Bit-Darstellung

-10...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} \times 3,052 \times 10^{-4}) \text{ V}$				
10,1000 V	Nennbereich	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
10,0500 V		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
10,0000 V			32767	7FFF
9,9997 V			32766	7FFE
...			...	...
5,0002 V			16384	4000
...			...	...
0,0003052 V			1	0001
0,000000 V			0	0000
-0,0003052 V			-1	FFFF
...			...	...
-5,0000 V			-16384	C000
...			...	...
-9,9997 V			-32767	8001
-10,0000 V			-32768	8000
-10,0500 V		bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-32768	8000
-10,1000 V		bei ↓ DIA „OoR“ EIN	-32768	8000

0...10 V	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} \times 3,052 \times 10^{-4}) \text{ V}$				
10,1000 V	Nennbereich	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
10,0500 V		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
10,0000 V			32767	7FFF
9,9997 V			32766	7FFE
...			...	...
5,0002 V			16384	4000
...			...	...
0,0003052 V			1	0001
0,0000 V			0	0000
-0,0500 V		bei ↑ DIA „OoR“ AUS	0	0000
-0,1000 V		bei ↓ DIA „OoR“ EIN	0	0000

0...20 mA	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = (\text{dez. Wert} \times 6,104 \times 10^{-4}) \text{ mA}$				
20,2000 mA	Nennbereich	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
20,1000 mA		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
20,0000 mA			32767	7FFF
19,9994 mA			32766	7FFE
...			...	...
10,0003 mA			16384	4000
...			...	...
0,0006104 mA			1	0001
0,0000 mA			0	0000
-0,1 mA		bei ↑ DIA „OoR“ AUS	0	0000
-0,2 mA		bei ↓ DIA „OoR“ EIN	0	0000

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

4...20 mA	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = ((\text{dez. Wert} \times 4,883 \times 10^{-4}) + 4) \text{ mA}$				
20,2000 mA		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
20,1000 mA		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
20,0000 mA	Nennbereich		32767	7FFF
19,9995 mA			32766	7FFE
...			...	...
12,0002 mA			16384	4000
...			...	...
4,0004883 mA			1	0001
4,0000 mA			0	0000
3,7000 mA		bei ↑ DIA „OoR“ AUS	0	0000
3,6000 mA		bei ↓ DIA „OoR“ EIN	0	0000
3,0000 mA		bei ↑ DIA „WB“ AUS	0	0000
2,9000 mA		bei ↓ DIA „WB“ EIN	0	0000

12 Bit-Darstellung (linksbündig)

Bei der Messwertdarstellung „12 Bit-Darstellung (linksbündig)“ werden die Diagnosedaten mit den Bits 0 bis 3 der Prozessdaten des entsprechenden Kanals übertragen.

-10...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 4,885 \times 10^{-3}) \text{ V}$				
10,1000 V		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	2047 × 16	7FFx
10,0500 V		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	2047 × 16	7FFx
10,0000 V	Nennbereich		2047 × 16	7FFx
9,9951 V			2046 × 16	7FE _x
...			...	...
5,0024 V			1024 × 16	400 _x
...			...	...
0,004885 V			1 × 16	001 _x
0,0000 V			0	000 _x
-0,004883 V			-1 × 16	FFF _x
...			...	...
-5,0000 V			-1024 × 16	C00 _x
...			...	...
-9,9951 V			-2047 × 16	801 _x
-10,0000 V			-2048 × 16	800 _x
-10,0500 V		bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-2048 × 16	800 _x
-10,1000 V		bei ↓ DIA „OoR“ EIN	-2048 × 16	800 _x

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

0...10 V	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{Dez. Wert} / 16 \times 2,442 \times 10^{-3}) \text{ V}$				
10,1000 V	Nennbereich	bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	4095 × 16	FFFx
10,0500 V		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	4095 × 16	FFFx
10,0000 V			4095 × 16	FFFx
9,9976 V			4094 × 16	FFE _x
...			...	...
5,0012 V			2048 × 16	800 _x
...			...	...
0,002442 V			1 × 16	001 _x
0,0000 V			0	000 _x
-0,0500 V		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ AUS	0	000 _x
-0,1000 V		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ EIN	0	000 _x

0...20 mA	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = (\text{Dez. Wert} / 16 \times 4,884 \times 10^{-3}) \text{ mA}$				
20,2000 mA	Nennbereich	bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	4095 × 16	FFFx
20,1000 mA		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	4095 × 16	FFFx
20,0000 mA			4095 × 16	FFFx
19,9951 mA			4094 × 16	FFE _x
...			...	...
10,0024 mA			2048 × 16	800 _x
...			...	...
0,004884 mA			1 × 16	001 _x
0,0000 mA			0	000 _x
-0,1 mA		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ AUS	0	000 _x
-0,2 mA		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ EIN	0	000 _x

4...20 mA	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = ((\text{dez. Wert} / 16 \times 3,907 \times 10^{-3}) + 4) \text{ mA}$				
20,2000 mA		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	4095×16	FFFx
20,1000 mA		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	4095×16	FFFx
20,0000 mA	Nennbereich		4095×16	FFFx
19,9961 mA			4094×16	FFE _x
...			...	...
12,0020 mA			2048×16	800 _x
...			...	...
4,003907 mA			1×16	001 _x
4,0000 mA			0	000 _x
3,7000 mA		bei ↑ DIA „OoR“ AUS	0	000 _x
3,6000 mA		bei ↓ DIA „OoR“ EIN	0	000 _x
3,0000 mA		bei ↑ DIA „WB“ AUS	0	000 _x
2,9000 mA		bei ↓ DIA „WB“ EIN	0	000 _x

**„Extended Range“ Zahlendarstellung
für Spannung / Strom**

16 Bit-Darstellung

-10...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} \times 3,617 \times 10^{-4}) \text{ V}$				
$\geq 11,8515 \text{ V}$	Überlauf		32767	7FFF
11,7593 V		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	32512	7F00
11,7589 V	Übersteuerung		32511	7EFF
11,6030 V		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	32080	7D50
10,0004 V			27649	6C01
10,0000 V	Nennbereich		27648	6C00
...			...	...
5,0000 V			13824	3600
...			...	...
0,0003617 V			1	0001
0,0000 V			0	0000
-0,0003617 V			-1	FFFF
...			...	...
-5,0000 V			-13824	CA00
...			...	...
-10,0000 V			-27648	9400
-10,0004 V			-27649	93FF
-11,6030 V	Untersteuerung	bei $\uparrow$ DIA „OoR“ AUS	-32080	82B0
-11,7589 V			-32511	8100
-11,7593 V	Unterlauf	bei $\downarrow$ DIA „OoR“ EIN	-32512	80FF
$\leq -11,8519 \text{ V}$			-32768	8000

0...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} \times 3,617 \times 10^{-4}) \text{ V}$				
$\geq 11,8515 \text{ V}$	Überlauf		32767	7FFF
11,7593 V		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	32512	7F00
11,7589 V	Übersteuerung		32511	7EFF
11,6030 V		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	32080	7D50
10,0004 V			27649	6C01
10,0000 V	Nennbereich		27648	6C00
...			...	...
5,0000 V			13824	3600
...			...	...
0,0003617 V			1	0001
0,0000 V			0	0000
-0,050 V	Unterlauf	bei $\uparrow$ DIA „OUFL“ AUS	0	0000
-0,100 V		bei $\downarrow$ DIA „OUFL“ EIN	0	0000

0...20 mA	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = (\text{dez. Wert} \times 7,234 \times 10^{-4}) \text{ mA}$				
$\geq 23,7030 \text{ mA}$	Überlauf		32767	7FFF
23,5185 mA		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	32512	7F00
23,5178 mA	Übersteuerung		32511	7EFF
23,2060 mA		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	32080	7D50
20,0007 mA			27649	6C01
20,0000 mA	Nennbereich		27648	6C00
...			...	...
10,0000 mA			13824	3600
...			...	...
0,0007234 mA			1	0001
0,0000 mA			0	0000
-0,1 mA	Unterlauf	bei $\uparrow$ DIA „OUFL“ AUS	0	0000
-0,2 mA		bei $\downarrow$ DIA „OUFL“ EIN	0	0000

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

4...20 mA	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = ((\text{dez. Wert} \times 5,787 \times 10^{-4}) + 4) \text{ mA}$				
$\geq 22,9624 \text{ mA}$	Überlauf		32767	7FFF
22,8148 mA		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	32512	7F00
22,8142 mA	Übersteuerung		32511	7EFF
22,5648 mA		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	32080	7D50
20,0006 mA			27649	6C01
20,0000 mA	Nennbereich		27648	6C00
...			...	...
12,0000 mA			13824	3600
...			...	...
4,0005787 mA			1	0001
4,0000 mA			0	0000
3,9994 mA	Untersteuerung		-1	FFFF
1,5567 mA		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ AUS	-4222	EEBA
1,1852 mA			-4864	ED00
1,1846 mA	Unterlauf	bei $\downarrow$ DIA „OoR“ EIN	-4865	ECFF
$\leq 0,0000 \text{ mA}$			-6912	E500

12 Bit-Darstellung (linksbündig)

Die Darstellung der 12 Bit-Werte entspricht der Darstellung der 16 Bit-Werte. Es werden lediglich die Bits 0 bis 3 auf „0“ gesetzt. Diagnosen werden **nicht** in die Prozesseingabedaten eingeblendet.

-10...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 5,787 \times 10^{-3}) \text{ V}$				
$\geq 11,8460 \text{ V}$	Überlauf		2047×16	7FF0
11,7592 V		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	2032×16	7F00
11,7535 V	Übersteuerung		2031×16	7EF0
11,6030 V		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	2005×16	7D50
10,0058 V			1729×16	6C10
10,0000 V	Nennbereich		1728×16	6C00
...			...	...
5,0000 V			864×16	3600
...			...	...
0,0005787 V			1×16	0010
0,0000 V			0	0000
-0,0005787 V			-1×16	FFF0
...			...	...
-5,0000 V			-864×16	CA00
...			...	...
-10,0000 V			-1728×16	9400
-10,0058 V			-1729×16	93F0
-11,6030 V	Untersteuerung	bei $\uparrow$ DIA „OoR“ AUS	-2005×16	82B0
-11,7592 V			-2032×16	8100
-11,7650 V	Unterlauf	bei $\downarrow$ DIA „OoR“ EIN	-2033×16	80F0
$\leq -11,8518 \text{ V}$			-2048×16	8000

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

0...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 5,787 \times 10^{-3}) \text{ V}$				
$\geq 11,8460 \text{ V}$	Überlauf		2047×16	7FF0
11,7592 V		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	2032×16	7F00
11,7535 V	Übersteuerung		2031×16	7EF0
11,6030 V		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	2005×16	7D50
10,0058 V			1729×16	6C10
10,0000 V	Nennbereich		1728×16	6C00
...			...	...
5,0000 V			864×16	3600
...			...	...
0,0005787 V			1×16	0010
0,0000 V			0	0000
-0,050 V	Unterlauf	bei $\uparrow$ DIA „OUFL“ AUS	0	0000
-0,100 V		bei $\downarrow$ DIA „OUFL“ EIN	0	0000

0...20 mA	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,01157) \text{ mA}$				
$\geq 23,6921 \text{ mA}$	Überlauf		2047×16	7FF0
23,5185 mA		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	2032×16	7F00
23,5069 mA	Übersteuerung		2031×16	7EF0
23,2060 mA		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	2005×16	7D50
20,0116 mA			1729×16	6C10
20,0000 mA	Nennbereich		1728×16	6C00
...			...	...
10,0000 mA			864×16	3600
...			...	...
0,01157 mA			1×16	0010
0,0000 mA			0	0000
-0,1 mA	Unterlauf	bei $\uparrow$ DIA „OUFL“ AUS	0	0000
-0,2 mA		bei $\downarrow$ DIA „OUFL“ EIN	0	0000

4...20 mA	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = ((\text{dez. Wert} / 16 \times 9,259 \times 10^{-3}) + 4) \text{ mA}$				
$\geq 22,9537 \text{ mA}$	Überlauf		2047×16	7FF0
22,8148 mA		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	2032×16	7F00
22,8056 mA	Übersteuerung		2031×16	7EF0
22,5648 mA		bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	2005×16	7D50
20,0093 mA			1729×16	6C10
20,0000 mA	Nennbereich		1728×16	6C00
...			...	...
12,0000 mA			864×16	3600
...			...	...
4,009259 mA			1×16	0010
4,0000 mA			0	0000
3,9907 mA	Untersteuerung		-1×16	FFF0
1,2963 mA		bei $\uparrow$ DIA „OoR“ AUS	-292×16	EDC0
1,1851 mA			-304×16	ED00
1,1759 mA	Unterlauf	bei $\downarrow$ DIA „OoR“ EIN	-305×16	ECF0
$\leq 0,000 \text{ mA}$			-432×16	E500

Zahlendarstellung Prozessautomation (NE43) für Spannung / Strom

16 Bit-Darstellung

Der vom dem Modul übertragene hexadezimale Wert ist als Dezimalwert zu interpretieren, der mit einem Faktor multipliziert dem analogen Messwert entspricht.

-10...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} \times 0,001) \text{ V}$				
11,000 V	Überlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ EIN	11000	2AF8
10,999 V		bei ↓ DIA „OUFL“ AUS	10999	2AF7
10,501 V		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	10501	2905
10,500 V	Übersteuerung		10500	2904
10,250 V		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	10250	280A
10,001 V			10001	2711
10,000 V	Nennbereich		10000	2710
...			...	...
5,000 V			5000	1388
...			...	...
0,001 V			1	0001
0,000 V			0	0000
-0,001 V			-1	FFFF
...			...	...
-5,000 V			-5000	EC78
...			...	...
-10,000 V			-10000	D8F0
-10,001 V			-10001	D8EF
-10,250 V	Untersteuerung	bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-10250	D7F6
-10,500 V			-10500	D6FC
-10,501 V		bei ↓ DIA „OoR“ EIN	-10501	D6FB
-10,999 V	Unterlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ AUS	-10999	D509
-11,000 V		bei ↓ DIA „OUFL“ EIN	-11000	D508

0...10 V	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} \times 0,001) \text{ V}$				
11,000 V	Überlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ EIN	11000	2AF8
10,999 V		bei ↓ DIA „OUFL“ AUS	10999	2AF7
10,501 V		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	10501	2905
10,500 V	Übersteuerung		10500	2904
10,250 V		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	10250	280A
10,001 V			10001	2711
10,000 V	Nennbereich		10000	2710
...			...	...
5,000 V			5000	1388
...			...	...
0,001 V			1	0001
0,000 V			0	0000
-0,050 V	Unterlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ AUS	0	0000
-0,100 V		bei ↓ DIA „OUFL“ EIN	0	0000

0...20 mA	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = (\text{dez. Wert} \times 0,001) \text{ mA}$				
22,000 mA	Überlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ EIN	22000	55F0
21,999 mA		bei ↓ DIA „OUFL“ AUS	21999	55EF
21,001 mA		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	21001	5209
21,000 mA	Übersteuerung		21000	5208
20,500 mA		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	20500	5014
20,001 mA			20001	4E21
20,000 mA	Nennbereich		20000	4E20
...			...	...
10,000 mA			10000	2712
...			...	...
0,001 mA			1	0001
0,000 mA			0	0000
-0,100 mA	Unterlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ AUS	0	0000
-0,200 mA		bei ↓ DIA „OUFL“ EIN	0	0000

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

4...20 mA	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = (\text{dez. Wert} \times 0,001) \text{ mA}$				
22,000 mA	Überlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ EIN	22000	55F0
21,999 mA		bei ↓ DIA „OUFL“ AUS	21999	55EF
21,001 mA		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	21001	5209
21,000 mA	Übersteuerung		21000	5208
20,500 mA		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	20500	5014
20,001 mA			20001	4E21
20,000 mA	Nennbereich		20000	4E20
...			...	...
12,000 mA			12000	2EE0
...			...	...
4,001 mA			4001	0FA1
4,000 mA			4000	0FA0
3,999 mA	Untersteuerung		3999	0F9F
3,800 mA		bei ↑ DIA „OoR“ AUS	3800	0ED8
3,600 mA			3600	0E10
3,599 mA	Unterlauf	bei ↓ DIA „OoR“ EIN	3599	0E0F
2,001 mA		bei ↑ DIA „WB“ AUS	2001	07D1
2,000 mA		bei ↓ DIA „WB“ EIN	2000	07D0
0,000 mA			0000	0000

12 Bit-Darstellung (linksbündig)

Die 12 Bit-Darstellung (linksbündig) in der Prozessautomation entspricht der 16 Bit-Darstellung, bei der die unteren 4 Bits des Analogwertes durch die Diagnosen überschrieben sind.

-10...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} \times 0,001) \text{ V}$				
11,008 V	Überlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ EIN	11008	2B00
10,992 V		bei ↓ DIA „OUFL“ AUS	10992	2AF0
10,512 V		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	10512	2910
10,496 V	Übersteuerung		10496	2900
10,256 V		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	10256	2810
10,016 V			10016	2720
10,000 V	Nennbereich		10000	2710
...				
4,992 V			4992	1380
...			...	...
0,016 V			16	0010
0,000 V			0	0000
-0,016 V			-16	FFF0
...			...	...
-4,992 V			-4992	EC80
...			...	...
-10,000 V			-10000	D8F0
-10,016 V			-10016	D8E0
-10,256 V	Untersteuerung	bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-10256	D7F0
-10,496 V			-10496	D700
-10,512 V	Unterlauf	bei ↓ DIA „OoR“ EIN	-10512	D6F0
-10,992 V		bei ↑ DIA „OUFL“ AUS	-10992	D510
-11,008 V		bei ↓ DIA „OUFL“ EIN	-11008	D500

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

0...10 V	bipolar	Diagnose	dez.	hex.
Spannungswert $U_M = (\text{dez. Wert} \times 0,001) \text{ V}$				
11,008 V	Überlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ EIN	11008	2B00
10,992 V		bei ↓ DIA „OUFL“ AUS	10992	2AF0
10,512 V		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	10512	2910
10,496 V	Übersteuerung		10496	2900
10,256 V		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	10256	2810
10,016 V			10016	2720
10,000 V	Nennbereich		10000	2710
...				
4,992 V			4992	1380
...			...	...
0,016 V			16	0010
0,000 V			0	0000
-0,050 V	Unterlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ AUS	0	0000
-0,100 V		bei ↓ DIA „OUFL“ EIN	0	0000

0...20 mA	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,001) \text{ mA}$				
22,000 mA	Überlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ EIN	22000	55F0
21,984 mA		bei ↓ DIA „OUFL“ AUS	21984	55E0
21,008 mA		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	21008	5210
20,992 mA	Übersteuerung		20992	5200
20,496 mA		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	20496	5010
20,016 mA			20016	4E30
20,000 mA	Nennbereich		20000	4E20
...			...	...
10,000 mA			10000	2710
...			...	...
0,016 mA			16	0010
0,000 mA			0	0000
-0,100 mA	Unterlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ AUS	0	0000
-0,200 mA		bei ↓ DIA „OUFL“ EIN	0	0000

4...20 mA	unipolar	Diagnose	dez.	hex.
Stromwert $I_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,001) \text{ V}$				
22,000 mA	Überlauf	bei ↑ DIA „OUFL“ EIN	22000	55F0
21,984 mA		bei ↓ DIA „OUFL“ AUS	21984	55E0
21,008 mA		bei ↑ DIA „OoR“ EIN	21008	5210
20,992 mA	Übersteuerung		20992	5200
20,496 mA		bei ↓ DIA „OoR“ AUS	20496	5010
20,016 mA			20016	4E30
20,000 mA	Nennbereich		20000	4E20
...			...	...
12,000 mA			12000	2EE0
...			...	...
4,016 mA			4016	0FB0
4,000 mA			4000	0FA0
3,984 mA	Untersteuerung		3984	0F90
3,792 mA		bei ↑ DIA „OoR“ AUS	3792	0ED0
3,600 mA			3600	0E10
3,584 mA	Unterlauf	bei ↓ DIA „OoR“ EIN	3584	0E00
2,001 mA		bei ↑ DIA „WB“ AUS	2001	07D1
2,000 mA		bei ↓ DIA „WB“ EIN	2000	07D0
0,000 mA			0000	0000

**Standard Zahlendarstellung
für PT-/ NI- und Widerstands-Messung**

**Drahtbruch- und Kurzschlussdiagnose bei
PT-/ NI-Messung**

- Drahtbruch (WB):
bei Widerstand = jeweiliger Messbereichsendwert
- Kurzschluss (SC):
Widerstand = Schleifenwiderstand > 5 Ω

16 Bit-Darstellung

	Messgröße, PT -200...850 °C PT100, PT200, PT500, PT1000 Temperatur $T_M = (\text{dez. Wert} \times 0,1) \text{ °C}$		Übertragener Wert	
			dez.	hex.
101,0 %	858,5 °C	bei $\uparrow$ DIA „OoR“ EIN	8500	2134
100,5 %	854,2 °C	bei $\downarrow$ DIA „OoR“ AUS	8500	2134
100,0 %	850,0 °C	Nennbereich	8500	2134
...	...		...	...
	0,1 °C		1	0001
0,0 %	0,0 °C		0	0000
	-0,1 °C		-1	FFFF
...	...		...	...
-100,0 %	-200,0 °C		-2000	F830
-100,5 %	-201,0 °C	bei $\uparrow$ DIA „OoR“ AUS	-2000	F830
-101,0 %	-202,0 °C	bei $\downarrow$ DIA „OoR“ EIN	-2000	F830

Messgröße, PT -200... 150 °C PT100, PT200, PT500, PT1000 Temperatur $T_M = (\text{dez. Wert} \times 0,01) \text{ °C}$			Übertragener Wert	
			dez.	hex.
101,0 %	151,50 °C	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	15000	3A98
100,5 %	150,80 °C	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	15000	3A98
100,0 %	150,00 °C	Nennbereich	15000	3A98
...	...		...	...
	0,01 °C		1	0001
0,0 %	0,00 °C		0	0000
	-0,01 °C		-1	FFFF
...	...		...	...
-100,0 %	-200,00 °C		-20000	F830
-100,5 %	-201,00 °C	bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-20000	F830
-101,0 %	-202,00 °C	bei ↓ DIA „OoR“ EIN	-20000	F830

Messgröße, NI -60...250 °C NI100, NI1000, NI100TK5000 Temperatur $T_M = (\text{dez. Wert} \times 0,1) \text{ °C}$			Übertragener Wert	
			dez.	hex.
101,0 %	252,5 °C	bei - DIA „OoR“ EIN	2500	09C4
100,5 %	251,2 °C	bei - DIA „OoR“ AUS	2500	09C4
100,0 %	250,0 °C	Nennbereich	2500	09C4
...	...		...	...
	0,1 °C		1	0001
0,0 %	0,0 °C		0	0000
	-0,1 °C		-1	FFFF
...	...		...	...
-100,0 %	-60,0 °C		-600	FDA8
-100,5 %	-60,3 °C	bei - DIA „OoR“ AUS	-600	FDA8
-101,0 %	-60,6 °C	bei - DIA „OoR“ EIN	-600	FDA8

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Messgröße, NI -60...150 °C NI100, NI1000			Übertragener Wert	
			dez.	hex.
Temperatur $T_M = (\text{dez. Wert} \times 0,01) \text{ °C}$				
101,0 %	151,50 °C	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	15000	3A98
100,5 %	150,70 °C	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	15000	3A98
100,0 %	150,00 °C	Nennbereich	15000	3A98
...	...		...	...
	0,01 °C		1	0001
0,0 %	0,00 °C		0	0000
	-0,01 °C		-1	FFFF
...	...		...	...
-100,0 %	-60,00 °C		-6000	E890
-100,5 %	-60,30 °C	bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-6000	E890
-101,0 %	-60,60 °C	bei ↓ DIA „OoR“ EIN	-6000	E890

Messgröße, R 0...250 Ω			Übertragener Wert	
			dez.	hex.
Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} \times 0,00762963) \text{ Ω}$				
101,0 %	252,500 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
100,5 %	251,750 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
100,0 %	250,000 Ω	Nennbereich	32767	7FFF
99,99.	249,992 Ω		32766	7FFE
...	...		...	...
50,002 %	125,004 Ω		16384	4000
49,998 %	124,996 Ω		16383	3FFF
...	...		...	...
0,003 %	0,008 Ω		1	0001
0 %	0,000 Ω		0	0000

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...400 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} \times 0,012207) \Omega$			
101,0 %	404,000 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
100,5 %	402,000 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
100,0 %	400,000 Ω	Nennbereich	32767	7FFF
99,997 %	399,988 Ω		32766	7FFE
...	...		...	...
50,002 %	200,006 Ω		16384	4000
49,998 %	199,994 Ω		16383	3FFF
...	...		...	...
0,003 %	0,012 Ω		1	0001
0 %	0,000 Ω		0	0000

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...800 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} \times 0,0244148) \Omega$			
101,0 %	808,000 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
100,5 %	804,000 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
100,0 %	800,000 Ω	Nennbereich	32767	7FFF
99,997 %	799,976 Ω		32766	7FFE
...	...		...	...
50,002 %	400,012 Ω		16384	4000
49,998 %	399,988 Ω		16383	3FFF
...	...		...	...
0,003 %	0,024 Ω		1	0001
0 %	0,000 Ω		0	0000

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...2000 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} \times 0,061037) \Omega$			
101,0 %	2020,00 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
100,5 %	2010,00 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
100,0 %	2000,00 Ω	Nennbereich	32767	7FFF
99,997 %	1999,94 Ω		32766	7FFE
...	...		...	...
50,002 %	1000,03 Ω		16384	4000
49,998 %	999,97 Ω		16383	3FFF
...	...		...	...
0,003 %	0,06 Ω		1	0001
0 %	0,00 Ω		0	0000

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...4000 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} \times 0,12207) \Omega$			
101,0 %	4040,00 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	32767	7FFF
100,5 %	4020,00 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	32767	7FFF
100,0 %	4000,00 Ω	Nennbereich	32767	7FFF
99,997 %	3999,88 Ω		32766	7FFE
...	...		...	...
50,002 %	2000,06 Ω		16384	4000
49,998 %	1999,94 Ω		16383	3FFF
...	...		...	...
0,003 %	0,12 Ω		1	0001
0 %	0,00 Ω		0	0000

12 Bit-Darstellung (linksbündig)

Messgröße, PT -200...850 °C PT100, PT200, PT500, PT1000			Übertragener Wert	
Temperatur $T_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,5) \text{ °C}$			dez.	hex.
101,0 %	858,5 °C	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	1700 × 16	6A4x
100,5 %	854,2 °C	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	1700 × 16	6A4x
100,0 %	850,0 °C	Nennbereich	1700 × 16	6A4x
...	...		...	...
	0,5 °C		1 × 16	001x
0,0 %	0,0 °C		0	000x
	-0,5 °C		-1 × 16	FFFx
...	...		...	...
-100,0 %	-200,0 °C	bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-400 × 16	E70x
-100,5 %	-201,0 °C		-400 × 16	E70x
-101,0 %	-202,0 °C		-400 × 16	E70x

Messgröße, PT -200...150 °C PT100, PT200, PT500, PT1000			Übertragener Wert	
Temperatur $T_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,1) \text{ °C}$			dez.	hex.
101,0 %	151,5 °C	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	1500 × 16	5DCx
100,5 %	150,8 °C	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	1500 × 16	5DCx
100,0 %	150,0 °C	Nennbereich	1500 × 16	5DCx
...	...		...	...
	0,1 °C		1	001x
0,0 %	0,0 °C		0	000x
	-0,1 °C		-1	FFFx
...	...		...	...
-100,0 %	-200,0 °C	bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-2000 × 16	830x
-100,5 %	-201,0 °C		-2000 × 16	830x
-101,0 %	-202,0 °C		-2000 × 16	830x

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Messgröße, NI -60...250 °C NI100, NI1000, NI100TK5000			Übertragener Wert	
Temperatur $T_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,5) \text{ °C}$			dez.	hex.
101,0 %	252,5 °C	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	500 × 16	1F4x
100,5 %	251,2 °C	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	500 × 16	1F4x
100,0 %	250,00 °C	Nennbereich	500 × 16	1F4x
...	...		...	...
	0,5 °C		1 × 16	001x
0,0 %	0,0 °C		0	000x
	-0,5 °C		-1 × 16	FFFx
...	...		...	...
-100,0 %	-60,0 °C	bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-120 × 16	F88x
-100,5 %	-60,3 °C		-120 × 16	F88x
-101,0 %	-60,6 °C		-120 × 16	F88x

Messgröße, NI -60...150 °C NI100, NI1000			Übertragener Wert	
Temperatur $T_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,1) \text{ °C}$			dez.	hex.
101,0 %	151,5 °C	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	1500 × 16	5DCx
100,5 %	150,7 °C	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	1500 × 16	5DCx
100,0 %	150,0 °C	Nennbereich	1500 × 16	5DCx
...	...		...	...
	0,1 °C		1 × 16	001x
0,0 %	0,0 °C		0	000x
	-0,1 °C		-1 × 16	FFFx
...	...		...	...
-100,0 %	-60,0 °C	bei ↑ DIA „OoR“ AUS	-600 × 16	DA8x
-100,5 %	-60,3 °C		-600 × 16	DA8x
-101,0 %	-60,6 °C		-600 × 16	DA8x

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...250 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,06105) \Omega$			
101,0 %	252,500 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	4095 × 16	FFFx
100,5 %	251,750 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	4095 × 16	FFFx
100,0 %	250,000 Ω	Nennbereich	4095 × 16	FFFx
99,976 %	249,939 Ω		4094 × 16	FFEx
...	...		...	...
50,012 %	125,030 Ω		2048 × 16	800x
49,988 %	124,969 Ω		2047 × 16	7FFx
...	...		...	...
0,024 %	0,061 Ω		1 × 16	001x
0 %	0,000 Ω		0 × 16	000x

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...400 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,09768) \Omega$			
101,0 %	404,000 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	4095 × 16	FFFx
100,5 %	402,000 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	4095 × 16	FFFx
100,0 %	400,000 Ω	Nennbereich	4095 × 16	FFFx
99,976 %	399,902 Ω		4094 × 16	FFEx
...	...		...	...
50,012 %	200,049 Ω		2048 × 16	800x
49,988 %	199,951 Ω		2047 × 16	7FFx
...	...		...	...
0,024 %	0,098 Ω		1 × 16	001x
0 %	0,000 Ω		0 × 16	000x

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...800 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,19536) \Omega$			
101,0 %	808,000 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	4095 × 16	FFFx
100,5 %	804,000 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	4095 × 16	FFFx
100,0 %	800,000 Ω	Nennbereich	4095 × 16	FFFx
99,976 %	799,805 Ω		4094 × 16	FFEx
...	...		...	...
50,012 %	400,098 Ω		2048 × 16	800x
49,988 %	399,902 Ω		2047 × 16	7FFx
...	...		...	...
0,024 %	0,195 Ω		1 × 16	001x
0 %	0,000 Ω		0 × 16	000x

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...2000 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,4884) \Omega$			
101,0 %	2020,00 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	4095 × 16	FFFx
100,5 %	2010,00 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	4095 × 16	FFFx
100,0 %	2000,00 Ω	Nennbereich	4095 × 16	FFFx
99,976 %	1999,51 Ω		4094 × 16	FFEx
...	...		...	...
50,012 %	1000,24 Ω		2048 × 16	800x
49,988 %	999,76 Ω		2047 × 16	7FFx
...	...		...	...
0,024 %	0,49 Ω		1 × 16	001x
0 %	0,00 Ω		0 × 16	000x

	Messgröße, R		Übertragener Wert	
	0...4000 Ω		dez.	hex.
	Widerstand $R_M = (\text{dez. Wert} / 16 \times 0,9768) \Omega$			
101,0 %	4040,00 Ω	bei ↑ DIA „OoR“ EIN	4095 × 16	FFF×
100,5 %	4020,00 Ω	bei ↓ DIA „OoR“ AUS	4095 × 16	FFF×
100,0 %	4000,00 Ω	Nennbereich	4095 × 16	FFF×
99,976 %	3999,02 Ω		4094 × 16	FFEx
...	...		...	...
50,012 %	2000,49 Ω		2048 × 16	800×
49,988 %	1999,51 Ω		2047 × 16	7FF×
...	...		...	...
0,024 %	0,98 Ω		1 × 16	001×
0 %	0,00 Ω		0 × 16	000×

2 Analoge Eingabemodule

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

3 Analoge Ausgabemodule

Allgemeines

Analoge Ausgabemodule (AO) empfangen Ausgabewerte vom Gateway über den internen Modulbus. Die Module setzen diese um und geben entsprechende Signale kanalweise an die Feldebene aus.

Die modulbusseitige Elektronik der analogen Ausgabemodule ist über Optokoppler von der Feldebene galvanisch getrennt und besitzt einen Schutz vor Verpolung.

Die Module sind kurzschlussfest.

Analoge Ausgabemodule sind als Scheibenausführung konstruiert. XN Standard-Elektronikmodule werden durch Basismodule mit Zugfeder- oder mit Schraubanschluss komplettiert. XNE ECO-Elektronikmodule benötigen kein Basismodul.

Unterstützte Signalbereiche

0...20 mA,
4...20 mA,
0...10 V DC,
-10...+10 V DC

Auflösung der Analogwertdarstellung

Bei bipolarer Betriebsart werden die digitalisierten Analogwerte im Zweierkomplement dargestellt. Über ein Parameterbit ist eine 16-Bit-Darstellung bzw. linksbündige 12-Bit-Zahlendarstellung einstellbar.



Für die Darstellung der Strom- und Spannungswerte mit speziellen Betriebsarten (z.B. Extended Range und NE43) gelten andere Gleichungen und Parametereinstellungen. Erläuterungen dazu finden Sie in den Unterkapiteln «Zahlendarstellung» des entsprechenden Moduls.

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA

Die dezimalen Zahlenwerte lassen sich zu den Stromwerten im Bereich 0 mA...20 mA mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 1638,35 \frac{1}{\text{mA}} \times \text{Stromwert}$$

Der Wertebereich:

0 mA...20 mA

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.




Abbildung 77: Darstellung der dezimalen Werte zu den Stromwerten im Koordinatensystem

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Der dezimale Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen hexadezimalen Zahlenwert umwandeln, da sich hier alle Zahlen im positiven Bereich des Zweierkomplements (→ Abbildung 20 Seite 37) zu 16-Bit Werten befinden.



Es ist darauf zu achten, dass nur Werte im gültigen Zahlenbereich an das Gerät übergeben werden.

Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA

Die dezimalen Zahlenwerte lassen sich zu den Stromwerten im Bereich 4 mA...20 mA mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 2047,9375 \frac{1}{\text{mA}} \times \text{Stromwert} - 8191,75$$

Der Wertebereich:

4 mA...20 mA

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.




Abbildung 78: Darstellung der dezimalen Werte zu den Stromwerten im Koordinatensystem

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Der dezimale Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen hexadezimalen Zahlenwert umwandeln, da sich hier alle Zahlen im positiven Bereich des Zweierkomplements (→ Abbildung 20 Seite 37) zu 16-Bit Werten befinden.



Es ist darauf zu achten, dass nur Werte im gültigen Zahlenbereich an das Gerät übergeben werden.

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0...10 V DC

Die dezimalen Zahlenwerte lassen sich zu den Spannungswerten im Bereich 0 V DC...10 V DC mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 3276,7 \frac{1}{V} \times \text{Spannungswert}$$

Der Wertebereich:

0 V DC...10 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.




Abbildung 79: Darstellung der dezimalen Werte zu den Spannungswerten im Koordinatensystem

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Der dezimale Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen hexadezimalen Zahlenwert umwandeln, da sich hier alle Zahlen im positiven Bereich des Zweierkomplements (→ Abbildung 20 Seite 37) zu 16-Bit Werten befinden.



Es ist darauf zu achten, dass nur Werte im gültigen Zahlenbereich an das Gerät übergeben werden.

Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC

Die dezimalen Zahlenwerte lassen sich zu den Spannungswerten im Bereich -10 V DC...10 V DC mit den folgenden Gleichungen berechnen:
Für **positive** Spannungswerte 0 V DC...10 V DC:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 3276,7 \frac{1}{V} \times \text{Spannungswert}$$

Der Wertebereich:

0 V DC...10 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

0000_{hex}...7FFF_{hex} (dezimal: 0...32767)

abgebildet.

Für **negative** Spannungswerte -10 V DC...0 V DC:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 3276,8 \frac{1}{V} \times \text{Spannungswert}$$

Der Wertebereich:

-10 V DC...-3,052 10⁻⁴ V DC

wird auf den Zahlenbereich:

8000_{hex}...FFFF_{hex} (dezimal: -32768...-1)

abgebildet.

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung




Abbildung 80: Darstellung der dezimalen Werte zu den Spannungswerten im Koordinatensystem

Berechnung der hexadezimalen/binären Werte zu den negativen Dezimalwerten

Der dezimale Zahlenwert lässt sich für den positiven Bereich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen hexadezimalen Zahlenwert umwandeln. Das Zweierkomplement (→ Abbildung 20 Seite 37) zu den 16-Bit Werten entspricht im positivem Bereich den Dualzahlen.

Der hexadezimale Zahlenwert für den negativen Bereich ist etwas aufwendiger zu ermitteln, da der Wert im Zweierkomplement kodiert sein muss. An einem Beispiel wird die Vorgehensweise erläutert:

Es soll die 4-stellige Hexadezimalzahl zu dem Spannungswert **-6 V DC** ermittelt werden.

Mit der obigen Formel berechnet man:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 3276,8 \frac{1}{V} \times (-6 V) = -19660,8$$

Einige Taschenrechner rechnen negative Dezimalzahlenwerte direkt in einen hexadezimalen Wert als Zweierkomplement kodiert um.

Ist diese Möglichkeit nicht gegeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wandeln Sie den Betrag der negativen Dezimalzahl in eine Binärzahl:

$$|-19660,8| = 19660,8 \Leftrightarrow 100.1100.1100.1100$$

Füllen Sie die Binärzahl auf 16 Bit auf, indem Sie Nullen voranstellen:

$$100.1100.1100.1100 \Rightarrow 0100.1100.1100.1100$$

Invertieren Sie die 16-stellige Binärzahl:

$$0100.1100.1100.1100 \Rightarrow 1011.0011.0011.0011$$

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 16 Bit-Darstellung

Addieren Sie eine „1“ zu der invertierten Zahl:

1011.0011.0011.0011
<u>0000.0000.0000.0001</u>
1011.0011.0011.0100

Die Zahl ist jetzt als Zweierkomplement kodiert und kann in eine Hexzahl umgewandelt werden. Das Umwandeln ist sehr leicht, da immer 4 Ziffern der Binärzahl eine Ziffer der hexadezimalen Zahl bilden:

1011.0011.0011.0100 $\Rightarrow$ B334
--

Das gewünschte Ergebnis lautet:

-19660,8 $\Rightarrow$ B334

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

**Achtung!**

Die 12-Bit-Darstellung ist „linksbündig“ ausgeführt. Die Zahl wird mit 16 Bit übertragen! Bit 0 bis Bit 3 der Binärzahl und die letzte Stelle der hexadezimalen Zahl sind immer „0“.

Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA

Die dezimalen Zahlenwerte lassen sich zu den Stromwerten im Bereich 0 mA...20 mA mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 204,75 \frac{1}{\text{mA}} \times \text{Stromwert}$$

Der Wertebereich:

0 mA...20 mA

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: 0...4095)

abgebildet.




Abbildung 81: Darstellung der dezimalen Werte zu den Stromwerten im Koordinatensystem

Der dezimale Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen hexadezimalen Zahlenwert umwandeln.

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Da die Zahlen linksbündig dargestellt werden müssen, vergessen Sie nicht, an die 3-stellige Hexzahl eine „0“ anzufügen bzw. die Zahl um eine Stelle nach links zu verschieben!

$$\text{XXX}_{\text{hex}} \Rightarrow \text{XXX0}_{\text{hex}}$$

Die 12-stellige Binärzahl muss entsprechend um 4 Nullen ergänzt werden bzw. um 4 Stellen nach links verschoben werden:

$$\text{XXXX.XXXX.XXXX} \Rightarrow \text{XXXX.XXXX.XXXX.0000}$$



Es ist darauf zu achten, dass nur Werte im gültigen Zahlenbereich an das Gerät übergeben werden.

Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA

Die dezimalen Zahlenwerte lassen sich zu den Stromwerten im Bereich 4 mA...20 mA mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 255,9375 \frac{1}{\text{mA}} \times \text{Stromwert} - 1023,75$$

Der Wertebereich:

4 mA...20 mA

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: 0...4095)




Abbildung 82: Darstellung der dezimalen Werte zu den Stromwerten im Koordinatensystem

Der dezimale Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen hexadezimalen Zahlenwert umwandeln.

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Da die Zahlen linksbündig dargestellt werden müssen, vergessen Sie nicht, an die 3-stellige Hexzahl eine „0“ anzufügen bzw. die Zahl um eine Stelle nach links zu verschieben!

$$\text{XXX}_{\text{hex}} \Rightarrow \text{XXX0}_{\text{hex}}$$

Die 12-stellige Binärzahl muss entsprechend um 4 Nullen ergänzt werden bzw. um 4 Stellen nach links verschoben werden:

$$\text{XXXX.XXXX.XXXX} \Rightarrow \text{XXXX.XXXX.XXXX.0000}$$



Es ist darauf zu achten, dass nur Werte im gültigen Zahlenbereich an das Gerät übergeben werden.

Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0...10 V DC

Die dezimalen Zahlenwerte lassen sich zu den Spannungswerten im Bereich 0 V DC...10 V DC mit der folgenden Gleichung berechnen:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 409,5 \frac{1}{V} \times \text{Spannungswert}$$

Der Wertebereich:

0 V DC...10 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: 0...4095)

abgebildet.




Abbildung 83: Darstellung der dezimalen Werte zu den Spannungswerten im Koordinatensystem

Der dezimale Zahlenwert lässt sich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen hexadezimalen Zahlenwert umwandeln.

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Da die Zahlen linksbündig dargestellt werden müssen, vergessen Sie nicht, an die 3-stellige Hexzahl eine „0“ anzufügen bzw. die Zahl um eine Stelle nach links zu verschieben!!

$$\text{XXX}_{\text{hex}} \Rightarrow \text{XXX0}_{\text{hex}}$$

Die 12-stellige Binärzahl muss entsprechend um 4 Nullen ergänzt werden bzw. um 4 Stellen nach links verschoben werden:

$$\text{XXXX.XXXX.XXXX} \Rightarrow \text{XXXX.XXXX.XXXX.0000}$$



Es ist darauf zu achten, dass nur Werte im gültigen Zahlenbereich an das Gerät übergeben werden.

**Darstellung der Spannungswerte im Bereich
-10 V DC...10 V DC**

Die dezimalen Zahlenwerte lassen sich zu den Spannungswerten im Bereich -10 V DC...10 V DC mit den folgenden Gleichungen berechnen:
Für **positive** Spannungswerte 0 V DC...10 V DC:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 204,7 \frac{1}{V} \times \text{Spannungswert}$$

Der Wertebereich:

0 V DC...10 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

000_{hex}...7FF_{hex} (dezimal: 0...2047)

abgebildet.

Für **negative** Spannungswerte -10 V DC...0 V DC:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 204,8 \frac{1}{V} \times \text{Spannungswert}$$

Der Wertebereich:

-10 V DC...-0,0049 V DC

wird auf den Zahlenbereich:

800_{hex}...FFF_{hex} (dezimal: -2048...-1)

abgebildet.

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung




Abbildung 84: Darstellung der dezimalen Werte zu den Spannungswerten im Koordinatensystem

Der dezimale Zahlenwert lässt sich für den positiven Bereich sehr einfach (mit dem Taschenrechner) in einen hexadezimalen Zahlenwert umwandeln. Das Zweierkomplement (→ Abbildung 20 Seite 37) zu den 12-Bit Werten entspricht im positivem Bereich den Dualzahlen.

Da die Zahlen linksbündig dargestellt werden müssen, vergessen Sie nicht, an die 3-stellige Hexzahl eine „0“ anzufügen bzw. die Zahl um eine Stelle nach links zu verschieben!

$$\text{XXX}_{\text{hex}} \Rightarrow \text{XXX0}_{\text{hex}}$$

Die 12-stellige Binärzahl muss entsprechend um 4 Nullen ergänzt werden bzw. um 4 Stellen nach links verschoben werden:

$$\text{XXXX.XXXX.XXXX} \Rightarrow \text{XXXX.XXXX.XXXX.0000}$$

Berechnung der hexadezimalen/binären Werte zu den negativen Dezimalwerten

Der hexadezimale Zahlenwert für den negativen Bereich ist etwas aufwendiger zu ermitteln, da der Wert im Zweierkomplement kodiert sein muss. An einem Beispiel wird die Vorgehensweise erläutert:

Es soll die 4-stellige Hexadezimalzahl zu dem Spannungswert **-6 V DC** ermittelt werden.

Mit der obigen Formel berechnet man:

$$\text{dezimaler Zahlenwert} = 204,8 \frac{1}{V} \times (-6 V) = -1228,8$$

Einige Taschenrechner rechnen negative Dezimalzahlenwerte direkt in einen hexadezimalen Wert als Zweierkomplement kodiert um.

Ist diese Möglichkeit nicht gegeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wandeln Sie den Betrag der negativen Dezimalzahl in eine Binärzahl:

$$|-1228,8| = 1228,8 \Leftrightarrow 100.1100.1100$$

Füllen Sie die Binärzahl auf 12 Bit auf, indem Sie Nullen voranstellen:

$$100.1100.1100 \Rightarrow 0100.1100.1100$$

Invertieren Sie die 12-stellige Binärzahl:

$$0100.1100.1100 \Rightarrow 1011.0011.0011$$

3 Analoge Ausgabemodule

Gleichungen und Grafen zur 12 Bit-Darstellung

Addieren Sie eine „1“ zu der invertierten Zahl:

$$\begin{array}{r} 1011.0011.0011 \\ 0000.0000.0001 \\ \hline 1011.0011.0100 \end{array}$$

Die Zahl ist jetzt als Zweierkomplement kodiert und kann in eine Hexzahl umgewandelt werden. Das Umwandeln ist sehr leicht, da immer 4 Ziffern der Binärzahl eine Ziffer der hexadezimalen Zahl bilden:

$$1011.0011.0100 \Rightarrow B34$$

Da die Zahl durch 16 Bit und linksbündig dargestellt wird, müssen Sie den hexadezimalen Wert um eine „0“ und den binären Wert entsprechend um 4 Nullen ergänzen.

$$B34 \Rightarrow B340$$

$$1011.0011.0100 \Rightarrow 1011.0011.0100.0000$$

Das gewünschte Ergebnis lautet:

$$-1228,8 \Rightarrow B340$$

LED-Anzeigen

Fehlermeldungen der I/O-Ebene erfolgen modulweise über die Sammel-LED „DIA“. Die entsprechenden Diagnoseinformationen werden über Diagnosebits an das Gateway übertragen.

Leuchtet die LED „DIA“ permanent rot, signalisiert das den Ausfall der Modulbuskommunikation bei dem analogen Ausgabemodul. Bei einigen analogen Ausgabemodulen signalisiert dies zudem, dass die Feldspannung U_L nicht anliegt.

Schirmung

Bei Verwendung von geschirmten Signalkabeln erfolgt die Verbindung zwischen Schirm und Basismodul über einen als Zubehör erhältlichen, zweipoligen Schirmanschluss.

Modulübersicht

	Kanal-anzahl	kurz-schluss-fest
XN-1AO-I(0/4...20MA)	1	✓
XN-2AO-I(0/4...20MA)	1	✓
XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)	2	✓

3 Analoge Ausgabemodule XN-1AO-I(0/4...20MA)

XN-1AO-I(0/4...20MA)



Abbildung 85: Analoges Ausgabemodul,
1 analoger Ausgang: 0...20 mA/4...20 mA




Abbildung 86: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 19: XN-1AO-I(0/4...20mA)

Bezeichnung	Wert
Ausgangsgrößen	Strom
Anzahl der Kanäle	1
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1)}$	≤ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{1)}$	≤ 39 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	typisch 1 W
Ausgangsgröße, Strom	
Ausgangsstrom	0...20 mA/4 ...20 mA
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter + Shield
Bürdenwiderstand	
Ohmsche Last	< 550 Ω
Induktive Last	< 1 μ H
Übertragungsfrequenz	< 200 Hz
Einschwingzeit (maximal)	
Ohmsche Last	< 0,1 ms
Induktive Last	< 0,5 ms
Kapazitive Last	< 0,5 ms
Genauigkeit des Ausgangswertes	
Offsetfehler	$\leq 0,1$ %
Linearität	0,02 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Wiederholgenauigkeit	0,05 %
Ausgangswelligkeit	0,02 %

3 Analoge Ausgabemodule

XN-1AO-I(0/4...20mA)

Bezeichnung	Wert
Temperaturkoeffizient	$\leq 300 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ vom Endwert
Darstellung des Ausgangswertes	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).



Negativwerte werden, je nach parametrimtem Bereich, automatisch als 0 mA oder als 4 mA ausgegeben.

Diagnosemeldungen



LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot	Ausfall der Modulbuskommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung	–

Modulparameter

Parametername	Wert
Werte-Darstellung	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾
	12Bit (linksbündig)
Strom-Modus	0..20mA ¹⁾
	4..20mA
Ersatzwert A1	Der hier definierte Ersatzwert wird ausgegeben, wenn bestimmte Ereignisse eintreffen, die im Gateway parametrisiert wurden.

1) Standardparameterwerte

Basismodule




Abbildung 87: Basismodul XN-S3T-SBB

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S3T-SBB
mit Schraubanschluss	XN-S3S-SBB

Anschlussbild




Abbildung 88: Anschlussbild XN-S3x-SBB

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

XN-2AO-I(0/4...20MA)



Abbildung 89: Analoges Ausgabemodul,
2 analoge Ausgänge: 0...20 mA/4...20 mA




Abbildung 90: Blockschaltbild

3 Analoge Ausgabemodule

XN-2AO-I(0/4...20mA)

Technische Daten

Tabelle 20: XN-2AO-I(0/4...20mA)

Bezeichnung	Wert
Ausgangsgrößen	Strom
Anzahl der Kanäle	2
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1)}$	≤ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{1)}$	≤ 40 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	typisch 1 W
Ausgangsgröße, Strom	
Ausgangsstrom	0...20 mA/4 ...20 mA
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter + Shield
Bürdenwiderstand	
Ohmsche Last	< 450 Ω
Induktive Last	< 1 μ H
Übertragungsfrequenz	< 200 Hz
Einschwingzeit (maximal)	
Ohmsche Last	< 2 ms
Induktive Last	< 2 ms
Kapazitive Last	–
Genauigkeit des Ausgangswertes	
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Temperaturkoeffizient	≤ 300 ppm/ °C vom Endwert

Bezeichnung	Wert
Darstellung des Ausgangswertes	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).



Negativwerte werden, je nach parametrimtem Bereich, automatisch als 0 mA oder als 4 mA ausgegeben.

Diagnosemeldungen

LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot	Ausfall der Modulbuskommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	-

Modulparameter (pro Kanal)

Parametername	Wert
Kanal Kx (x=1,2)	aktivieren ¹⁾
	deaktivieren
Werte-Darstellung	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾
	12Bit (linksbündig)
Strom-Modus	0..20 mA ¹⁾
	4..20 mA
Ersatzwert Ax (x=1,2)	Der hier für den entsprechenden Kanal definierte Ersatzwert wird ausgegeben, wenn bestimmte Ereignisse eintreffen, die im Gateway parametrisiert wurden.

¹⁾ Standardparameterwert

Basismodule




Abbildung 91: Basismodul XN-S3T-SBB

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S3T-SBB
mit Schraubanschluss	XN-S3S-SBB

Anschlussbild




Abbildung 92: Anschlussbild XN-S3x-SBB

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

3 Analoge Ausgabemodule XN-2AO-U (-10/0...+10VDC)

XN-2AO-U (-10/0...+10VDC)



Abbildung 93: Analoges Ausgabemodul, 2 analoge Ausgänge: -10...+10VDC/0...+10VDC




Abbildung 94: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 21: XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Bezeichnung	Wert
Ausgangsgrößen	Spannung
Anzahl der Kanäle	2
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme $I_L^{1)}$	≤ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus $I_{MB}^{1)}$	≤ 43 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	typisch 1 W
Ausgangsgröße, Spannung	
Ausgangsspannung	-10...10 V DC/0...10 V DC
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter + Shield
Bürdenwiderstand	
Ohmsche Last	> 1000 Ω
Kapazitive Last	< 1 μ F
Übertragungsfrequenz	< 100 Hz
Einschwingzeit (maximal)	
Ohmsche Last	< 0,1 ms
Induktive Last	< 0,5 ms
Kapazitive Last	< 0,5 ms
Kurzschlussstrom	≤ 40 mA
Genauigkeit des Ausgangswertes	
Offsetfehler	$\leq 0,1$ %
Linearität	0,1 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Wiederholgenauigkeit	0,05 %

3 Analoge Ausgabemodule

XN-2AO-U (-10/0...+10VDC)

Bezeichnung	Wert
Temperaturkoeffizient	$\leq 300 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ vom Endwert
Störspannungsunterdrückung	
Gleichtakt	$> 90 \text{ dB}$
Gegentakt	$> 70 \text{ dB}$
Übersprechen zwischen den Kanälen	$> -50 \text{ dB}$
Darstellung des Ausgangswertes	16 Bit: • Zweierkomplement kodiert 12 Bit (linksbündig): • Zweierkomplement kodiert (auch negative Zahlenwerte möglich) • Dualzahl ohne Kodierung (nur positive Zahlenwerte möglich)

- 1) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).



Bei einem parametrierten Bereich von 0...10 V DC werden Negativwerte automatisch als 0 V DC ausgegeben.

Diagnosemeldungen



LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot	Ausfall der Modulbuskommunikation	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden.
	AUS	keine Fehlermeldung	–

Modulparameter

Parametername	Wert
Werte-Darstellung	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾
	12Bit (linksbündig)
Spannungs-Modus	-10...+10 V
	0...10 V ¹⁾
Ersatzwert Ax (x=1,2)	Der hier für den entsprechenden Kanal definierte Ersatzwert wird ausgegeben, wenn bestimmte Ereignisse eintreffen, die im Gateway parametrisiert wurden.

1) Standardparameterwerte

Basismodule




Abbildung 95: Basismodul XN-S3T-SBB

	Basismodule
mit Zugfederanschluss	XN-S3T-SBB
mit Schraubanschluss	XN-S3S-SBB

Anschlussbild




Abbildung 96: Anschlussbild XN-S3x-SBB

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
 Seite 24

XNE-4AO-U/I




Abbildung 97: Analoges Ausgabemodul (XNE ECO),
4 analoge Ausgänge:
Spannung (-10...+10VDC/0...+10VDC) /
Strom (0...20 mA/4...20 mA)

Dieses vierkanalige Ausgangsmodul stellt vier analoge Ausgänge für Spannung oder Strom zur Verfügung.

Die Funktionseinstellung erfolgt über kanalorientierte Parameter.

Das Modul verfügt über eine galvanische Trennung zwischen der Feldebene und der Modulbusanschaltung.

3 Analoge Ausgabemodule
XNE-4AO-U/I




Abbildung 98: Blockschaltbild

Technische Daten

Tabelle 22: XNE-4AO-U/I

Bezeichnung	Wert
Ausgangsgrößen	Spannung, Strom
Anzahl der Kanäle	4
Nennspannung durch Versorgungsklemme U_L (Bereich)	24 V DC (18...30 V DC)
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme I_L ¹⁾	
ohne Signalausgabe	≤ 40 mA
mit Signalausgabe	≤ 150 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus I_{MB} ¹⁾	≤ 40 mA
Isolationsspannung (Kanäle gegen Modulbus)	500 V _{eff}
Verlustleistung	< 3 W
Ausgangsgröße, Spannung	
Ausgangsspannung	-10...10 V DC/0...10 V DC
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig) Extended Range, 16 Bit/12 Bit (linksbündig) NE43, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter + Shield
Bürdenwiderstand	
Ohmsche Last	> 1000 Ω
Kapazitive Last	< 1 μ F
Übertragungsfrequenz	< 20 Hz
Einschwingzeit (maximal)	
Ohmsche Last	< 1 ms
Induktive Last	< 2 ms
Kapazitive Last	< 2 ms
Kurzschlussstrom	≤ 40 mA

3 Analoge Ausgabemodule

XNE-4AO-U/I

Bezeichnung	Wert
Genauigkeit des Ausgangswertes	
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Temperaturkoeffizient	≤ 200 ppm/ °C vom Endwert
Ausgangsgröße, Strom	
Ausgangsstrom	0...20 mA/4 ...20 mA
Wertedarstellung	Standard, 16 Bit/12 Bit (linksbündig) Extended Range, 16 Bit/12 Bit (linksbündig) NE43, 16 Bit/12 Bit (linksbündig)
Anschlussmöglichkeit	2-Leiter + Shield
Bürdenwiderstand	
Ohmsche Last	< 450 Ω
Induktive Last	< 1 µH
Übertragungsfrequenz	< 20 Hz
Einschwingzeit (maximal)	
Ohmsche Last	< 1 ms
Induktive Last	< 2 ms
Kapazitive Last	< 2 ms
Kurzschlussstrom	≤ 40 mA
Genauigkeit des Ausgangswertes	
Grundfehlergrenze bei 23 °C	< 0,2 %
Temperaturkoeffizient	≤ 200 ppm/ °C vom Endwert

- 1) Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (U_L).

Diagnosemeldungen

LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
DIA	Rot	Ausfall der Modulbuskommunikation oder Feldspannung U_L nicht vorhanden	Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden. Prüfen Sie die Feldspannung U_L .
	AUS	keine Fehlermeldung oder Diagnose	-

Das Modul verfügt über folgende Diagnosedaten (pro Kanal):

- Ausgabewert-Bereichsfehler „Übersteuerungsbereich / Untersteuerungsbereich“ (Out of Range **OoR**):
 - Der definierte Ausgabewert über- oder unterschreitet die Grenze des Nennbereichs (Grenzwerte je nach Parametrierung).
- Überlauf / Unterlauf (Overflow / Underflow **OUFL**):
 - Der definierte Ausgabewert liegt außerhalb der Bereichsgrenze (Grenzwerte je nach Parametrierung). Das Modul kann diesen Wert nicht ausgeben. Ausgegeben wird der Maximal- bzw. Minimalwert der ausgegeben werden kann.
- Hardware-Fehler (**HW Error**)
 - Beispiele: CRC-Fehler, Abgleichfehler...
 - Der Ausgabewert des Analogwertes ist „0“.



Die Schaltschwellen sind abhängig von der Einstellung des Modulparameters Betriebsart Kx. Sie entnehmen die Schaltschwellen dem entsprechenden Abschnitt ab Seite 219.

Modulparameter (pro Kanal)

Das Modul verfügt über 12 Byte Parameterdaten. Jedem analogen Ausgangskanal sind 3 Parameterbytes zugeordnet.

→ Mehr Informationen zu den Parametereinstellungen „Standard“, „Extended Range“ und „NE43“ finden Sie ab Seite 219.

Tabelle 23: Modulparameter

Parametername	Wert
Betriebsart Kx	Spannung -10V..10V Standard ¹⁾ Spannung 0..10V Standard Spannung -10V..10V NE43 Spannung 0..10V NE43 Spannung -10V..10V Ext. Range Spannung 0..10V Ext. Range Strom 0..20mA Standard Strom 4..20mA Standard Strom 0..20mA NE43 Strom 4..20mA NE43 Strom 0..20mA Ext. Range Strom 4..20mA Ext. Range deaktivieren
Werte-Darstellung Kx	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾ 12Bit (linksbündig)
Diagnose Kx	freigeben ¹⁾ sperrern
Verhalten Modulbusausfall Ax	Ersatzwert ausgeben ¹⁾ Momentanwert halten

Parametername	Wert
Ersatzwert Ax	Ersatzwert = „0“ ¹⁾ Der hier für den entsprechenden Kanal definierte Ersatzwert wird in folgenden Fällen ausgegeben: • wenn bestimmte Ereignisse eintreffen, die im Gateway parametrisiert wurden, oder • im Falle eines Modulbusausfalls: wenn der Modulparameter „Verhalten Modulbusausfall Ax“ auf „Ersatzwert ausgeben“ gesetzt ist.

1) Standardparameterwert

Tabelle 24: Min.-/Max.-Werte

Darstellung/ Auflösung	Bereich	Min. Wert	Max. Wert
Standard/ 16 Bit/ 12 Bit	-10...10 V DC	-10 V DC	10 V DC
	0...10 V DC	0 V DC	10 V DC
	0...20 mA	0 mA	20 mA
	4...20 mA	4 mA	20 mA
Extended Range/ 16 Bit/ 12 Bit	-10...10 V DC	-11,76 V DC	11,76 V DC
	0...10 V DC	0 V DC	11,76 V DC
	0...20 mA	0 mA	23,52 mA
	4...20 mA	0 mA	22,81 mA
NE43 16 Bit/ 12 Bit	-10...10 V DC	-10,5 V DC	10,5 V DC
	0...10 V DC	0 V DC	10,5 V DC
	0...20 mA	0 mA	21 mA
	4...20 mA	3,6 mA	21 mA

Anschlussbild




Abbildung 99: Anschlussmöglichkeiten



Jeder Kanal kann einzeln für die Spannungs-
oder Stromausgabe genutzt werden. Nicht
genutzte Ausgangsklemmen müssen unbe-
schaltet sein.

→ „Technische Daten Anschlussklemmen“
Seite 24

Standard Zahlendarstellung

16 Bit-Darstellung

	dez.	hex.	bipolar	-10...10 V
	dez. Wert = 3276,7 [1/V] × Spannungswert [V]			
100,000 %	32767	7FFF	Nennbereich	10,0000 V
99,997 %	32766	7FFE		9,9997 V
	...	...		...
50,002 %	16384	4000		5,0002 V
	...	...		...
0,003052 %	1	0001		0,0003052 V
0,000 %	0	0000		0,0000 V
-0,003052 %	-1	FFFF		-0,0003052 V
	...	...		...
-50,000 %	-16384	C000		-5,0000 V
	...	...		...
-99,997 %	-32767	8001		-9,9997 V
-100,000 %	-32768	8000		-10,0000 V

	dez.	hex.	unipolar	0...10 V
	dez. Wert = 3276,7 [1/V] × Spannungswert [V]			
100,000 %	32767	7FFF	Nennbereich	10,0000 V
99,997 %	32766	7FFE		9,9997 V
	...	...		...
50,002 %	16384	4000		5,0002 V
	...	...		...
0,003052 %	1	0001		0,0003052 V
0,000 %	0	0000	DIA „OoR“ EIN bei FFFF bis 8000	0,0000 V
-0,003052 %	-1	FFFF		0,0000 V
	...	...		...
-50,000 %	-16384	C000		0,0000 V
	...	...		...
-99,997 %	-32767	8001		0,0000 V
-100,000 %	-32768	8000		0,0000 V

3 Analoge Ausgabemodule

XNE-4AO-U/I

	dez.	hex.	unipolar	0...20 mA
dez. Wert = 1638,35 [1/mA] × Stromwert [mA]				
100,000 %	32767	7FFF	Nennbereich	20,0000 mA
99,997 %	32766	7FFE		19,9994 mA
...	...	...		...
50,002 %	16384	4000		10,0003 mA
...	...	...		...
0,003052 %	1	0001		0,0006104 mA
0,000 %	0	0000		0,0000 mA
-0,003052 %	-1	FFFF	DIA „OoR“ EIN bei FFFF bis 8000	0,0000 mA
...	...	...		...
-50,000 %	-16384	C000		0,0000 mA
...	...	...		..
-99,997 %	-32767	8001		0,0000 mA
-100,000 %	-32768	8000		0,0000 mA

	dez.	hex.	unipolar	4...20 mA
dez. Wert = 2047,94 × (Stromwert [mA]- 4mA)				
100,00 %	32767	7FFF	Nennbereich	20,0000 mA
99,997 %	32766	7FFE		19,9995 mA
...	...	...		...
50,002 %	16384	4000		12,0002 mA
...	...	...		...
0,003052 %	1	0001		4,0004883 mA
0,000 %	0	0000		4,0000 mA
-0,003052 %	-1	FFFF	DIA „OoR“ EIN bei FFFF bis 8000	4,0000 mA
...	...	...		...
-50,000 %	-16384	C000		4,0000 mA
...	...	...		..
-99,997 %	-32767	8001		4,0000 mA
-100,000 %	-32768	8000		4,0000 mA

12 Bit-Darstellung (linksbündig)

	dez.	hex.	bipolar	-10...10 V
	dez. Wert = $204,7 [1/V] \times \text{Spannungswert [V]} \times 16$			
100,000 %	2047×16	7FFx	Nennbereich	10,0000 V
99,951 %	2046×16	7FEx		9,9951 V
...	...	...		...
0,04885 %	1×16	001x		0,004885 V
0,000 %	0	000x		0,0000 V
-0,04883 %	-1×16	FFFx		-0,004883 V
...	...	...		...
-99,951 %	-2047×16	801x		-9,9951 V
-100,000 %	-2048×16	800x		-10,0000 V

	dez.	hex.	unipolar	0...10 V
	dez. Wert = $409,5 [1/V] \times \text{Spannungswert [V]} \times 16$			
100,000 %	4095×16	FFFx	Nennbereich	10,0000 V
99,976 %	4094×16	FFEx		9,9976 V
...	...	...		...
50,012 %	2048×16	800x		5,0012 V
...	...	...		...
0,02442 %	1×16	001x		0,002442 V
0,000 %	0	000x		0,0000 V

	dez.	hex.	unipolar	0...20 mA
	dez. Wert = $204,75 [1/mA] \times \text{Stromwert [mA]} \times 16$			
100,000 %	4095×16	FFFx	Nennbereich	20,0000 mA
99,976 %	4094×16	FFEx		19,9951 mA
...	...	...		...
50,012 %	2048×16	800x		10,0024 mA
...	...	...		...
0,02442 %	1×16	001x		0,004884 mA
0,000 %	0	000x		0,0000 mA

3 Analoge Ausgabemodule

XNE-4AO-U/I

	dez.	hex.	unipolar	4...20 mA
dez. Wert = 255,9 [1/mA] × (Stromwert [mA] - 4mA) × 16				
100,000 %	4095 × 16	FFF×	Nennbereich	20,0000 mA
99,976 %	4094 × 16	FFEx		19,9961 mA
	...	...		...
50,012 %	2048 × 16	800×		12,0020 mA
	...	...		...
0,02442 %	1 × 16	001×		4,003907 mA
0,000 %	0	000×		4,0000 mA

„Extended Range“ Zahlendarstellung

16 Bit-Darstellung

	dez.	hex.	bipolar	-10...10 V
	dez. Wert = 2764,8 [1/V] × Spannungswert [V]			
118,515 %	32767	7FFF	DIA „OoR“ EIN bei 7F00 bis 7FFF	11,8515 V
118,461 %	32752	7FF0		11,8461 V
117,593 %	32512	7F00		11,7593 V
117,589 %	32511	7EFF	Übersteuerbereich	11,7589 V
117,535 %	32496	7EF0		11,7535 V
100,058 %	27664	6C10		10,0058 V
100,004 %	27649	6C01		10,0004 V
100,000 %	27648	6C00	Nennbereich	10,0000 V
0,05787 %	16	0010		5,787 µV
0,003617 %	1	0001		361,7 µV
0,000 %	0	0000		0 V
-0,003617 %	-1	FFFF		-361,7 µV
-0,05787 %	-16	FFF0		- 5,787 µV
-25,000 %	-6912	E500		-2,5 V
-100,000 %	-27648	9400		-10,0000 V
-100,004 %	-27649	93FF	Untersteuerbereich	-10,0004 V
-100,058 %	-27664	93F0		-10,0058 V
-117,593 %	-32512	8100		-11,7593 V
-117,596 %	-32513	80FF	DIA „OoR“ EIN bei 80FF bis 8000	-11,7596 V
-118,461 %	-32752	80F0		-11,8461 V
-118,519 %	-32768	8000		-11,8519 V

3 Analoge Ausgabemodule

XNE-4AO-U/I

	dez.	hex.	unipolar	0...10 V
	dez. Wert = 2764,8 [1/V] × Spannungswert [V]			
118,515 %	32767	7FFF	DIA „OoR“ EIN bei 7F00 bis 7FFF	11,8515 V
118,461 %	32752	7FF0		11,8461 V
117,593 %	32512	7F00		11,7593 V
117,589 %	32511	7EFF	Übersteuerbereich	11,7589 V
117,535 %	32496	7EF0		11,7535 V
100,058 %	27664	6C10		10,0058 V
100,004 %	27649	6C01		10,0004 V
100,000 %	27648	6C00	Nennbereich	10,0000 V
0,05787 %	16	0010		5,787 µV
0,003617 %	1	0001		361,7 µV
0,000 %	0	0000		0,00 V
-0,003617 %	-1	FFFF	DIA „OUFL“ EIN bei FFFF bis 8000	0,00 V
-0,05787 %	-16	FFF0		0,00 V
-25,000 %	-6912	E500		0,00 V
-100,000 %	-27648	9400		0,00 V
-100,004 %	-27649	93FF		0,00 V
-100,058 %	-27664	93F0		0,00 V
-117,593 %	-32512	8100		0,00 V
-117,596 %	-32513	80FF		0,00 V
-118,461 %	-32752	80F0		0,00 V
-118,519 %	-32768	8000		0,00 V

	dez.	hex.	unipolar	0...20 mA
	dez. Wert = 1382,4 [1/mA] × Stromwert [mA]			
118,515 %	32767	7FFF	DIA „OoR“ EIN bei 7F00 bis 7FFF	23,7030 mA
118,461 %	32752	7FF0		23,6921 mA
117,593 %	32512	7F00		23,5185 mA
117,589 %	32511	7EFF	Übersteuerbereich	23,5178 mA
117,535 %	32496	7EF0		23,5069 mA
100,058 %	27664	6C10		20,0116 mA
100,004 %	27649	6C01		20,0007 mA
100,000 %	27648	6C00	Nennbereich	20,0000 mA
0,05787 %	16	0010		11,574 µA
0,003617 %	1	0001		0,7234 µA
0,000 %	0	0000		0,0000 mA
-0,003617 %	-1	FFFF	DIA „OUFL“ EIN bei FFFF bis 8000	0,0000 mA
-0,05787 %	-16	FFF0		0,0000 mA
-25,000 %	-6912	E500		0,0000 mA
-100,000 %	-27648	9400		0,0000 mA
-100,004 %	-27649	93FF		0,0000 mA
-100,058 %	-27664	93F0		0,0000 mA
-117,593 %	-32512	8100		0,0000 mA
-117,596 %	-32513	80FF		0,0000 mA
-118,461 %	-32752	80F0		0,0000 mA
-118,519 %	-32768	8000		0,0000 mA

3 Analoge Ausgabemodule

XNE-4AO-U/I

	dez.	hex.	unipolar	4...20 mA
dez. Wert = 1728 [1/mA] × (Stromwert [mA] - 4 mA)				
118,515 %	32767	7FFF	DIA „OoR“ EIN bei 7F00 bis 7FFF	22,9624 mA
118,461 %	32752	7FF0		22,9537 mA
117,593 %	32512	7F00		22,8148 mA
117,589 %	32511	7EFF	Übersteuerbereich	22,8142 mA
117,535 %	32496	7EF0		22,8056 mA
100,058 %	27664	6C10		20,0093 mA
100,004 %	27649	6C01		20,0006 mA
100,000 %	27648	6C00	Nennbereich	20,0000 mA
0,05787 %	16	0010		4,009259 mA
0,003617 %	1	0001		4,000579 mA
0,000 %	0	0000		4,0000 mA
-0,003617 %	-1	FFFF	Untersteuerbereich	3,9994 mA
-0,05787 %	-16	FFF0		3,9907 mA
-25,000 %	-6912	E500		0,0000 mA
-25,004 %	-6913	E4FF		0,0000 mA
-100,000 %	-27648	9400	DIA „OUFL“ EIN bei E4FF bis 8000	0,0000 mA
-100,004 %	-27649	93FF		0,0000 mA
-100,058 %	-27664	93F0		0,0000 mA
-117,593 %	-32512	8100		0,0000 mA
-117,596 %	-32513	80FF		0,0000 mA
-118,461 %	-32752	80F0		0,0000 mA
-118,519 %	-32768	8000		0,0000 mA

12 Bit-Darstellung (linksbündig)

Die Darstellung der 12 Bit-Werte entspricht der Darstellung der 16 Bit-Werte. Es werden lediglich die Bits 0 bis 3 auf „0“ gesetzt.

Zahlendarstellung Prozessautomation (NE43)

16 Bit-Darstellung

	dez.	hex.	bipolar	-10...10 V
	dez. Wert = 1000 [1/V] × Spannungswert [V]			
327,67 %	32767	7FFF	DIA „OUFL“ EIN bei 2AF9 bis 7FFF	11,000 V
110,01 %	11001	2AF9		11,000 V
110,00 %	11000	2AF8	DIA „OoR“ EIN bei 2905 bis 7FFF	11,000 V
105,01 %	10501	2905		10,501 V
105,00 %	10500	2904	Übersteuerbereich	10,500 V
100,01 %	10001	2711		10,001 V
100,00 %	10000	2710	Nennbereich	10,000 V
40,00 %	4000	0FA0		4,000 V
0,01 %	1	0001		0,001 V
0,00 %	0	0000		0 V
-0,01 %	-1	FFFF		-0,001 V
-40,00 %	-4000	F060		-4,000 V
-100,00 %	-10000	D8F0		-10,000 V
-100,01 %	-10001	D8EF		-10,001 V
-105,00 %	-10500	D6FC	Untersteuerbereich	-10,500 V
-105,01 %	-10501	D6FB		-10,501 V
-110,00 %	-11000	D508	DIA „OoR“ EIN bei D6FB bis 8000	-11,000 V
-110,01 %	-11001	D507		-11,000 V
-327,68 %	-32768	8000	DIA „OUFL“ EIN bei D507 bis 8000	-11,000 V

3 Analoge Ausgabemodule

XNE-4AO-U/I

	dez.	hex.	unipolar	0...10 V
dez. Wert = 1000 [1/V] × Spannungswert [V]				
655,35 %	65535	FFFF	DIA „OUFL“ EIN bei 2AF9 bis FFFF	11,000 V
110,01 %	11001	2AF9		11,000 V
110,00 %	11000	2AF8	DIA „OoR“ EIN bei 2905 bis FFFF	11,000 V
105,01 %	10501	2905		10,501 V
105,00 %	10500	2904	Übersteuerbereich	10,500 V
100,01 %	10001	2711		10,001 V
100,00 %	10000	2710	Nennbereich	10,000 V
40,00 %	4000	0FA0		4,000 V
20,00 %	2000	07D0		2,000 V
0,01 %	1	0001		0,001 V
0,00 %	0	0000		0 V

	dez.	hex.	unipolar	0...20 mA
dez. Wert = 1000 [1/mA] × Stromwert [mA]				
327,675 %	65535	FFFF	DIA „OUFL“ EIN bei 55F1 bis FFFF	22,000 mA
110,005 %	22001	55F1		22,000 mA
110,000 %	22000	55F0	DIA „OoR“ EIN bei 5209 bis FFFF	22,000 mA
105,005 %	21001	5209		21,001 mA
105,000 %	21000	5208	Übersteuerbereich	21,000 mA
100,005 %	20001	4E21		20,001 mA
100,000 %	20000	4E20	Nennbereich	20,000 mA
40,000 %	8000	1F40		8,000 mA
20,000 %	4000	0FA0		4,000 mA
0,010 %	2	0002		0,002 mA
0,005 %	1	0001		0,001 mA
0,000 %	0	0000		0,000 mA

	dez.	hex.	unipolar	4...20 mA
dez. Wert = 1000 [1/mA] × Stromwert [mA]				
384,594 %	65535	FFFF	DIA „OUFL“ EIN bei 55F1 bis FFFF	22,000 mA
112,506 %	22001	55F1		22,001 mA
112,500 %	22000	55F0	DIA „OoR“ EIN bei 5209 bis FFFF	22,000 mA
106,256 %	21001	5209		21,001 mA
106,250 %	21000	5208	Übersteuerbereich	21,000 mA
100,006 %	20001	4E21		20,001 mA
100,000 %	20000	4E20	Nennbereich	20,000 mA
25,000 %	8000	1F40		8,000 mA
0,000 %	4000	0FA0		4,000 mA
-0,006 %	3999	0F9F	Untersteuerbereich	3,999 mA
-1,250 %	3800	0ED8		3,800 mA
-2,500 %	3600	0E10		3,600 mA
-2,506 %	3599	0E0F	DIA „OoR“ EIN bei 0E0F bis 0000	3,599 mA
-12,500 %	2000	07D0		2,000 mA
-12,506 %	1999	07CF		1,999 mA
-24,994 %	1	0001		0,001 mA
-25,000 %	0	0000		0,000 mA

12 Bit-Darstellung (linksbündig)

Die Darstellung der 12 Bit-Werte entspricht der Darstellung der 16 Bit-Werte. Es werden lediglich die Bits 0 bis 3 auf „0“ gesetzt.

3 Analoge Ausgabemodule

XNE-4AO-U/I

4 Integration in PROFIBUS-DP

Allgemeines

Die Prozessdaten werden über den Profibus byteweise (8 Bit) übertragen. Die analogen Modultypen haben 2 Byte Prozessdaten für jeden Kanal. Die beiden Prozessdatenbytes geben den Messwert des Kanals wieder bzw. legen den Spannungs- oder Stromwert des Kanals fest.

Die analogen Eingabemodule liefern Prozesseingabedaten und bei entsprechender Parametrierung (12 Bit Darstellung) eingebettet die Diagnosedaten.

Die analogen Ausgabemodule empfangen lediglich Prozessausgabedaten.



Die aktuellen GSD-Dateien finden Sie auf unserer Homepage (www.eaton-automation.com), unter „DOWNLOADS“.

Prozesseingabedaten

Datenaufbau bei 16-Bit Darstellung

Tabelle 25: Aufbau der Datenbytes im PROFIBUS-DP-
Feldbus

PZDE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Messwert							
Byte 1								

Tabelle 26: Aufbau der Datenbytes im PROFIBUS-DP-
Feldbus, bitweise dargestellt

PZDE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 1	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8

Datenaufbau bei 12-Bit Darstellung

Tabelle 27: Aufbau der Datenbytes im PROFIBUS-DP-Feldbus

PZDE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Messwert ²⁾				Diagnosedaten ¹⁾			
Byte 1								

- 1) Die Diagnosedaten sind je nach Modultyp andere und werden kanalweise dargestellt
- 2) Der Messwert wird als Dualzahl dargestellt, wenn der parametrisierte Messwertbereich positiv ist. Lässt der parametrisierte Messwertbereich auch negative Werte zu (-10 V DC...10 V DC), ist der Messwert als Zweierkomplement codiert.

Tabelle 28: Aufbau der Datenbytes im PROFIBUS-DP-Feldbus, bitweise dargestellt - Diagnosedaten beispielhaft für das XN-2AI-PT/NI-2/3

PZDE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	X	"Kurzschluss"	"Drahtbruch"	"Messwert-Bereichsfehler"
Byte 1	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4

X = reserviert

Prozessausgabedaten

Datenaufbau bei 16-Bit Darstellung

Tabelle 29: Aufbau der Datenbytes im PROFIBUS-DP-
Feldbus

PZDA	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Ausgabewert							
Byte 1								

Tabelle 30: Aufbau der Datenbytes im PROFIBUS-DP-
Feldbus, bitweise dargestellt

PZDA	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 1	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8

Datenaufbau bei 12-Bit Darstellung

Tabelle 31: Aufbau der Datenbytes im PROFIBUS-DP-Feldbus

PZDA	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Ausgabewert ¹⁾				X	X	X	X
Byte 1								

X = reserviert

- 1) Der Ausgabewert muss als Dualzahl codiert sein, wenn der parametrisierte Ausgabebereich positiv ist. Lässt der parametrisierte Ausgabebereich auch negative Werte zu (-10 V DC...10 V DC), muss der Ausgabewert als Zweierkomplement codiert sein.

Tabelle 32: Aufbau der Datenbytes im PROFIBUS-DP-Feldbus, bitweise dargestellt

PZDA	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	X	X	X	X
Byte 1	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4

X = reserviert

Parameter-Datenaufbau

Der Aufbau der Parameterdaten der analogen I/O-Module ist vom Modultyp abhängig. Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes, ist der Aufbau der Parameterdaten für jeden Modultyp dargestellt.

Es muss beachtet werden, dass alle Module, die bei der Projektierung mit einem Software-Tool in der „Standard-Moduldarstellung“ (z.B. "S-XN-2AO-U(-10/0..+10VDC)") erscheinen, ein Parameterbyte zusätzlich belegen.

Dieses Parameterbyte beinhaltet die Anzahl aller weiteren Parameterbytes des Moduls.

Das Verhalten der analogen Ausgänge im Fehlerfall (Modulwechsel, Modulwechselfehler, Feldbusfehler) kann über Gateway Parameter festgelegt werden.

Die Beschreibung dieser Gateway Parameter finden Sie im Handbuch:

- Benutzerhandbuch XI/ON:
Gateways für PROFIBUS-DP

XN-1AI-I(0/4...20MA)

Tabelle 33: Aufbau des Datenbyte (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	Diagnose	Werte-Darstellung	Strom-Modus

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-2AI-I(0/4...20MA)

Tabelle 34: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K1	Diagnose	Werte-Darstellung	Strom-Modus
Byte 1	X	X	X	X	Kanal K2	Diagnose	Werte-Darstellung	Strom-Modus

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)

Tabelle 35: Aufbau des Datenbyte (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	Diagnose	Werte-Darstellung	Spannungs-Modus

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)

Tabelle 36: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K1	Diagnose	Werte-Darstellung	Spannungs-Modus
Byte 1	X	X	X	X	Kanal K2	Diagnose	Werte-Darstellung	Spannungs-Modus

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-2AI-PT/NI-2/3

Tabelle 37: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	X	X	Messbe- triebsart K1
Byte 1	Element K1				Kanal K1	Diagnose K1	Werte- Darstellung K1	Netzunter- drueckung K1
Byte 2	X	X	X	X	X	X	X	Messbe- triebsart K2
Byte 3	Element K2				Kanal K2	Diagnose K2	Werte- Darstellung K2	Netzunter- drueckung K2

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-2AI-THERMO-PI

Tabelle 38: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Element K1				Kanal K1	Diagnose K1	Werte- Darstellung K1	Netzunter- drueckung K1
Byte 1	Element K2				Kanal K2	Diagnose K2	Werte- Darstellung K2	Netzunter- drueckung K2

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-4AI-U/I

Tabelle 39: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	Betriebsart	Kanal K1	Diagnose	Werte-Darstellung	Bereich
Byte 1	X	X	X	Betriebsart	Kanal K2	Diagnose	Werte-Darstellung	Bereich
Byte 2	X	X	X	Betriebsart	Kanal K3	Diagnose	Werte-Darstellung	Bereich
Byte 3	X	X	X	Betriebsart	Kanal K4	Diagnose	Werte-Darstellung	Bereich

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Tabelle 40: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Diagnose K1	Werte-Darstellung K1	Betriebsart K1					
Byte 1	Diagnose K2	Werte-Darstellung K2	Betriebsart K2					
Byte 2	Diagnose K3	Werte-Darstellung K3	Betriebsart K3					
Byte 3	Diagnose K4	Werte-Darstellung K4	Betriebsart K4					
Byte 4	Diagnose K5	Werte-Darstellung K5	Betriebsart K5					
Byte 5	Diagnose K6	Werte-Darstellung K6	Betriebsart K6					
Byte 6	Diagnose K7	Werte-Darstellung K7	Betriebsart K7					
Byte 7	Diagnose K8	Werte-Darstellung K8	Betriebsart K8					

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-1A0-I(0/4...20MA)

Tabelle 41: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	X	Werte-Darstellung	Strom-Modus
Byte 1	Ersatzwert A1							
Byte 2								

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-2A0-I(0/4...20MA)

Tabelle 42: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K1	X	Werte-Darstellung	Strom-Modus
Byte 1	Ersatzwert A1							
Byte 2								
Byte 3	X	X	X	X	Kanal K2	X	Werte-Darstellung	Strom-Modus
Byte 4	Ersatzwert A2							
Byte 5								

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-2A0-U(-10/0...+10VDC)

Tabelle 43: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	X	Werte-Darstellung	Spannungs-Modus
Byte 1	Ersatzwert A1							
Byte 2								
Byte 3	X	X	X	X	X	X	Werte-Darstellung	Spannungs-Modus
Byte 4	Ersatzwert A2							
Byte 5								

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XNE-4A0-U/I

Tabelle 44: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Verhalten Modulbusausfall A1		Diagnose K1	Werte- Darstellung K1	Betriebsart K1			
Byte 1	Ersatzwert A1							
Byte 2								
Byte 3	Verhalten Modulbusausfall A2		Diagnose K2	Werte- Darstellung K2	Betriebsart K2			
Byte 4	Ersatzwert A2							
Byte 5								
Byte 6	Verhalten Modulbusausfall A3		Diagnose K3	Werte- Darstellung K3	Betriebsart K3			
Byte 7	Ersatzwert A3							
Byte 8								
Byte 9	Verhalten Modulbusausfall A4		Diagnose K4	Werte- Darstellung K4	Betriebsart K4			
Byte 10	Ersatzwert A4							
Byte 11								

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

Aussage der Parameterdaten

Der Aufbau der Parameterbytes ist modulspezifisch und wird ab Seite 236 beschrieben. Die folgende Tabelle enthält als Übersicht die Parameterbeschreibungen aller analogen XI/ON-Module. Die Tabelle ist alphabetisch, nach dem Parameternamen geordnet.

Tabelle 45: Aussage der Datenbits (Parameter)

Bezeichnung	Wert 1):Default	Bezeichnung der Werte/Wertebereich	Beschreibung
Bereich	0 ¹⁾ 1	0..10V/0..20mA ¹⁾ -10..+10V/4..20mA	Dieser Parameter zum Einstellen des Strom- bzw. Spannungsbereichs steht bei dem XN-4AI-U/I-Modul zur Verfügung. Bei diesem Modul kann sowohl eine Spannung als auch ein Strom gemessen werden. Je nach „Betriebsart“ ist der Volt- oder Ampere-Bereich relevant. Diese Festlegung erfolgt für jeden Kanal einzeln.
Betriebsart, Betriebsart Kx	Mit diesem Parameter wird Folgendes eingestellt: • die Messgrösse, der Messwertbereich und die Werte-Darstellung • bzw. die Ausgabegrösse, der Ausgabewertbereich und die Werte-Darstellung Die Festlegung erfolgt für jeden Kanal einzeln.		
	XN-4AI-U/I:		
	0 ¹⁾ 1	Spannung ¹⁾ Strom	
	XNE-8AI-U/I-4PT/NI:		
	000000 ¹⁾ 000001 000010 000011 000100 000101	Spannung -10V..10V Standard ¹⁾ Spannung 0..10V Standard Spannung -10V..10V NE43 Spannung 0..10V NE43 Spannung -10V..10V Ext. Range Spannung 0..10V Ext. Range	

4 Integration in PROFIBUS-DP

Aussage der Parameterdaten

Bezeichnung	Wert 1):Default	Bezeichnung der Werte/Wertebereich	Beschreibung
Betriebsart,	000110	reserviert	
Betriebsart Kx	000111	reserviert	
	001000	Strom 0..20mA Standard	
	001001	Strom 4..20mA Standard	
	001010	Strom 0..20mA NE43	
	001011	Strom 4..20mA NE43	
	001100	Strom 0..20mA Ext. Range	
	001101	Strom 4..20mA Ext. Range	
	001110	reserviert	
	001111	reserviert	
	010000	PT100, -200..850°C 2-Leiter	
	010001	PT100, -200..150°C 2-Leiter	
	010010	PT200, -200..850°C 2-Leiter	
	010011	PT200, -200..150°C 2-Leiter	
	010100	PT500, -200..850°C 2-Leiter	
	010101	PT500, -200..150°C 2-Leiter	
	010110	PT1000, -200..850°C 2-Leiter	
	010111	PT1000, -200..150°C 2-Leiter	
	011000	PT100, -200..850°C 3-Leiter	
	011001	PT100, -200..150°C 3-Leiter	
	011010	PT200, -200..850°C 3-Leiter	
	011011	PT200, -200..150°C 3-Leiter	
	011100	PT500, -200..850°C 3-Leiter	
	011101	PT500, -200..150°C 3-Leiter	
	011110	PT1000, -200..850°C 3-Leiter	
	011111	PT1000, -200..150°C 3-Leiter	
	100000	NI100, -60..250°C 2-Leiter	
	100001	NI100, -60..150°C 2-Leiter	
	100010	NI1000, -60..250°C 2-Leiter	
	100011	NI1000, -60..150°C 2-Leiter	
	100100	NI1000TK5000, -60..250°C 2-Leit	
	100101	reserviert	
	100110	reserviert	
	100111	reserviert	
	101000	NI100, -60..250°C 3-Leiter	
	101001	NI100, -60..150°C 3-Leiter	
	101010	NI1000, -60..250°C 3-Leiter	
	101011	NI1000, -60..150°C 3-Leiter	
	101100	NI1000TK5000, -60..250°C 3-Leit	
	101101	reserviert	

4 Integration in PROFIBUS-DP

Aussage der Parameterdaten

Bezeichnung	Wert 1):Default	Bezeichnung der Werte/Wertebereich	Beschreibung
Betriebsart, Betriebsart Kx	101110	reserviert	
	101111	reserviert	
	110000	Widerstand, 0..250 Ohm	
	110001	Widerstand, 0..400 Ohm	
	110010	Widerstand, 0..800 Ohm	
	110011	Widerstand, 0..2000 Ohm	
	110100	Widerstand, 0..4000 Ohm	
	110101	reserviert	
	...		
	111110		
	111111	deaktivieren	
	XNE-4AO-U/I:		
	0000 ¹⁾	Spannung -10V..10V Standard ¹⁾	
	0001	Spannung 0..10V Standard	
	0010	Spannung -10V..10V NE43	
	0011	Spannung 0..10V NE43	
	0100	Spannung -10V..10V Ext. Range	
	0101	Spannung 0..10V Ext. Range	
	0110	reserviert	
	0111	reserviert	
	1000	Strom 0..20mA Standard	
	1001	Strom 4..20mA Standard	
	1010	Strom 0..20mA NE43	
	1011	Strom 4..20mA NE43	
	1100	Strom 0..20mA Ext. Range	
	1101	Strom 4..20mA Ext. Range	
	1110	reserviert	
	1111	deaktivieren	

4 Integration in PROFIBUS-DP

Aussage der Parameterdaten

Bezeichnung	Wert 1):Default	Bezeichnung der Werte/Wertebereich	Beschreibung
Diagnose, Diagnose Kx	0 ¹⁾ 1	freigeben ¹⁾ sperrern	Die feldbusspezifische separate Diagnosemeldung kann aktiviert und deaktiviert werden. Ist die Diagnosemeldung mit der 12-Bit-Darstellung in die Prozesseingabedaten integriert, bleiben die Meldungen dort immer verfügbar. Bei mehrkanaligen Modulen kann kanalweise parametrierung werden.
Element Kx	Mit diesem Parameter werden die Messgrösse und der Messbereich eingestellt. Diese Festlegung erfolgt für jeden Kanal einzeln.		
	XN-2AI-PT/NI-2/3:		
	0000 ¹⁾	PT100, -200..850°C ¹⁾	
	0001	PT100, -200..150°C	
	0010	NI100, -60..250°C	
	0011	NI100, -60..150°C	
	0100	PT200, -200..850°C	
	0101	PT200, -200..150°C	
	0110	PT500, -200..850°C	
	0111	PT500, -200..150°C	
	1000	PT1000, -200..850°C	
	1001	PT1000, -200..150°C	
	1010	NI1000, -60..250°C	
	1011	NI1000, -60..150°C	
	1100	Widerstand, 0..100 Ohm	
	1101	Widerstand, 0..200 Ohm	
	1110	Widerstand, 0..400 Ohm	
	1111	Widerstand, 0..1000 Ohm	

4 Integration in PROFIBUS-DP

Aussage der Parameterdaten

Bezeichnung	Wert 1):Default	Bezeichnung der Werte/Wertebereich	Beschreibung
Element Kx	XN-2AI-THERMO-PI:		
	0000 ¹⁾	Typ K, -270..1370°C ¹⁾	
	0001	Typ B, +100...1820°C	
	0010	Typ E, -270..1000°C	
	0011	Typ J, -210..1200°C	
	0100	Typ N, -270..1300°C	
	0101	Typ R, -50..1760°C	
	0110	Typ S, -50..1540°C	
	0111	Typ T, -270..400°C	
	1000	+/-50mV	
	1001	+/-100mV	
	1010	+/-500mV	
	1011	+/-1000mV	
Ersatzwert Ax	Mit diesem Parameter wird definiert den Ersatzwert, der im Fehlerfall ausgegeben werden soll. Diese Festlegung erfolgt für jeden Kanal einzeln.		
	XN-1AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-U(-10/0...+10VDC):		
	0 ¹⁾		Der hier definierte Ersatzwert wird ausgegeben, wenn bestimmte Ereignisse eintreffen, die im Gateway parametrisiert wurden.

Bezeichnung	Wert 1):Default	Bezeichnung der Werte/Wertebereich	Beschreibung
Ersatzwert Ax	XNE-4AO-U/I: 0 ¹⁾		Der hier definierte Ersatzwert wird in folgenden Fällen ausgegeben: • wenn bestimmte Ereignisse eintreffen, die im Gateway parametrisiert wurden, oder • im Falle eines Modulbusausfalls: wenn der Modulparameter „Verhalten Modulbusausfall Ax“ auf „Ersatzwert ausgeben“ gesetzt ist.
Kanal Kx	0 ¹⁾ 1	aktivieren ¹⁾ deaktivieren	Mit diesem Parameter werden einzelne Kanäle gezielt abgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Messbetriebsart Kx	0 ¹⁾ 1	2-Leiter ¹⁾ 3-Leiter	Mit diesem Parameter wird definiert, ob die Messung via 2-Leiter- oder 3-Leiter-Messung erfolgen soll (→ „Anschlussbilder“ Seite 116). Diese Festlegung erfolgt für jeden Kanal einzeln.
Netzunterdrückung Kx	0 ¹⁾ 1	50Hz ¹⁾ 60Hz	Störungen, die durch die Frequenz der Netzspannung überlagert sind, werden unterdrückt (in Deutschland hat die Netzspannung 50 Hz, in den USA 60 Hz). Diese Festlegung erfolgt für jeden Kanal einzeln.

4 Integration in PROFIBUS-DP

Aussage der Parameterdaten

Bezeichnung	Wert 1):Default	Bezeichnung der Werte/Wertebereich	Beschreibung
Spannungs-Modus	0 ¹⁾ 1	0..10V ¹⁾ -10..+10V	Mit diesem Parameter wird der Bereich für die zu messenden Spannung bzw. für die Ausgangsspannung eingestellt. Die Festlegung erfolgt für jeden Kanal einzeln.
Strom-Modus	0 ¹⁾ 1	0..20mA ¹⁾ 4..20mA	Mit diesem Parameter wird der Bereich für den zu messenden Strom bzw. für den Ausgangsstrom eingestellt. Die Festlegung erfolgt für jeden Kanal einzeln.
Verhalten Modul- busausfall Ax	00 ¹⁾ 01 10 11	Ersatzwert ausgeben ¹⁾ Momentanwert halten reserviert reserviert	Mit diesem Parameter wird definiert, was als Ersatzwert herangezogen werden soll.
Werte-Darstellung, Werte-Darstellung Kx	0 ¹⁾ 1	Integer (15Bit + Vorzeichen) ¹⁾ 12Bit (linksbündig)	Der Wert (Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur) wird mit 16 Bit dargestellt. Der Wert (Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur) wird mit 12 Bit dargestellt. → „Darstellung der Analogwerte“ Seite 36

Diagnose

Die analogen Eingabemodule und XNE-4AO-U/I liefern 1 Byte Diagnosemeldungen pro Kanal:

Modul	Kan.	Bit	Diagnose
XN-1AI-I(0/4...20mA) XN-2AI-I(0/4...20mA)	n	0	Messwert-Bereichsfehler: Anzeige eines Über- oder Unterstroms von 1 % des eingestellten Strombereiches. - Strom 0...20 mA: - Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2 \text{ mA}$) - Unterstrom wird nicht erkannt. - Strom 4...20 mA: - Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2 \text{ mA}$) - Unterstrom: $I_{\min}$ ($I < 3,8 \text{ mA}$)
		1	Drahtbruch: Anzeige eines Drahtbruchs der Signalleitung für den Betriebsmodus 4...20 mA mit der Schwelle 3 mA.
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC) XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)	n	0	Messwert-Bereichsfehler: Anzeige einer Über- oder Unterspannung von 1% des eingestellten Spannungsbereiches. - Spannung -10... +10 V DC: - Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1 \text{ V DC}$) - Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -10,1 \text{ V DC}$) - Spannung 0... +10 V DC: - Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1 \text{ V DC}$) - Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -0,1 \text{ V DC}$)
		1	Drahtbruch
XN-2AI-PT/NI-2/3	n	0	Messwert-Bereichsfehler: - Unterlauf-Diagnose nur bei Temperaturmessungen - Schwelle: 1 % des positiven Messbereichsendwertes
		1	Drahtbruch

Modul	Kan.	Bit	Diagnose
XN-2AI-PT/NI-2/3	n	2	Kurzschluss (nur bei Temperaturmessungen): • Schwelle: 5 Ω (Schleifenwiderstand) • Bei 3-Leiter-Messungen mit PT100-Sensoren, kann bei einer Temperatur unter -177 °C nicht zwischen Kurzschluss und Drahtbruch unterschieden werden. In diesem Fall wird die Diagnose „Kurzschluss“ generiert.
		3...7	reserviert
XN-2AI-THERMO-PI	n	0	Messwert-Bereichsfehler: • Schwelle: 1 % des positiven Messbereichsendwertes • Bei Sensoren der Typen K, N und T wird bei Unterschreitung der Temperatur von -271,6 °C die Diagnose „Unterlauf“ generiert.
		1	Drahtbruch (nur bei Temperaturmessungen)
		2...7	reserviert
XN-4AI-U/I	n	0	Messwert-Bereichsfehler: Anzeige einer Über- oder Unterspannung von 1% des eingestellten Spannungsbereiches bzw. eines Über- oder Unterstroms von 1 % des eingestellten Strombereiches. • Spannung -10... +10 V DC: – Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1$ V DC) – Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -10,1$ V DC) • Spannung 0... +10 V DC: – Überspannung: $U_{\max}$ ($U > 10,1$ V DC) – Unterspannung: $U_{\min}$ ($U < -0,1$ V DC) • Strom 0...20 mA: – Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2$ mA) – Unterstrom wird nicht erkannt. • Strom 0...20 mA: – Überstrom: $I_{\max}$ ($I > 20,2$ mA) – Unterstrom: $I_{\min}$ ($I < 3,8$ mA)

Modul	Kan.	Bit	Diagnose
XN-4AI-U/I	n	1	Drahtbruch: Anzeige eines Drahtbruchs der Signalleitung für den Betriebsmodus 4...20 mA mit der Schwelle 3 mA.
XNE-8AI-U/I-4PT/NI	n	0	Messwert-Bereichsfehler „Übersteuerung / Untersteuerung“ (Out of Range OoR)¹⁾: Der gemessene Wert über- oder unterschreitet die Grenze des Nennbereichs (Grenzwerte je nach Parametrierung).
		1	Drahtbruch (Wire Break WB)¹⁾: - Der Messwert liegt in dem Bereich, bei dem von einem Drahtbruch der Signalleitung auszugehen ist. - Bei Temperaturmessungen - Bei Widerstandsmessungen - Bei Strommessungen im Bereich von 4...20 mA
		2	Kurzschluss (SC): - Der Messwert liegt in dem Bereich, bei dem von einem Kurzschluss auszugehen ist. - Bei Temperaturmessungen: Schwelle: 5 Ω (Schleifenwiderstand) - Bei 3-Leiter-Messungen mit PT100-Sensoren, kann bei einer Temperatur unter -177 °C nicht zwischen Kurzschluss und Drahtbruch unterschieden werden. In diesem Fall wird die Diagnose „Kurzschluss“ generiert.
		3	Überlauf / Unterlauf (Overflow / Underflow OUFL)¹⁾: Der Messwert liegt außerhalb der Bereichsgrenzen. Das Modul ist nicht in der Lage diese Werte zu messen. Der Rückgabewert ist der Maximal- bzw. Minimalwert, der gemessen werden kann.

Modul	Kan.	Bit	Diagnose
XNE-8AI-U/I-4PT/NI	n	7	Hardware-Fehler (HW Error) • Beispiele: CRC-Fehler, Abgleichfehler... • Der Rückgabewert des Messwertes ist „0“.
XNE-4AO-U/I	n	0	Ausgabewert-Bereichsfehler „Übersteuerungsbereich / Untersteuerungsbereich“ (Out of Range OoR) ¹⁾ : • Der definierte Ausgabewert über- oder unterschreitet die Grenze des Nennbereichs (Grenzwerte je nach Parametrierung).
		3	Überlauf / Unterlauf (Overflow / Underflow OUFL) ¹⁾ : • Der definierte Ausgabewert liegt außerhalb der Bereichsgrenze (Grenzwerte je nach Parametrierung). Das Modul kann diesen Wert nicht ausgeben. Ausgegeben wird der Maximal- bzw. Minimalwert der ausgegeben werden kann.
		7	Hardware-Fehler (HW Error) • Beispiele: CRC-Fehler, Abgleichfehler... • Der Ausgabewert des Analogwertes ist „0“.

- 1) Die Schaltschwellen der Module XNE-8AI-U/I-4PT/NI und XNE-4AO-U/I sind abhängig von der Einstellung des Modulparameters Betriebsart Kx. Die Schaltschwellen entnehmen Sie dem Kapitel des entsprechenden Modules:
- Für XNE-8AI-U/I-4PT/NI: ab Seite 144
 - Für XNE-4AO-U/I: ab Seite 219

5 Integration in CANopen

Prozesseingabedaten / Prozessausgabedaten

Die analogen Modultypen haben 2 Byte Prozessdaten für jeden Kanal. Diese Bytes geben den Messwert des Kanals wieder (analoge Eingabe) bzw. legen die Höhe des Spannungs- bzw. Stromwertes des Kanals fest (analoge Ausgabe).

Die analogen Eingabemodule liefern lediglich Prozesseingabedaten.

Die analoge Ausgabemodule empfangen lediglich Prozessausgabedaten.

Mittels Objekte, die durch das Device Profile for I/O-Devices CiA DS-401 definiert wurden, werden die Prozesseingabe- und Prozessausgabedaten dargestellt.



Die aktuellen EDS-Dateien finden Sie auf unserer Homepage (www.eaton-automation.com), unter „DOWNLOADS“.

**Objekte zu den
Prozessdaten**

Übersicht

Die Objekte geben die Prozesseingabewerte für jeden analogen Eingangskanal und die Prozessausgabewerte für jeden analogen Ausgangskanal einer XI/ON-Station wieder.

Tabelle 46: Objekte zu den Prozessein- und Prozessausgabedaten

Index (hex)	Seite	Name
6401 _{hex}		Read Analogue Input 16 Bit
6411 _{hex}		Write Analogue Output 16 Bit

Die Spalte **Index (hex)** beschreibt die Position des Eintrages im Objektverzeichnis.

Die folgende Beschreibung der Objekte verwendet den Begriff „**Access**“, der die Zugriffsmöglichkeiten auf den Eintrag anzeigt.

Dabei gilt:

- rw (read/write):
Das Beschreiben und Lesen des Objektes über die Service Daten ist möglich.
- ro (read only):
Nur das Lesen des Objektes ist möglich.
- rwr (read/write/read):
Das Beschreiben und Lesen des Objektes über einen SDO-Zugriff ist möglich. Zusätzlich ist ein lesender PDO-Zugriff möglich, wenn ein entsprechendes PDO-Mapping für dieses Objekt konfiguriert ist.
- rww (read/write/write):
Das Beschreiben und Lesen des Objektes über einen SDO-Zugriff ist möglich. Zusätzlich ist ein schreibender PDO-Zugriff möglich, wenn ein entsprechendes PDO-Mapping für dieses Objekt konfiguriert ist.

6401_{hex} Read Analog Input 16 Bit

Das Objekt stellt die Messwerte der analogen Eingabemodule mit 16 Bit für jeden Kanal dar.



Achtung!

Der Prozessdatenverkehr für die analogen Eingangswerte wird erst dann gestartet, wenn das Objekt 6423_{hex} von defaultmäßig „FALSE“ auf „TRUE“ geschaltet wird!

Die Darstellung der unterschiedlichen Messwerte als Zahlenwerte wird ausführlich für jeden Wertebereich ab Seite 36 beschrieben.



Achtung!

Die Möglichkeit der Darstellung als 12 Bit Wert (linksbündig) ist für CANopen nicht sinnvoll, da alle Bezugswerte (obere Grenze, untere Grenze etc.) mit 16 Bit anzugeben sind!

Tabelle 47: Objekt 6401_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Read Analog Input 16 Bit
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		Yes
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Integer16
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	ro
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	No

6411_{hex} Write Analog Output 16 Bit

Das Objekt stellt die Werte für die analogen Ausgabemodule mit 16 Bit für jeden Kanal dar.

Die Darstellung der Strom- und Spannungswerte als Zahlenwerte wird ausführlich für jeden Wertebereich ab Seite 174 beschrieben.

Tabelle 48: Objekt 6411_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Write Analog Output 16 Bit
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		Yes
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Integer16
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rww
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	00 _{hex}

**Objekte zum
Interruptverhalten**

Mittels der Objekte 6421_{hex} bis 6428_{hex} kann das Senden der Prozesseingabedaten ereignisabhängig gesteuert werden. Neben dieser ereignisabhängigen Steuerung wird die Sendehäufigkeit der Prozesseingabedaten mit den Objekten 1800_{hex} bis 181F_{hex} gesteuert. Die Beschreibung dieser Objekte finden Sie im Handbuch:

- Benutzerhandbuch XI/ON:
Gateways für CANopen



Beachten Sie, dass die Möglichkeit zum Senden der Prozesseingabedaten mittels Interrupt-Signal mit dem Objekt
→ „6423hex Analogue Input Global Interrupt Enable“ Seite 263 freigeschaltet werden muss!

6421_{hex} Analogue Input Interrupt Trigger Selection

Das Objekt legt fest, welches Ereignis das Senden der analogen Eingangsdaten (TPDO's) mittels Interruptsignal auslösen soll.

Für jeden Eingangskanal wird mit einem entsprechenden Sub-Index dieses Objektes das auslösende Ereignis definiert.

Tabelle 49: Objekt 6421_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Input Interrupt Trigger Selection
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Unsigned8
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	No

Tabelle 50: Aufbau des Sub-Index 01_{hex}...8E_{hex}

Bit	Auslösendes Ereignis
0	1: „ Upper limit “ ¹⁾ exceeded - der Wert am Eingang hat die „obere Grenze“ überschritten.
1	1: Input below „ lower limit “ ¹⁾ - der Wert am Eingang hat die „untere Grenze“ überschritten .
2	1: Input changed by more than „ delta “ ¹⁾ - der Wert am Eingang hat sich um einen „Delta“-Betrag verändert.
3	1: Input reduced by more than „ negative delta “ ¹⁾ - der Wert am Eingang hat sich um einen „Delta“- Betrag verringert.
4	1: Input increased by more than „ positive delta “ ¹⁾ - der Wert am Eingang hat sich um einen „Delta“- Betrag vergrößert.
5...7	reserviert

- 1) Die oberen/unteren Grenzwerte und die Delta-Werte werden mit den Objekten 6424_{hex}, 6425_{hex}, 6426_{hex}, 6427_{hex} und 6428_{hex} definiert.



Das Senden der analogen Eingangsdaten (TPDO's) mittels Interrupt-Signal wird bei jeder Änderung des analogen Eingangswertes erneut ausgelöst, wenn die „obere Grenze“ überschritten bleibt bzw. die „untere Grenze“ unterschritten bleibt.

Trifft parallel dazu ein anderes auslösendes Ereignis ein (z.B. die Vergrößerung um einen „Delta-Wert“), wird das wiederholte Senden abgebrochen.



Es können mehrere Bits parallel gesetzt werden, so dass das Senden der Eingangsprozessdaten durch mehrere Ereignisse ausgelöst werden kann.

6422_{hex} Analogue Input Interrupt Source

Das Objekt zeigt an, wenn ein analoger Eingangskanal eine Bedingung zum Auslösen eines Interrupt-Signals erfüllt hat.

Die Bedingungen wurden mit Objekt 6421_{hex} definiert.

Ist die Bedingung für das Auslösen eines Interrupt-Signals an einem Kanal erfüllt wird ein entsprechendes Bit auf „1“ gesetzt. Für die Kanäle 0 bis 31 werden im Sub-Index 01_{hex} die entsprechenden Bits gesetzt, für die Kanäle 32 bis 63 im Sub-Index 02_{hex} etc.

Die Bits können durch ein SDO gelesen werden. Das Auslesen bewirkt ein Zurücksetzen der Bits auf „0“.

Tabelle 51: Objekt 6422_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Input Interrupt Source
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...08 _{hex}	Unsigned32
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...08 _{hex}	ro
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...08 _{hex}	00 _{hex}

6423_{hex} Analogue Input Global Interrupt Enable

Mit diesem Objekt kann die Möglichkeit, ein Interrupt-Signal zu erzeugen, freigeschaltet werden. Ist der Wert dieses Objektes von defaultmäßig: FALSE auf TRUE geschaltet, kann mittels Interrupt-Signal das Senden der analogen Eingangsdaten (TPDO's) ausgelöst werden.

Tabelle 52: Objekt 6423_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Input Global Interrupt Enable
Objekt Code		VAR
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Boolean
Access	Sub-Index 00 _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	FALSE

6424_{hex} Analogue Input Interrupt Upper Limit Integer

Das Objekt 6424_{hex} definiert den Wert für eine obere Grenze.

Das Überschreiten dieser „oberen Grenze“ kann als Bedingung für das Erzeugen eines Interrupt-Signals definiert sein.

→ „6421_{hex} Analogue Input Interrupt Trigger Selection“ Seite 260

Tabelle 53: Objekt 6424_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Input Interrupt Upper Limit Integer
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Integer32
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	00 _{hex}



Die entsprechenden Zahlenwerte und die Zahlenbereiche für jede Eingangsgröße (Strom, Spannung, Temperatur...) werden ab Seite 174 dargestellt.

Die 12-Bit Darstellung ist nicht vorgesehen.

6425_{hex} Analogue Input Interrupt Lower Limit Integer

Das Objekt 6425_{hex} definiert den Wert für eine untere Grenze.

Das Unterschreiten dieser „unteren Grenze“ kann als Bedingung für das Erzeugen eines Interrupt-Signals definiert sein.

→ „6421_{hex} Analogue Input Interrupt Trigger Selection“ Seite 260

Tabelle 54: Objekt 6425_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Input Interrupt Lower Limit Integer
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Integer32
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	00 _{hex}



Die entsprechenden Zahlenwerte und die Zahlenbereiche für jede Eingangsgröße (Strom, Spannung, Temperatur...) werden ab Seite 174 dargestellt.

Die 12-Bit Darstellung ist nicht vorgesehen.

6426_{hex} Analogue Input Interrupt Delta Unsigned

Das Objekt 6426_{hex} definiert einen Delta-Wert.

Das Abweichen des Eingangswertes um diesen „Delta-Wert“ kann als Bedingung für das Erzeugen eines Interrupt-Signals definiert sein.

→ „6421_{hex} Analogue Input Interrupt Trigger Selection“ Seite 260

Tabelle 55: Objekt 6426_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Input Interrupt Delta Unsigned
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Unsigned32
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	00 _{hex}



Die entsprechenden Zahlenwerte und die Zahlenbereiche für jede Eingangsgröße (Strom, Spannung, Temperatur...) werden ab Seite 174 dargestellt.
Die 12-Bit Darstellung ist nicht vorgesehen.

6427_{hex} Analogue Input Interrupt Negative Delta Unsigned

Das Objekt 6427_{hex} definiert einen Delta-Wert.

Das Abweichen des Eingangswertes um diesen „Delta-Wert“ **nach unten** kann als Bedingung für das Erzeugen eines Interrupt-Signals definiert sein.

→ „6421_{hex} Analogue Input Interrupt Trigger Selection“ Seite 260

Tabelle 56: Objekt 6427_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Input Interrupt Negative Delta Unsigned
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Unsigned32
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	00 _{hex}



Die entsprechenden Zahlenwerte und die Zahlenbereiche für jede Eingangsgröße (Strom, Spannung, Temperatur...) werden ab Seite 174 dargestellt.
Die 12-Bit Darstellung ist nicht vorgesehen.

6428_{hex} Analogue Input Interrupt Positive Delta Unsigned

Das Objekt 6428_{hex} definiert einen Delta-Wert.

Das Abweichen des Eingangswertes um diesen „Delta-Wert“ **nach oben** kann als Bedingung für das Erzeugen eines Interrupt-Signals definiert sein.

→ „6421_{hex} Analogue Input Interrupt Trigger Selection“ Seite 260

Tabelle 57: Objekt 6428_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Input Interrupt Positive Delta Unsigned
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Unsigned32
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	00 _{hex}



Die entsprechenden Zahlenwerte und die Zahlenbereiche für jede Eingangsgröße (Strom, Spannung, Temperatur...) werden ab Seite 174 dargestellt.

Die 12-Bit Darstellung ist nicht vorgesehen.

Objekte zum Ausgangs-Ersatzwert im Fehlerfall

Übersicht

Die Objekte definieren den Ersatzwert und den Ersatzwert-Modus für jeden einzelnen analogen Ausgangskanal einer XI/ON-Station. Der Ersatzwert wird im Fall eines Kommunikationsfehlers oder sonstigen fatalen Fehlers geschaltet.

Diese Werte werden von den analogen Ausgangsmodulen nicht im modulinternen Speicher gespeichert. Bei einem Austausch des Bus-Masters oder des Gateways müssen die Werte aktualisiert werden.

6443_{hex} Analogue Output Error Mode

Für jeden analogen Ausgangskanal wird definiert, ob der Ausgang im Fehlerfall einen Ersatzwert annehmen soll oder nicht. Die Sub-Indizes von 01_{hex} bis 8E_{hex} definieren den Modus der analogen Ausgangskanäle 1 bis 142.

Es gilt:

00_{hex} Der Ausgang behält seinen Wert, wenn der Fehlerfall eintritt.

01_{hex} Der Ausgang bekommt einen Ersatzwert, wenn der Fehlerfall eintritt.

Die Ersatzwerte für die analogen Ausgangskanäle werden mit Analogue Output Error State Objekt (6444_{hex}) definiert.

Tabelle 58: Objekt 6443_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Output Error Mode
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Unsigned8
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	01 _{hex}

6444_{hex} Analogue Output Error State

Für jeden analogen Ausgangskanal wird der Ersatzwert definiert. Die Ersatzwerte werden im Fehlerfall nur berücksichtigt, wenn in Analogue Output Error Mode Objekt (6443_{hex}) für den jeweiligen Ausgangskanal eine „01_{hex}“ eingetragen ist. Die Sub-Indizes von 01_{hex} bis 8E_{hex} definieren den Wert für die analogen Ausgangskanäle 1 bis 142.

Tabelle 59: Objekt 6444_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Analogue Output Error State
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Integer32
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	00 _{hex}



Die entsprechenden Zahlenwerte und die Zahlenbereiche für jede Eingangsgröße (Strom, Spannung, Temperatur...) werden ab Seite 174 dargestellt.
Die 12-Bit Darstellung ist nicht vorgesehen.

Objekte zum Parametrieren **5420_{hex} Manu Spec Analogue Input Range**

Das Objekt Manu Spec Analogue Input Range gibt die Parameter der analogen Eingabekanäle vor. Bei Schreibzugriffen wird ein Parameter-Update auf dem XI/ON-Modulbus ausgelöst.

Der Parameter wird im Gateway und im jeweiligen Modul nichtflüchtig gespeichert und bei jedem Node Reset wieder hergestellt.

Die Sub-Indizes von 01_{hex} bis 8E_{hex} definieren die Parameter für die analogen Eingangskanäle 1 bis 142.

Tabelle 60: Objekt 5420_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Manu Spec Analogue Input Range
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Unsigned16
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	No

- 1) Die Defaultwerte sind für jeden einzelnen Parameter festgelegt. Diese Angabe finden Sie unter → „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

Der Aufbau der 2 Bytes Parameterdaten ist modulspezifisch. Für jeden Kanal wird ein Sub-Index belegt. Im Folgenden ist der Aufbau für jeden Modultyp dargestellt:

XN-1AI-I(0/4...20MA)

Tabelle 61: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Strom-Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.
- 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244 (auch Defaultwerte)

XN-2AI-I(0/4...20MA)

Tabelle 62: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den ersten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K1	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Strom-Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.
- 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288

Tabelle 63: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den zweiten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K2	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Strom-Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.
- 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244 (auch Defaultwerte)

XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)

Tabelle 64: Aufbau des Datenbyte (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Spannungs-Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.
- 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)

Tabelle 65: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den ersten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K1	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Spannungs-Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288

X = reserviert

Tabelle 66: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den zweiten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K2	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Spannungs-Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

XN-2AI-PT/NI-2/3

Tabelle 67: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den ersten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Element K1				Kanal K1	Diagnose K1 ²⁾	Werte-Darstellung K1 ¹⁾	Netzunterdrueckung K1
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	Messbe- triebsart K1

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorge-
sehen.
 - 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Tele-
gramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
- X = reserviert

Tabelle 68: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den zweiten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Element K2				Kanal K2	Diagnose K2 ²⁾	Werte-Darstellung K2 ¹⁾	Netzunterdrueckung K2
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	Messbe- triebsart K2

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorge-
sehen.
 - 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Tele-
gramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
- X = reserviert
- „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

XN-2AI-THERMO-PI

Tabelle 69: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den ersten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Element K1				Kanal K1	Diagnose K1 ²⁾	Werte-Darstellung K1 ¹⁾	Netzunterdrueckung K1
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.
 - 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
- X = reserviert

Tabelle 70: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den zweiten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	Element K2				Kanal K2	Diagnose K2 ²⁾	Werte-Darstellung K2 ¹⁾	Netzunterdrueckung K2
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.
 - 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
- X = reserviert
- „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244 (auch Defaultwerte)

XN-4AI-U/I

Tabelle 71: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den ersten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	Betriebsart	Kanal K1	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Bereich
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288

X = reserviert

Tabelle 72: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den zweiten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	Betriebsart	Kanal K2	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Bereich
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

5 Integration in CANopen

Objekte zum Parametrieren

Tabelle 73: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den dritten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	Betriebsart	Kanal K3	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Bereich
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288

X = reserviert

Tabelle 74: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den vierten Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	Betriebsart	Kanal K4	Diagnose ²⁾	Werte-Darstellung ¹⁾	Bereich
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288

X = reserviert

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

XNE-8AI-U/I-PT/NI

Tabelle 75: Aufbau des Datenbyte (Parameter)

		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Kanal n	Byte 0	Diagnose Kx ²⁾	Werte- Darstellung Kx ¹⁾	Betriebsart Kx					
	Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.
- 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

5440_{hex} Manu Spec Analogue Output Range

Das Objekt Manu Spec Analogue Output Range gibt die Parameter der analogen Ausgabekanäle vor. Bei Schreibzugriffen wird ein Parameter-Update auf dem XI/ON-Modulbus ausgelöst.

Der Parameter wird im Gateway und im jeweiligen Modul nichtflüchtig gespeichert und bei jedem Node Reset wieder hergestellt.

Die Sub-Indizes von 01_{hex} bis 8E_{hex} definieren die Parameter für die analogen Ausgangskanäle 1 bis 142.

Tabelle 76: Objekt 5440_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Manu Spec Analogue Output Range
Objekt Code		ARRAY
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned8
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	Unsigned16
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	rw
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No
	Sub-Index 01 _{hex} ...8E _{hex}	No

Der Aufbau der 2 Bytes Parameterdaten ist modul-spezifisch. Für jeden Kanal wird ein Sub-Index belegt. Im Folgenden ist der Aufbau für jeden Modultyp dargestellt:

XN-1AO-I(0/4...20MA)

Tabelle 77: Aufbau der Datenbytes (Parameter)

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	X	Werte-Darstellung ¹⁾	Strom-Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244

XN-2AO-I(0/4...20MA)

Tabelle 78: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den
1. Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K1	X	Werte- Darstellung ¹⁾	Strom- Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

Tabelle 79: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den
2. Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	Kanal K2	X	Werte- Darstellung ¹⁾	Strom- Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Tabelle 80: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den
1. Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	X	Werte- Darstellung ¹⁾	Spannungs- Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

Tabelle 81: Aufbau der Datenbytes (Parameter) für den
2. Kanal

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Byte 0	X	X	X	X	X	X	Werte- Darstellung ¹⁾	Spannungs- Modus
Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.

→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

XNE-4AO-U/I

Tabelle 82: Aufbau des Datenbyte (Parameter)

		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Kanal n	Byte 0	X	X	Diagnose Kx ²⁾	Werte- Darstellung Kx ¹⁾	Betriebsart Kx			
	Byte 1	X	X	X	X	X	X	X	X

X = reserviert

- 1) Die 12-Bit Darstellung ist für CANopen nicht vorgesehen.
- 2) Die Diagnose wird in Form eines Emergency-Telegramms gesendet → „Emergencies“ Seite 288
→ „Aussage der Parameterdaten“ Seite 244
(auch Defaultwerte)

**Objekt zum Device-Profile
und den I/O-Typen**

67FF_{hex} Device Type DS401

Das Objekt 67FFh liefert den Typ des ersten unterstützten Device-Profiles zurück.

Das Objekt erhält den Wert 000x0191_{hex}.

Das Low-Word (0191_{hex}) spezifiziert das Device-Profile (nach CiA DS-401: I/O-Module).

Das High-Word (000x_{hex}) beschreibt den / die I/O-Typ(en) (siehe CiA DS-401).

Tabelle 83: Objekt 67FF_{hex} Beschreibung

Merkmal	Sub-Index	Beschreibung / Wert
Name		Device Type DS401
Objekt Code		VAR
PDO Mapping		No
Datentyp	Sub-Index 00 _{hex}	Unsigned32
Access	Sub-Index 00 _{hex}	ro
Default-Wert XI/ON	Sub-Index 00 _{hex}	No

5 Integration in CANopen

Emergencies

Emergencies

Folgende CANopen-Emergencies können durch ein XI/ON-Modul vom Typ analoges Ausgabe-modul ausgelöst werden:

Bezeichnung	Bedeutung	Byte 0/1 Error-Code	Byte 2 Error Register	Byte 3 Zusatzinfo	Byte 4	Byte 5
XN-1AI-I(0/4...20mA); XN-2AI-I(0/4...20mA)						
Input current too high	Der Eingangsstrom ist außerhalb des zulässigen Bereichs ¹⁾ .	2110 _{hex}	Bit 1 = 1 (Stromfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer der 2-kanaligen Module	0
Input current too low	Drahtbruch oder der Eingangsstrom ist (für den Messbereich 4...20 mA) zu niedrig. Die Schwelle beträgt 3 mA.	2130 _{hex}	Bit 1 = 1 (Stromfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer der 2-kanaligen Module	0
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC); XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)						
AI U voltage out of range	Die Eingangsspannung ist außerhalb des zulässigen Bereichs ¹⁾ .	3003 _{hex}	Bit 2 = 1 (Spannungsfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer der 2-kanaligen Module	0
XN-4AI-U/I						
Input current too high	Der Eingangsstrom ist außerhalb des zulässigen Bereichs ¹⁾ .	2110 _{hex}	Bit 1 = 1 (Stromfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer	0
Input current too low	Drahtbruch oder der Eingangsstrom ist (für den Messbereich 4...20 mA) zu niedrig. Die Schwelle beträgt 3 mA.	2130 _{hex}	Bit 1 = 1 (Stromfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer	0

Bezeichnung	Bedeutung	Byte 0/1 Error-Code	Byte 2 Error Register	Byte 3 Zusatzinfo	Byte 4	Byte 5
AI U voltage out of range	Die Eingangsspannung ist außerhalb des zulässigen Bereichs ¹⁾ .	3003 _{hex}	Bit 2 = 1 (Spannungsfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer	0

XN-2AI-PT/NI-2/3

Output current too high	Strom zu hoch (Schwelle: ca. 5 Ω; nur bei Temperaturmessbereichen)	2310 _{hex}	Bit 1 = 1 (Stromfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer	0
Output current out of range	Der Strom ist außerhalb des zulässigen Bereichs ¹⁾ .	2323 _{hex}	Bit 1 = 1 (Stromfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer	0
Load dumps at outputs	Drahtbruch oder Strom zu niedrig (Schwelle: positiver Wandler-Endwert)	2330 _{hex}	Bit 1 = 1 (Stromfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer	0

XN-2AI-THERMO-PI

AI U voltage out of range	Drahtbruch oder die Eingangsspannung ist außerhalb des zulässigen Bereichs.	3003 _{hex}	Bit 2 = 1 (Spannungsfehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer	0
---------------------------	---	---------------------	-----------------------------	--------------	--------------	---

XNE-8AI-U/I-4PT/NI; XNE-4AO-U/I

Additional modules	Byte 5 enthält das Kanal-Diagnose-Byte. Für weitere Informationen, → „Diagnosemeldungen“ Seite 138 und → „Diagnosemeldungen“ Seite 215.	7000 _{hex}	Bit 7 = 1 (herstellerspezifischer Fehler)	Modul-Nummer	Kanal-Nummer	Kanal-Diagnose
--------------------	---	---------------------	---	--------------	--------------	----------------

- 1) Die Schwelle für diese Fehlermeldung beträgt 1 % Überschreitung des Messbereichsendwertes oder

5 Integration in CANopen Emergencies

1 % Unterschreitung des Messbereichsanfangs.
Die genauen Angaben zu den Diagnosemöglichkeiten jedes Modultyps finden Sie unter den Abschnitten „Diagnosemeldungen“ des jeweiligen Modultyps.

Byte 6 und 7 des Emergency-Frames sind nicht genutzt und daher immer 0.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input Voltage Module Class (VSC106)

Diese Klasse beinhaltet alle Informationen und Parameter für die analogen Eingabemodule (Spannung).

Tabelle 84: Class Instance

Attribut-Nr.	Attribut-Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
dez hex				
100 64 _{hex}	CLASS REVISION	G	UINT	Enthält die Revisionsnummer dieser Klasse (Maj.-Rel. × 1000 + Min.-Rel.).
101 65 _{hex}	MAX INSTANCE	G	USINT	Enthält die Nummer der höchsten Instanz eines auf diesem Level in der Klassenhierarchie erstellten Objekts.
102 66 _{hex}	# OF INSTANCES	G	USINT	Enthält die Anzahl der auf diesem Klassenlevel erstellten Object Instanzen.
103 67 _{hex}	MAX CLASS ATTR	G	USINT	Enthält die Nummer des letzten implementierten Klassenattributes.

Tabelle 85: Object Instances

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
100 (64 _{hex})	MAX OBJECT ATTR	G	USINT	Enthält die Nummer des letzten implementierten Objektattributes.
101 (65 _{hex})	MODULE PRESENT	G	BOOL	FALSE: XI/ON Modul ist nicht gesteckt, leeres Basismodul TRUE: XI/ON Modul ist gesteckt
102 (66 _{hex})	TERMINAL SLOT NUMBER	G	USINT	Die Steckplatznummer des zu dem Modul gehörenden Basismoduls (Basismodul rechts neben dem Gateway = Nr. 1) entspricht der jeweiligen Instanznummer innerhalb der TERMINAL SLOT CLASS.
103 (67 _{hex})	MODULE ID	G	DWORD	Enthält die Modul ID.
104 (68 _{hex})	MODULE ORDER NUMBER	G	UDINT	Beinhaltet die Bestellnummer des Moduls, z. B. 225000.
105 (69 _{hex})	MODULE ORDER NAME	G	SHORT_ STRING	Enthält den Modulnamen z. B. „XN-1AI-U(-10/0..+10VDC)“.
106 (6A _{hex})	MODULE REVISION	G	USINT	Beinhaltet die Revisionsnummer der Modul-Firmware.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input Voltage Module Class (VSC106)

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
107 (6B _{hex})	MODULE TYPE ID	G	ENUM USINT	Gibt Informationen über den Modultyp: 0 (00 _{hex}) unbekannter Modultyp 1 (01 _{hex}) digitales I/O-Modul 17 (11 _{hex}) analoges Modul I/O-Spannung 18 (12 _{hex}) analoges Modul I/O-Strom (Strom/Spannung) 19 (13 _{hex}) analoges Modul PT-Temperatur 20 (14 _{hex}) analoges Modul Thermo-Temperatur 33 (21 _{hex}) 16-Bit Zählermodul 34 (22 _{hex}) 32-Bit Zählermodul 40 (28 _{hex}) SSI-Modul 49 (31 _{hex}) Motor-Starter-Modul als Direkt- oder Wendestarter 50 (32 _{hex}) elektronischer Motorstarter 65 (41 _{hex}) RS232-Modul 66 (42 _{hex}) RS485/422-Modul 67 (43 _{hex}) TTY-Modul
108 (6C _{hex})	MODULE COMMAND INTERFACE	G/S	ARRAY	Steuerschnittstelle des XI/ON-Moduls. ARRAY OF: BYTE: Steuer-Byte Sequenz
109 (6D _{hex})	MODULE RESPONSE INTERFACE	G	ARRAY	Meldeschnittstelle des XI/ON-Moduls. ARRAY OF: BYTE: Melde-Byte Sequenz.
110 (6E _{hex})	MODULE REGISTERED INDEX	G	ENUM USINT	Beinhaltet die in allen Modullisten aufgeführte Indexnummer.
111 (6F _{hex})	NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS	G	USINT	Gibt die Anzahl der von dieser Modulinstanz unterstützten analogen Inputkanäle an.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input Voltage Module Class (VSC106)

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
112...119 (70 _{hex} ... 77 _{hex})	PRODUCED DATA	G	INT	Enthält die vom analogen Eingangsmodul gesendeten Daten der Kanäle Nr. 1 bis Nr. 8. Die Berechnung der Messwerte zu den Zahlenwerten für die analogen Spannungseingänge ist bereits ausführlich beschrieben: 16 Bit -Darstellung → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0 V DC...10 V DC“ Seite 54 → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC“ Seite 56 12 Bit-Darstellung → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0 V DC...10 V DC“ Seite 76 → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC“ Seite 78 Die Diagnose ist bei der 12 Bit (linksbündig) Darstellung in die Eingangsdaten integriert. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, angegeben werden. Attribut 112 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 119 für Kanal 8.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input Voltage Module Class (VSC106)

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
120...127 (78 _{hex} ... 7F _{hex})	DIAG DATA	G	BYTE	Enthält die Diagnosedaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 120 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 127 für Kanal 8. BYTE diag: Bit0: 0 = ok, 1 = Messwert-Bereichsfehler (measurement value range error) Bit1...7: reserviert
128...135 (80 _{hex} ... 87 _{hex})	MODE PARAMETER DATA	G/S	BYTE	Enthält die Parameterdaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 128 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 135 für Kanal 8. BYTE mode: Bit0: Spannungs-Modus: 0 = 0...10V 1 = -10V...+10V Bit1: Werte-Darstellung: 0 = Integer (15Bit + Vorzeichen) (Integer (15bit + sign)) 1 = 12Bit (linksbündig) (12bit (left-justified)) → „Darstellung der Analogwerte“ Seite 36 Bit2: Diagnose: 0 = freigeben (release) 1 = sperren (block) Bit3...7: reserviert

Analog Output Voltage Module Class (VSC107)

Diese Klasse beinhaltet alle Informationen und Parameter für die analogen Ausgabemodule (Spannung).

Tabelle 86: Class Instance

Attribut-Nr.		Attribut-Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
dez	hex				
100	64 _{hex}	CLASS REVISION	G	UINT	Enthält die Revisionsnummer dieser Klasse (Maj.-Rel. × 1000 + Min.-Rel.).
101	65 _{hex}	MAX INSTANCE	G	USINT	Enthält die Nummer der höchsten Instanz eines auf diesem Level in der Klassenhierarchie erstellten Objekts.
102	66 _{hex}	# OF INSTANCES	G	USINT	Enthält die Anzahl der auf diesem Klassenlevel erstellten Object Instanzen.
103	67 _{hex}	MAX CLASS ATTR	G	USINT	Enthält die Nummer des letzten implementierten Klassenattributes.

Tabelle 87: Object Instances

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
100 (64 _{hex})	MAX OBJECT ATTR	G	USINT	Enthält die Nummer des letzten implementierten Objektattributes.
101 (65 _{hex})	MODULE PRESENT	G	BOOL	FALSE: XI/ON Modul ist nicht gesteckt, leeres Basismodul TRUE: XI/ON Modul ist gesteckt
102 (66 _{hex})	TERMINAL SLOT NUMBER	G	USINT	Die Steckplatznummer des zu dem Modul gehörenden Basismoduls (Basismodul rechts neben dem Gateway = Nr. 1). Entspricht der jeweiligen Instanznummer innerhalb der TERMINAL SLOT CLASS.
103 (67 _{hex})	MODULE ID	G	DWORD	Enthält die Modul ID.
104 (68 _{hex})	MODULE ORDER NUMBER	G	UDINT	Beinhaltet die Bestellnummer des Moduls, z. B. 225000.
105 (69 _{hex})	MODULE ORDER NAME	G	SHORT_ STRING	Enthält den Modulnamen, z. B. „XN-2AO-U(-10/0..+10VDC)“.
106 (6A _{hex})	MODULE REVISION	G	USINT	Beinhaltet die Revisionsnummer der Modul-Firmware.

6 Integration in DeviceNet

Analog Output Voltage Module Class (VSC107)

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
107 (6B _{hex})	MODULE TYPE ID	G	ENUM USINT	Gibt Informationen über den Modultyp: 0 (00 _{hex}) unbekannter Modultyp 1 (01 _{hex}) digitales I/O-Modul 17 (11 _{hex}) analoges Modul I/O-Spannung 18 (12 _{hex}) analoges Modul I/O-Strom (Strom/Spannung) 19 (13 _{hex}) analoges Modul PT-Temperatur 20 (14 _{hex}) analoges Modul Thermo-Temperatur 33 (21 _{hex}) 16-Bit Zählermodul 34 (22 _{hex}) 32-Bit Zählermodul 40 (28 _{hex}) SSI-Modul 49 (31 _{hex}) Motor-Starter-Modul als Direkt- oder Wendestarter 50 (32 _{hex}) elektronischer Motorstarter 65 (41 _{hex}) RS232-Modul 66 (42 _{hex}) RS485/422-Modul 67 (43 _{hex}) TTY-Modul
108 (6C _{hex})	MODULE COMMAND INTERFACE	G/S	ARRAY	Steuerschnittstelle des XI/ON-Moduls. ARRAY OF: BYTE: Steuer-Byte Sequenz
109 (6D _{hex})	MODULE RESPONSE INTERFACE	G	ARRAY	Meldeschnittstelle des XI/ON-Moduls. ARRAY OF: BYTE: Melde-Byte Sequenz.
110 (6E _{hex})	MODULE REGISTERED INDEX	G	ENUM USINT	Beinhaltet die in allen Modullisten aufgeführte Indexnummer.
111 (6F _{hex})	NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS	G	USINT	Gibt die Anzahl der von dieser Modulinstanz unterstützten analogen Outputkanäle an.

6 Integration in DeviceNet

Analog Output Voltage Module Class (VSC107)

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
112...119 (70 _{hex} ... 77 _{hex})	CONSUMED DATA	G/S	INT	Enthält die Daten für die analogen Ausgangskanäle Nr. 1 bis Nr. 8. Die Berechnung der Zahlenwerte zu den Spannungswerten ist bereits ausführlich beschrieben: 16 Bit -Darstellung → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0...10 V DC“ Seite 178 → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich - 10 V DC...10 V DC“ Seite 180 12 Bit -Darstellung → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0...10 V DC“ Seite 189 → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich - 10 V DC...10 V DC“ Seite 191 Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 112 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 119 für Kanal 8.
120...127 (78 _{hex} ... 7F _{hex})	DIAG DATA	G	BYTE	Enthält die Diagnosedaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Ausgangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 120 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 127 für Kanal 8. BYTE diag: Bit 0...7: reserviert

6 Integration in DeviceNet

Analog Output Voltage Module Class (VSC107)

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
128...135 (80 _{hex} ... 87 _{hex})	MODE PARA- METER DATA	G/S	BYTE	Enthält die Parameterdaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 128 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 135 für Kanal 8. BYTE mode: Bit0: Spannungs-Modus: 0 = 0...10V 1 = -10...+10V Bit1: Werte-Darstellung: 0 = Integer (15Bit + Vorzeichen) (Integer (15bit + sign)) 1 = 12Bit (linksbündig) (12bit (left-justified)) Bit2...7: reserviert
136...143 (88 _{hex} ... 8F _{hex})	FAULT VALUE PARAMETER DATA	G/S	INT	Enthält die Fault Value-Definition der Kanäle 1 bis 8 des analogen Outputmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 136 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 143 für Kanal 8.

**Analog Input Current
Module Class (VSC108)**

Diese Klasse beinhaltet alle Informationen und Parameter für die analogen Eingabemodule (Strom).

Class Instance

Die Class Instance Attribute der analogen Eingabemodule (Strom) entsprechen denen der analogen Eingabemodule (Spannung).

Object Instances

Die Objekt Instanzen/Attribute der analogen Eingabemodule (Strom) entsprechen denen der analogen Eingabemodule (Spannung). Unterschiede bestehen nur bei den Attributen, welche die Messbereiche des Moduls betreffen (Strom- bzw. Spannungsmessung).

Tabelle 88: Object Instances

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
112...119 (70 _{hex} ... 77 _{hex})	PRODUCED DATA	G	INT	Enthält die vom analogen Eingangsmodul gesendeten Daten der Kanäle Nr. 1 bis Nr. 8. Die Berechnung der Messwerte zu den Zahlenwerten für die analogen Stromeingänge ist bereits ausführlich beschrieben: 16 Bit -Darstellung → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA“ Seite 38 → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA“ Seite 40 12 Bit-Darstellung → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA“ Seite 60 → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA“ Seite 62 Die Diagnose ist bei der 12 Bit (linksbündig) Darstellung in die Eingangsdaten integriert. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 112 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 119 für Kanal 8.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input Current Module Class (VSC108)

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
120...127 (78 _{hex} ... 7F _{hex})	DIAG DATA	G	BYTE	Enthält die Diagnosedaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 120 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 127 für Kanal 8. BYTE diag: Bit0: 0 = ok 1 = Messwert-Bereichsfehler (measurement value range error) Bit1: 0 = ok 1 = Drahtbruch (open circuit); nur bei Messbereich: 4...20mA Bit2...7: reserviert
128...135 (80 _{hex} ... 87 _{hex})	MODE PARA- METER DATA	G/S	BYTE	Enthält die Parameterdaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 128 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 135 für Kanal 8. BYTE mode: Bit0: Strom-Modus: 0 = 0...20mA 1 = 4...20mA Bit1: Werte-Darstellung: 0 = Integer (15Bit + Vorzeichen) (Integer (15bit + sign)) 1 = 12Bit (linksbündig) (12bit (left-justified)) Bit2: Diagnose: 0 = freigeben (release) 1 = sperren (block) Bit3...7: reserviert

Analog Output Current Module Class (VSC109)

Diese Klasse beinhaltet alle Informationen und Parameter für die analogen Ausgabemodule (Strom).

Class Instance

Die Class Instance Attribute der analogen Ausgabemodule (Strom) entsprechen denen der analogen Ausgabemodule (Spannung).

Object Instances

Die Object Instanzen/Attribute der analogen Ausgabemodule (Strom) entsprechen denen der analogen Ausgabemodule (Spannung). Unterschiede bestehen lediglich bei den Attributen, welche die Messbereiche des Moduls betreffen (Strom- bzw. Spannungsmessung).

Tabelle 89: Object Instances

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
112...119 (70 _{hex} ... 77 _{hex})	CONSUMED DATA	G/S	INT	Enthält die Daten für die analogen Ausgangskanäle Nr. 1 bis Nr. 8. Die Berechnung der Zahlenwerte zu den Stromwerten ist bereits ausführlich beschrieben: 16 Bit -Darstellung → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA“ Seite 174 → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA“ Seite 176 12 Bit-Darstellung → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA“ Seite 185 → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA“ Seite 187 Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 112 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 119 für Kanal 8.
120...127 (78 _{hex} ... 7F _{hex})	DIAG DATA	G	BYTE	Enthält die Diagnosedaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Ausgangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 120 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 127 für Kanal 8. BYTE diag: Bit 0...7:reserviert

6 Integration in DeviceNet

Analog Output Current Module Class (VSC109)

Attr. Nr. dez. (hex.)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
128...135 (80 _{hex} ... 87 _{hex})	MODE PARA- METER DATA	G/S	BYTE	Enthält die Parameterdaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 128 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 135 für Kanal 8. BYTE mode: Bit0: Strom-Modus 0 = 0...20mA 1 = 4...20mA Bit1: Werte-Darstellung 0 = Integer (15Bit + Vorzeichen) (Integer (15bit + sign)) 1 = 12Bit (linksbündig) (12bit (left-justified)) Bit2...7: reserviert
112...119 (70 _{hex} ... 77 _{hex})	FAULT VALUE PARAMETER DATA	G/S	INT	Enthält die Fault Value-Definition der Kanäle 1 bis 8 des analogen Outputmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 136 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 143 für Kanal 8.

Analog Input PT100/NI Module Class (VSC110)

Diese Klasse beinhaltet alle Informationen und Parameter für die analogen Eingabemodule für PT100/NI-Sensoren.

Class Instance

Die Class Instance Attribute entsprechen denen der analogen Eingabemodule (Spannung).

Tabelle 90: Object Instances

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
100 (64 _{hex})	MAX OBJECT ATTR	G	USINT	Enthält die Nummer des letzten implementierten Objektattributes.
101 (65 _{hex})	MODULE PRESENT	G	BOOL	FALSE: XI/ON Modul ist nicht gesteckt, leeres Basismodul TRUE: XI/ON Modul ist gesteckt
102 (66 _{hex})	TERMINAL SLOT NUMBER	G	USINT	Die Steckplatznummer des zu dem Modul gehörenden Basismoduls (Basismodul rechts neben dem Gateway = Nr. 1). Entspricht der jeweiligen Instanznummer innerhalb der TERMINAL SLOT CLASS.
103 (67 _{hex})	MODULE ID	G	DWORD	Enthält die Modul ID.
104 (68 _{hex})	MODULE ORDER NUMBER	G	UDINT	Beinhaltet die Bestellnummer des Moduls, z. B. 225000.
105 (69 _{hex})	MODULE ORDER NAME	G	SHORT_ STRING	Enthält den Modulnamen, z. B. „XN-2AI-PT/NI-2/3“.
106 (6A _{hex})	MODULE REVISION	G	USINT	Beinhaltet die Revisionsnummer der Modul-Firmware.
107 (6B _{hex})	MODULE TYPE ID	G	ENUM USINT	Gibt Informationen über den Modultyp (Digital, Analog, Zähler,...).

6 Integration in DeviceNet

Analog Input PT100/NI Module Class (VSC110)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
108 (6C _{hex})	MODULE COMMAND INTERFACE	G/S	ARRAY	Steuerschnittstelle des XI/ON- Moduls. ARRAY OF: BYTE: Steuer-Byte Sequenz
109 (6D _{hex})	MODULE RESPONSE INTERFACE	G	ARRAY	Meldeschnittstelle des XI/ON- Moduls. ARRAY OF: BYTE: Melde-Byte Sequenz
110 (6E _{hex})	MODULE REGISTERED INDEX	G	ENUM USINT	Beinhaltet die in allen Modullisten aufgeführte Indexnummer.
111 (6F _{hex})	NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS	G	USINT	Gibt die Anzahl der von dieser Modulinstantz unterstützten analogen Inputkanäle an.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input PT100/NI Module Class (VSC110)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
112...119 (70 _{hex} ... 77 _{hex})	PRODUCED DATA	G	INT	Enthält die vom analogen Eingangsmodul gesendeten Daten der Kanäle Nr. 1 bis Nr. 8. Die Berechnung der Messwerte zu den Zahlenwerten für die analogen PT100/NI-Sensor-Eingänge ist bereits ausführlich beschrieben: 16 Bit -Darstellung → „Darstellung der Temperaturwerte und Widerstandswerte für das XN-2AI-PT/NI-2/3“ Seite 42 12 Bit-Darstellung → „Darstellung der Temperaturwerte und Widerstandswerte für das XN-2AI-PT/NI-2/3“ Seite 64 Die Diagnose ist bei der 12 Bit (linksbündig) Darstellung in die Eingangsdaten integriert. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 112 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 119 für Kanal 8.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input PT100/NI Module Class (VSC110)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
120...127 (78 _{hex} ... 7F _{hex})	DIAG DATA	G	BYTE	Enthält die Diagnosedaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 120 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 127 für Kanal 8. BYTE diag: Bit0: 0 = ok 1 = Messwert-Bereichsfehler (measurement value range error) Bit1: 0 = ok 1 = Drahtbruch (open circuit) Bit2: 0 = ok 1 = Kurzschluss (short-circuit)

6 Integration in DeviceNet

Analog Input PT100/NI Module Class (VSC110)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
128...135 (80 _{hex} ... 87 _{hex})	MODE PARA- METER DATA	G/S	BYTE	Enthält die Parameterdaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 128 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 135 für Kanal 8. BYTE mode: Bit0: Netzunterdrückung: 0 = 50Hz (50Hz mains suppression) 1 = 60Hz (60Hz mains suppression) Bit1: Werte-Darstellung: 0 = Integer (15Bit + Vorzeichen) (Integer (15bit + sign)) 1 = 12Bit (linksbündig) (12bit (left-justified)) Bit2: Diagnose: 0 = freigeben (release) 1 = sperren (block) Bit3: Kanal: 0 = aktivieren (activate channel) 1 = deaktivieren (deactivate channel) Bit4: Messbetriebsart: 0 = 2-Leiter (2-wire) 1 = 3-Leiter (3-wire) Bit5...7: reserviert

6 Integration in DeviceNet

Analog Input PT100/NI Module Class (VSC110)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
136...143 (88 _{hex} ... 8F _{hex})	SENSOR PARAMETER DATA	G/S	ENUM USINT	Enthält die sensorspezifischen Parameterdaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 136 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 143 für Kanal 8. ENUM USINT: Element: 0: PT100, -200..850°C 1: PT100, -200..150°C 2: NI100, -60..250°C 3: NI100, -60..150°C 4: PT200, -200..850°C 5: PT200, -200..150°C 6: PT500, -200..850°C 7: PT500, -200..150°C 8: PT1000, -200..850°C 9: PT1000, -200..150°C 10: NI1000, -60..250°C 11: NI1000, -60..150°C 12: Widerstand: 0..100 Ω (resistance: 0..100 Ω) 13: Widerstand: 0..200 Ω (resistance: 0..200 Ω) 14: Widerstand: 0..400 Ω (resistance: 0..400 Ω) 15: Widerstand: 0..1000 Ω (resistance: 0..1000 Ω) 16...255: reserviert

Analog Input THERMO Module Class (VSC111)

Diese Klasse beinhaltet alle Informationen und Parameter für die analogen Eingabemodule für Thermoelemente.

Class Instance

Die Class Instance Attribute entsprechen denen der analogen Eingabemodule (Spannung).

Tabelle 91: Object Instances

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
100 (64 _{hex})	MAX OBJECT ATTR	G	USINT	Enthält die Nummer des letzten implementierten Objektattributes.
101 (65 _{hex})	MODULE PRESENT	G	BOOL	FALSE: XI/ON Modul ist nicht gesteckt, leeres Basismodul TRUE: XI/ON Modul ist gesteckt
102 (66 _{hex})	TERMINAL SLOT NUMBER	G	USINT	Die Steckplatznummer des zu dem Modul gehörenden Basismoduls (Basismodul rechts neben dem Gateway = Nr. 1). Entspricht der jeweiligen Instanznummer innerhalb der TERMINAL SLOT CLASS.
103 (67 _{hex})	MODULE ID	G	DWORD	Enthält die Modul ID.
104 (68 _{hex})	MODULE ORDER NUMBER	G	UDINT	Beinhaltet die Bestellnummer des Moduls, z. B. 225000.
105 (69 _{hex})	MODULE ORDER NAME	G	SHORT_ STRING	Enthält den Modulnamen, z. B. „XN-2AI-THERMO-PI“.
106 (6A _{hex})	MODULE REVISION	G	USINT	Beinhaltet die Revisionsnummer der Modul-Firmware.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input THERMO Module Class (VSC111)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
107 (6B _{hex})	TYPE ID	G	ENUM USINT	Gibt Informationen über den Modultyp: 0 (00 _{hex}) unbekannter Modultyp 1 (01 _{hex}) digitales I/O-Modul 17 (11 _{hex}) analoges Modul I/O-Spannung 18 (12 _{hex}) analoges Modul I/O-Strom (Strom/Spannung) 19 (13 _{hex}) analoges Modul PT-Temperatur 20 (14 _{hex}) analoges Modul Thermo-Temperatur 33 (21 _{hex}) 16-Bit Zählermodul 34 (22 _{hex}) 32-Bit Zählermodul 40 (28 _{hex}) SSI-Modul 49 (31 _{hex}) Motor-Starter-Modul als Direkt- oder Wendestarter 50 (32 _{hex}) elektronischer Motorstarter 65 (41 _{hex}) RS232-Modul 66 (42 _{hex}) RS485/422-Modul 67 (43 _{hex}) TTY-Modul
108 (6C _{hex})	MODULE COMMAND INTERFACE	G/S	ARRAY	Steuerschnittstelle des XI/ON-Moduls. ARRAY OF: BYTE: Steuer-Byte Sequenz
109 (6D _{hex})	MODULE RESPONSE INTERFACE	G	ARRAY	Meldeschnittstelle des XI/ON-Moduls. ARRAY OF: BYTE: Melde-Byte Sequenz
110 (6E _{hex})	MODULE REGISTERED INDEX	G	ENUM USINT	Beinhaltet die in allen Modullisten aufgeführte Indexnummer.
111 (6F _{hex})	NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS	G	USINT	Gibt die Anzahl der von dieser Modulinstanz unterstützten analogen Inputkanäle an.

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
112...119 (70 _{hex} ... 77 _{hex})	PRODUCED DATA	G	INT	Enthält die vom analogen Eingangsmodul gesendeten Daten der Kanäle Nr. 1 bis Nr. 8. Die Berechnung der Messwerte zu den Zahlenwerten für die analogen Eingänge des XN-2AI-THERMO-PI ist bereits ausführlich beschrieben: 16 Bit -Darstellung → „Darstellung der Temperaturwerte und Widerstandswerte für das XN-2AI-PT/Ni-2/3“ Seite 42 12 Bit-Darstellung → „Darstellung der Temperaturwerte und Widerstandswerte für das XN-2AI-PT/Ni-2/3“ Seite 64 Die Diagnose ist bei der 12 Bit (linksbündig) Darstellung in die Eingangsdaten integriert. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 112 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 119 für Kanal 8.

6 Integration in DeviceNet

Analog Input THERMO Module Class (VSC111)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
120...127 (78 _{hex} ... 7F _{hex})	DIAG DATA	G	BYTE	Enthält die Diagnosedaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 120 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 127 für Kanal 8. BYTE diag: Bit0: 0 = ok 1=Messwert-Bereichsfehler (measurement value range error) Bit1: 0 = ok 1 = Drahtbruch (open circuit)

6 Integration in DeviceNet

Analog Input THERMO Module Class (VSC111)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
128...135 (80 _{hex} ... 87 _{hex})	MODE PARA- METER DATA	G/S	BYTE	Enthält die Parameterdaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 128 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 135 für Kanal 8. BYTE mode: Bit0: Netunterdrückung: 0 = 50Hz (50Hz mains suppression) 1 = 60Hz (60Hz mains suppression) Bit1: Werte-Darstellung: 0 = Integer (15Bit + Vorzeichen) (Integer (15bit + sign)) 1 = 12Bit (linksbündig) (12bit (left-justified)) Bit2: Diagnose: 0 = freigeben (release) 1 = sperren (block) Bit3: Kanal: 0 = aktivieren (activate channel) 1 = deaktivieren (deactivate channel) Bit4...7: reserviert

6 Integration in DeviceNet

Analog Input THERMO Module Class (VSC111)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
136...143 (88 _{hex} ... 8F _{hex})	SENSOR PARAMETER DATA	G/S	ENUM USINT	Enthält die sensorspezifischen Parameterdaten der Kanäle 1 bis 8 des analogen Eingangsmoduls. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 136 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 143 für Kanal 8. ENUM USINT Element: 0: Typ K -270...1370°C 1: Typ B 100...1820°C 2: Typ E -270...1000°C 3: Typ J -210...1200°C 4: Typ N -270...1300°C 5: Typ R -50...1760°C 6: Typ S -50...1540°C 7: Typ T -270...400°C 8: +/-50mV 9: +/-100mV 10: +/-500mV 11: +/-1000mV 12...255: reserviert

Analog VERSATILE Module Class (VSC118)

Diese Klasse beinhaltet alle Informationen und Parameter für analoge Module mit Eingängen und Ausgängen. Die Eingänge können sowohl zur Strom- als auch Spannungsmessung ausgelegt sein. Die Ausgänge können als Stromausgang und auch als Spannungsausgang ausgeführt sein.

Derzeit wird das XN-4AI-U/I mit dieser Klasse in Betrieb genommen.

Class Instance

Die Class Instance Attribute entsprechen denen der analogen Eingabemodule (Spannung).

Tabelle 92: Object Instances

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
100 (64 _{hex})	MAX OBJECT ATTR	G	USINT	Enthält die Nummer des letzten implementierten Objektattributes.
101 (65 _{hex})	MODULE PRESENT	G	BOOL	FALSE: XI/ON Modul ist nicht gesteckt, leeres Basismodul TRUE: XI/ON Modul ist gesteckt
102 (66 _{hex})	TERMINAL SLOT NUMBER	G	USINT	Die Steckplatznummer des zu dem Modul gehörenden Basismoduls (Basismodul rechts neben dem Gateway = Nr. 1). Entspricht der jeweiligen Instanznummer innerhalb der TERMINAL SLOT CLASS.
103 (67 _{hex})	MODULE ID	G	DWORD	Enthält die Modul ID.
104 (68 _{hex})	MODULE ORDER NUMBER	G	UDINT	Beinhaltet die Bestellnummer des Moduls, z. B. 225000.
105 (69 _{hex})	MODULE ORDER NAME	G	SHORT_ STRING	Enthält den Modulnamen, z. B. „XN-2AO-U(-10/0..+10VDC)“.
106 (6A _{hex})	MODULE REVISION	G	USINT	Beinhaltet die Revisionsnummer der Modul-Firmware.

6 Integration in DeviceNet

Analog VERSATILE Module Class (VSC118)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
107 (6B _{hex})	MODULE TYPE ID	G	ENUM USINT	Gibt Informationen über den Modultyp: 0 (00 _{hex}) unbekannter Modultyp 1 (01 _{hex}) digitales I/O-Modul 17 (11 _{hex}) analoges Modul I/O-Spannung 18 (12 _{hex}) analoges Modul I/O-Strom (Strom/Spannung) 19 (13 _{hex}) analoges Modul PT-Temperatur 20 (14 _{hex}) analoges Modul Thermo-Temperatur 33 (21 _{hex}) 16-Bit Zählermodul 34 (22 _{hex}) 32-Bit Zählermodul 40 (28 _{hex}) SSI-Modul 49 (31 _{hex}) Motor-Starter-Modul als Direkt- oder Wendestarter 50 (32 _{hex}) elektronischer Motorstarter 65 (41 _{hex}) RS232-Modul 66 (42 _{hex}) RS485/422-Modul 67 (43 _{hex}) TTY-Modul
108 (6C _{hex})	MODULE COMMAND INTERFACE	G/S	ARRAY	Steuerschnittstelle des XI/ON-Moduls. ARRAY OF: BYTE: Steuer-Byte Sequenz
109 (6D _{hex})	MODULE RESPONSE INTERFACE	G	ARRAY	Meldeschnittstelle des XI/ON-Moduls. ARRAY OF: BYTE: Melde-Byte Sequenz.
110 (6E _{hex})	MODULE REGISTERED INDEX	G	ENUM USINT	Beinhaltet die in allen Modullisten aufgeführte Indexnummer.
111 (6F _{hex})	INPUT CHANNEL COUNT	G	USINT	Gibt die Anzahl der von dieser Modulinstanz unterstützten analogen Inputkanäle an.

6 Integration in DeviceNet

Analog VERSATILE Module Class (VSC118)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
112 (70 _{hex})	OUTPUT CHANNEL COUNT	G	USINT	Gibt die Anzahl der von dieser Modulinstanz unterstützten analogen Outputkanäle an.
113...128 (71 _{hex} ... 80 _{hex})	INPUT UINT CHANNEL 1 bis INPUT UINT CHANNEL 16	G/S	UINT	Enthält die vom analogen Eingangsmodul empfangenen Daten der Kanäle Nr. 1 bis Nr. 16. Die Berechnung der Messwerte zu den Zahlenwerten für die analogen Spannungseingänge und die analogen Stromeingänge ist bereits ausführlich beschrieben: 16 Bit -Darstellung → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0 V DC...10 V DC“ Seite 54 → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC“ Seite 56 → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA“ Seite 38 → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA“ Seite 40 12 Bit-Darstellung (siehe nächste Seite)

6 Integration in DeviceNet

Analog VERSATILE Module Class (VSC118)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
				12 Bit-Darstellung → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich 0 V DC...10 V DC“ Seite 76 → „Darstellung der Spannungswerte im Bereich -10 V DC...10 V DC“ Seite 78 → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 0 mA...20 mA“ Seite 60 → „Darstellung der Stromwerte im Bereich 4 mA...20 mA“ Seite 62 Die Diagnose ist bei der 12 Bit (linksbündig) Darstellung in die Eingangsdaten integriert. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 129 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 144 für Kanal 16.
129...144 (81 _{hex} ... 90 _{hex})	OUTPUT UINT CHANNEL 1 bis OUTPUT UINT CHANNEL 16	G/S	UINT	Enthält die Daten für die analogen Ausgangskanäle Nr. 1 bis Nr. 16. Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind. Attribut 113 beinhaltet die Daten für Kanal 1, Attribut 118 für Kanal 16.

6 Integration in DeviceNet

Analog VERSATILE Module Class (VSC118)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
145 (91 _{hex})	RANGE ERROR	G	WORD	Bildet die Diagnosen zum "Messwert-Bereichsfehler" der Kanäle 1 bis 16 des analogen Eingangsmoduls auf die Bit 0 bis Bit 15 des WORD-Datentyps ab. Die Diagnose erfolgt für einen Über- oder Unterstrom von 1 % des eingestellten Strombereiches, wobei Unterstrom nur bei Modulen mit einem eingestellten Strombereich von 4...20 mA erkannt werden kann. Überstrom: max ($I > 20,2 \text{ mA}$) Unterstrom: min ($I < 3,8 \text{ mA}$) Diagnose einer Über- oder Unterspannung von 1% des eingestellten Spannungsbereiches. Überspannung: $U_{\max} (U > 10,1 \text{ V DC})$; Unterspannung: $U_{\min} (U < -10,1 \text{ V DC})$ bei -10...+10 V DC $U_{\min} (U < -0,1 \text{ V DC})$ bei 0...10 V DC Es werden nur die Kanäle unterstützt, die im Attribut 111 und Attribut 112, NUMBER OF SUPPORTED CHANNELS, definiert sind.
146 (92 _{hex})	OPEN CIRCUIT ERROR	G	WORD	Bildet die Diagnosen zum "Drahtbruch" der Kanäle 1 bis 16 des analogen Eingangsmoduls auf die Bit 0 bis Bit 15 des WORD-Datentyps ab. Die Anzeige eines Drahtbruchs der Anschlussleitung ist nur für den Betriebsmodus „4...20 mA“ möglich.

6 Integration in DeviceNet

Analog VERSATILE Module Class (VSC118)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
147 (93 _{hex})	SHORT CIRCUIT ERROR	G	WORD	Bildet die Diagnosen zum "Kurzschluss" der Kanäle 1 bis 16 des analogen Eingangsmoduls auf die Bit 0 bis Bit 15 des WORD-Datentyps ab. Das XN-4AI-U/I meldet diesen Diagnosetyp nicht.
148 (94 _{hex})	reserviert			
149...164 (94 _{hex} ... A4 _{hex})	PARAM FAULT VALUE UINT CHANNEL 1 bis PARAM FAULT VALUE UINT CHANNEL 16	G/S	UINT	Definiert die Ersatzwerte für die analogen Ausgangskanäle 1 bis 16 einer Station. Der Ersatzwert wird im Fall eines Kommunikationsfehlers oder sonstigen fatalen Fehlers geschaltet. Analoge Eingangskanäle nutzen dieses Attribut nicht.
165...180 (A5 _{hex} ... B4 _{hex})	PARAM OPERATING MODE CHANNEL 1 bis PARAM OPERATING MODE CHANNEL 16	G/S	ENUM USINT	Jedes Attribut dieser Gruppe definiert einen Parameter für einen Kanal. Insgesamt können 16 Kanäle parametrierbar werden. Es gilt: 0: Der Kanal ist abgeschaltet. 1: Der Kanal ist für den Messbereich -10 V DC...10 V DC parametrierbar. 2: Der Kanal ist für den Messbereich 0 V DC...10 V DC parametrierbar. 3: Der Kanal ist für den Messbereich 0 mA...20 mA parametrierbar. 4: Der Kanal ist für den Messbereich 4 mA...20 mA parametrierbar. 5...255: reserviert

6 Integration in DeviceNet

Analog VERSATILE Module Class (VSC118)

Attr. Nr. dez. (hex)	Attribut- Name	Zugriff	Typ	Beschreibung
181...196 (B5 _{hex} ... C4 _{hex})	PARAM DATA REPRESENTA- TION MODE CHANNEL 1 bis PARAM DATA REPRESENTA- TION MODE CHANNEL 16	G/S	ENUM USINT	Jedes Attribut dieser Gruppe definiert einen Parameter für einen Kanal. Insgesamt können 16 Kanäle parametrisiert werden. Es gilt: 0: Der Default-Wert für die Darstellung der Kanalwerte wird eingesetzt. 1: Die Kanalwerte werden mit 16 Bit und über das Zweierkomplement kodiert dargestellt. 2: Die Kanalwerte werden mit 12 Bit dargestellt. Umfasst der parametrisierte Wertebereich auch negative Werte, erfolgt die Darstellung über das Zweierkomplement. Werden mittels Parametrierung nur positive Werte zugelassen, erfolgt die Darstellung als unkodierte Dualzahl.
197 (C5 _{hex})	PARAM BLOCK DIAG- NOSTICS	G/S	WORD	Mit jedem Bit dieses WORD-Datentyps kann die separate Diagnosemeldung eines Kanals aktiviert und deaktiviert werden. Insgesamt können 16 Kanäle parametrisiert werden: Ist die Diagnosemeldung mit der 12-Bit-Darstellung in die Prozeßeingabedaten integriert, bleiben die Meldungen dort immer verfügbar. 0: Die Diagnosemeldung ist aktiv (default) 1: Die Diagnosemeldung wird deaktiviert.

6 Integration in DeviceNet

Analog VERSATILE Module Class (VSC118)

Stichwortverzeichnis

A	Analog Input Current Module Class	301, 304, 307
	Analog Input PT100/NI Module Class	305
	Analog Input THERMO Module Class	313, 319
	Analog Input Voltage Module Class	291
	Analog Output Voltage Module Class	296
D	Diagnose	
	Moduldiagnosen (DPV0)	251
	Dimensionen	13
E	Elektromagnetische Verträglichkeit	21
	Emergencies	288
L	Lebensdauer	23
M	Maße	13, 14, 16, 17, 18
S	Schutzart	23
V	Versorgungsspannung	20
Z	Zulassungen	23

