



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Ответвительная коробка
[I _{cn}] номинальный рабочий ток	63 A при 35 °C
Тип предохранителя	Diazed - E33 - соответствующий DIN
Способ крепления	Втычной
Конфигурация проводников отводного блока	3L+N+PE
Тип соединителя отводного блока	C фиксированной полярностью

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение средней мощности
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V в зависимости от защитных устройств
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	6.8 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	400 В в зависимости от защитных устройств 500 В в зависимости от защитных устройств 690 В в зависимости от защитных устройств
Частота сети	50/60 Гц
Тип защиты	Предохранитель
Доступные функции	Предохранитель
Электрическое соединение	Кабель клемма ISO63 25 мм ² жесткий Кабель клемма ISO63 25 мм ² гибкий
Способ разъединения отводного блока	Открытием двери
Сторона открывания двери	Правый
Размер дверного проема	545.5 мм
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Обеспечиваемое оборудование	Предохранитель не поставляется
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Цвет	RAL 9001 белый
Ширина	44 мм
Глубина	128 мм
Высота	202 мм
Масса продукта	2.4 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TN-S - гибкий кабель-канал TT - гибкий кабель-канал IT - гибкий кабель-канал TN-C - гибкий кабель-канал TN-S - ответвительная коробка IT - ответвительная коробка TT - ответвительная коробка
--------------------	---

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--