



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVC6
Тип изделия или компонента	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	5 блоков световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVC
Источник света	Синий Светодиодная лампа ровное свечение или мигание Зеленый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание Прозрачный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание Оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Тип цепи питания	Пер./Пост. тока
Уровень шума	70...85 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м

Дополнительные характеристики

Материал	PBT + ABS (UL94HB) (верхняя крышка) Поликарбонат (блок с подсветкой) ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (базовый блок)
Монтаж изделия	На основании
Сечение кабеля	0.33 мм ²
Калибр AWG	AWG 22
Длина кабеля	850 мм
С маркировкой	CE
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	165 мА
Основная частота	2.23 кГц
Частота мигания	1 Гц
Масса продукта	0.4 кг
Высота	280.8 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3
Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-200...400 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP54 в монтаж на плоской поверхности в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--