

Технические характеристики продукта

Характеристики

XALE1333

Кнопочный пост XAL-E - 3-позиционный переключатель - I-O-II - белый - 2НО



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XALE
Тип изделия или компонента	Комплект кнопочного поста
Краткое имя устройства	XALE
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB7 Ø 22 мм
Применение кнопочного поста	Одна функция
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Светло-серый RAL 7035
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Состав кнопочного поста	1 переключатель со стандартной рукояткой, с фиксацией 2 Н.О. контакты, I-O-II белый
Место маркировки	Маркировка на держателе
Работа контактов	Медленное размыкание

Дополнительные характеристики

Кабельный ввод	2 удаляемых заглушки, зажимная способность ≤ 16 мм 4 удаляемых заглушки для ISO M20
Масса продукта	0.105 кг
С маркировкой	CE
Операторские данные о положении	3 положения
Прямое размыкание	Без
Защита от короткого замыкания	4 А посредством gG плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Iscw] номинальный рабочий ток	0.3 А при 240 V AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А при 250 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А при 125 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4	Λ ≤ 10exp(-6) при 17 В 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4
Код совместимости	XALE

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Класс IK	IK05 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-5-1

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--