

Технические характеристики продукта

Характеристики

GS2DB4

Корп. вкл-раз-предох. 4р.32А



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys GS
Краткое имя устройства	GS2D
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель-предохранитель
Описание полюсов	4P
Описание защищенных полюсов	4t
Тип контактов	4 Н.О.
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 А при 40 °С
[I _{cs}] номинальный рабочий ток	32 А при 500 V - AC-23A 32 А при 400 V - AC-23A 32 А при 690 V - AC-23B 32 А при 690 V - AC-23A 20 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23A 32 А при 400 V - AC-23B 32 А при 500 V - AC-23B 20 А при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23B
Тип предохранителя	BS
Размер плавкой вставки	A1
Тип сети	Постоянный ток Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Тип ручки управления	Внешний правый Выносной передний
Монтажная опора	Плата Рейка
[U] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Номинальная рабочая мощность, Вт	25 кВт при 690 V 15 кВт при 400 V 18.5 кВт при 500 V
Включающая способность	320 А при 400 V - AC-23B
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	80 кА при 400 V с защитой с помощью предохранителей gG
Отключающая способность	256 А при 400 V - AC-23B
Выдерживаемое короткое замыкание	9 кА
Механическая износостойкость	10000 циклы
Электрическая прочность	- AC-23A - DC-23A - DC-23B - AC-23B
Тип клемм	Силовая цепь : винтовые зажимы кабель 6...25 мм ²
Момент затяжки	Силовая цепь : 3.2 Н-м
Код совместимости	GS2D

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация	CE
Степень защиты IP	IP20 с крышкой выводов в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-20...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C
Огнестойкость	960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1
Высота	148 мм
Ширина	118 мм
Глубина	87 мм
Масса продукта	1 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--