

Технические характеристики продукта

Характеристики

ХАЛЕ1152

КНОПОЧНЫЙ ПОСТ В СБОРЕ, КРАСНАЯ ВЫСТУП. КНОПКА, С МАРКИРОВК., 1 НЗ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XALE
Тип изделия или компонента	Комплект кнопочного поста
Краткое имя устройства	XALE
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB7 Ø 22 мм
Применение кнопочного поста	Одна функция
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Светло-серый RAL 7035
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Состав кнопочного поста	1 projecting push-button, spring return red 1 NC contact(s), O white
Место маркировки	Маркировка на кнопке
Работа контактов	Медленное размыкание

Дополнительные характеристики

Кабельный ввод	4 удаляемых заглушки для ISO M20 2 удаляемых заглушки, зажимная способность ≤ 16 мм
Масса продукта	0.1 кг
С маркировкой	CE
Прямое размыкание	C в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение K
Защита от короткого замыкания	4 A посредством gG плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Icw] номинальный рабочий ток	0.1 А при 250 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А при 240 V AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А при 125 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4	Λ ≤ 10exp(-6) при 17 В 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4
Код совместимости	XALE

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Класс IK	IK05 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--