

Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G
Диапазон	Prisma
Наименование продукта	Prisma G
Степень защиты IP	IP30 без двери IP41 с дверью и навесом IP40 с дверью IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
Тип изделия или компонента	Шкаф
Enclosure type	Functional enclosure delivered in kit form
Область применения	Low voltage electrical distribution
Монтаж шкафа	Поверхность
Type of front cover	Без (заказывается отдельно)
Количество вертикальных модулей (50 мм)	33
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Класс электрической изоляции	Класс I

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	630 А при 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Iscw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Шаг 9 мм	48
Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Дополнительная информация	Can be combined side by side
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	1830 мм, with plinth
Ширина	600 мм
Глубина	205 мм
Масса продукта	27.32 kg
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Класс IK	IK08 с дверью IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 62208 МЭК 61439-2
Механическая прочность	Seismic tests : 2G в соответствии с IEC 60068-2-57

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0832 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--